




PLASTMASAS STACIONĀRA TIPA AIZBĪDŅU KAPE AR  
ATBALSTA GREDZENU  
(ZAĻAJĀ ZONĀ)  
GRIEZUMS 1-1




PLĀNS  
APŪVEIDA KAPE



PLĀNS  
KVADRĀTVEIDA KAPE




ATBALSTA GREDZENS  
GRIEZUMS 2-2



ATBALSTA GREDZENS

PLĀNS



NORĀDES:

1. UZSTĀDĪŠANA ZAĻAJĀ ZONĀ ATBILSTOŠI MINISTRU KABINĒTA NOTEIKUMU NR.326 "NOTEIKUMI PAR LATVIJAS BŪVNORMATĪVU LBN 222-15 "ŪDENSAPGĀDES BŪVES", 219 PUNKTAM. PRECIZĒJUMI "SIA "RĪGAS ŪDENS" PRASĪBAS KĻĒVEIDA ATLOKU AIZBĪDŅIEM (NO DN 350 MM LĪDZ DN 1000 MM)".
2. SEGUMA ATJAUNOŠANA ATBILSTOŠI RĪGAS DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 106 "RĪGAS TRANSPORTA BŪVJU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI" 1. PIELIKUMĀ NORĀDĪTAJĀM IELAS KATEGORIJĀM, VADOTIES PĒC TRANSPORTA BŪVJU SEGUMA KONSTRUKCIJĀM.

Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros.
2. Paredzēt zīmes "Aizbīdnis" izvietojumu, atbilstoši TTR-UT-080.
3. Aizbīdņu kapju virsmas jābūt 50-70 mm virs seguma
4. Atslēgstienis nedrīkst būt piespiests pie kapes čaulas un kape nedrīkst būt piegrūzta ar būvniecības materiāliem vai citiem atkritumiem. Uz atslēgstieņa kvadrāta jābūt netraucēti uzliekamai atslēgai.
5. Atslēgstieņa kvadrāta augšas dziļumam kapē jābūt robežās no 200 mm līdz 400 mm.
6. Transportlīdzekļu kustība pāri aizbīdņu kapei nedrīkst radīt troksni.

\*- izmēri 13x13mm, 14x14mm, 27x27mm atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" prasības kļēveida atloku aizbīdņiem (no DN 40 mm līdz DN 300 mm), SIA "Rīgas ūdens" prasības kļēveida atloku aizbīdņiem (no DN 350 mm līdz DN 1000 mm), SIA "Rīgas ūdens" prasības kļēveida servisa aizbīdņiem ar vītņi (no DN 25 mm līdz DN 50 mm)

\*\*- betona klase ne zemāka kā C25/30 atbilstoši LVS EN 206 standartam.



3					
2					
1	IB	AV	GK	Aizbīdņa aprīkojums	04/20
0	IB	AV	GK	Sākotnējā versija	11/20
NR.SAGT SASKAPŠTĪZM.IEMESLS DATUMS					

DOKUMENTA TIPS	
Prasības centralizētās ūdensapgādes sistēmas ārējo tīklu un būvju tipveida tehniskajos risinājumos	
VIRSRAKSTS. PAPILDVIRSRAKSTS.	
Plastmasas stacionāra tipa aizbīdņu kape ar atbalsta gredzenu zaļajā zonā	

RĀSĒJUMA NR.	
TTR-UT-054	
MĒROGS	IZMAINU INDEKSS
Bez mēroga	V/1.0/0.1
IZDOŠANAS DATUMS	MARKA REVĪZIJA
04/2021	UKT 1