

Caurplūdes atgaisotāja tehniskā specifikācija

Pievienojums	DN 200 flanču PN 25
Darba spiediens	Ne mazāks par 16 bar
Izmēri ne lielāks par	1000x800x800 mm
Svars ne smagāks par	120 kg
Caurplūde $K_V * (M^3/H \Delta P = 1 \text{ bar})$	Ne mazāk par 1340
Komplektā pret atlokiem DN 200	2 Gb. Metināmie ar fāzes pagarinājumu
Separācijas veids	Gaiss
Max. Pieļaujamā darba temperatūra	Ne mazāk par 120 ⁰ C.

Rūpnīcas garantija ne mazāk kā **24** mēneši.

Iekārtas piegāde, ne ilgāk kā 4 nedēļas.
Ventspilī, pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājs G.Briedis, m.t. 29474949;

Piedāvājumu var iesniegt pa faksu 63602210 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv
(ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 9. februārim plkst. 14:00.**

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs

Gundars Briedis