

## Tehniskā specifikācija

**Šķeldas katla BFB Nr.1 esošo siltummaiņu regulatoru (4 gab.) elektropiedziņu piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī.**

### 1. Apraksts:

- 1.1. Modulācijas elektropiedziņa AUMA WGS-6000 ar vadības bloku AUMATIC AC01.2 un ar ciparu-analogo releju izeju – 002, lai to būtu iespējams uzstādīt uz esošiem tauriņvārstiem Hogfors ser.31100, DN200/PN25;
- 1.2. Tips: SQRAC12.2-63—D400/50-11-30.2-D10.02-A10.02-R30.02-H40.01—E00.01-A30.01-K25-F12, sekojošā komplektācijā:
  - 1.2.1. Maksimālais izejas vērpes moments -1200 Nm, modulācija – 600 Nm, darba režīms – S4-25%;
  - 1.2.2. Aizvēršanās laiks 63 sek./90 grādi, versija RR, aizvēršanās – pulksteņa rādītāja virzienā;
  - 1.2.3. Pozīcijas mehāniskais indikators;
  - 1.2.4. Aprīkota ar manuālo (rokas) atvēršanas ratu;
  - 1.2.5. IP68, - 30 grādi.....+70 grādi;
  - 1.2.6. Pamata elektrobarošana - 400 VAC/50Hz/3F;
  - 1.2.7. AUMATIC AC01.2 aprīkojums, ieskaitot profibus DPV0/V1 karti;
  - 1.2.8. 24 VDC vadības sistēmas pieslēguma vieta;
  - 1.2.9. 4...20mA ieejošais signāls pozicionēšanai;
  - 1.2.10. Uzstādīšanas atloki ISO F12;
  - 1.2.11. Uzmava K25, (cilindra diametrs 25 mm ar gropi 1);
  - 1.2.12. Pieslēguma shēma TPCAA121-1H1-A000 TPA00R100-0/1-000.

### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Piegādes termiņš – 11 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

### 3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.

Papildinformācija – Enerģētiķis Sergejs Petrovs, m.t. 29670594

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 26.marts**.

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

***Pretendenta pieteikums.***

**2019. gada.....**

**Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Šķeldas katla BFB Nr.1 esošo siltummaiņu regulatoru (4 gab.) elektropiedziņu piegādi, Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

<b>Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Mērv.</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Cena, EUR</b>	<b>Summa, EUR (bez PVN)</b>
1	Šķeldas katla BFB Nr.1 esošo siltummaiņu regulatoru (4 gab.) elektropiedziņu piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī	gab.	4		
<b>Līgumcena</b>					

Modelis \_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....