

Tehniskā specifikācija

Elektrosadales skapju nomaiņa Talsu ielā 84, Ventspili

1. Apraksts:

1.1. Veikt elektrosadales skapju nomaiņu administratīvajā ēkā Talsu ielā 84, kas paredz:

1.1.1. Posms Nr.1, Pagrabtelpa SS-1:

1.1.1.2. Veikt jaunas sadales (1gab.) "Vector" IP65, 36 MOD vai analogas iegādi un uzstādīšanu sekojošā komplektācijā:

- 1.1.1.1. Automātslēdzis S203-C50 – 3gab.;
- 1.1.1.2. Automātslēdzis S203-C06 – 1gab.;
- 1.1.1.3. Automātslēdzis S201-B16 – 7gab.;
- 1.1.1.4. Automātslēdzis S201-C06 – 2gab.;
- 1.1.1.5. Automātslēdzis S201-B10 – 2gab.;
- 1.1.1.6. Kopne PSH3/12 – 3gab.

1.1.2. Posms Nr.2, 1stāvs ASS-1:

1.1.2.1. Veikt jaunas sadales (1gab.) "Volta" 3x12mod IP30VU36NE vai analogas iegādi un uzstādīšanu sekojošā komplektācijā:

- 1.1.2.1. Automātslēdzis S203-C40 – 1gab.;
- 1.1.2.2. Automātslēdzis S203-B16 – 1gab.;
- 1.1.2.3. Automātslēdzis S201-C06 – 20gab.;
- 1.1.2.4. Kopne PSH3/12 – 3gab.

1.1.3. Posms Nr.3, 2stāvs ASS-2:

1.1.3.1. Veikt jaunas sadales (1gab.) "Volta" 3x12mod IP30VU36NE vai analogas iegādi un uzstādīšanu sekojošā komplektācijā:

- 1.1.3.1.1. Automātslēdzis S203-C40 – 1gab.;
- 1.1.3.1.2. Automātslēdzis S201-C25 – 13gab.;
- 1.1.3.1.3. Kopne PSH3/12 – 3gab.

1.1.4. Posms Nr.4, 3stāvs ASS-3:

1.1.4.1. Veikt jaunas sadales (1gab.) "Volta" 3x12mod IP30VU36NE vai analogas iegādi un uzstādīšanu sekojošā komplektācijā:

- 1.1.4.1.1. Automātslēdzis S203-C40 – 1gab.;
- 1.1.4.1.2. Automātslēdzis S203-C25 – 2gab.;
- 1.1.4.1.3. Automātslēdzis S201-C06 – 12gab.;
- 1.1.4.1.4. Kopne PSH3/12 – 3gab.

1.1.5. Posms Nr.5, Montāža:

- 1.1.5.1. Esošo sadales skapju demontāža – 1kompl.;
- 1.1.5.2. Esošo elektrokabeļu marķēšana – 1kompl.;
- 1.1.5.3. Jauno sadales skapju montāža un automātslēdžu pieslēgšana – 1kompl.;
- 1.1.5.4. Darbu veikšanai nepieciešamie montāžas palīgmateriāli – 1kompl.
- 1.1.5.5. Elektrokabeļu pretestības mērīšana, elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude – 1kompl.;
- 1.1.5.6. Darbības pārbaude un izpilddokumentācija – 1kompl.

- 1.1.5. Veikt jauno elektrosadales skapju darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;
- 1.1.6. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu atbilstības deklarācijām un aktiem par pretestības mērījumiem, kā arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi (ar termokameru);
- 1.1.7. Darbus veikt saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu”, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK-002 un LEK-008 prasībām, Latvijas būvnormatīviem (LBN),

darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš: – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
- 2.2. Kopējais darbu izpildes termiņš – 2 mēneši.
- 2.3. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.06. līdz 01.09.2021.g. neapturot administratīvās ēkas Talsu ielā 84 darbību un saskaņojot ar Pasūtītāju.

3. Iesniedzamie dokumenti un prasības Pretendentiem:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2 un Nr.3;
- 3.2. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai;
- 3.3. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;
- 3.4. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu);
- 3.5. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marķu, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 3.6. Veicamo darbu tāme saskaņā ar punktu Nr.1.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs E.Liepiņš, m.t. 25757369.

Piedāvājumu var iesniegt iesūtot to pa faksu 636 02210Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 2.marta plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

E.Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2021. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagāzusi ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Elektrosadales skapju nomaiņa Talsu ielā 84, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Elektrosadales skapju nomaiņa Talsu ielā 84, Ventspilī	kompl.	1		
Līgumcena					

Garantijas termiņš _____

Kopējais darbu izpildes termiņš _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....