

Tehniskā specifikācija.

1. Katlumājā Talsu ielā 69 ir nepieciešams veikt katlu automātikas pārbaudes testēšanas darbus.

Testēšanas darbu saraksts:

- Katla KE-25-14-250 tehnoloģisko aizsardzību pārbaude ar darbā iesaistītiem mehānismiem;
- Katla regulatoru darbības pārbaude ar darbā iesaistītiem izpildmehānismiem;
- Attālinātās vadības armatūru pārbaude ar iedarbību uz elektropiedziņu, no katla vadības paneļa un no automātikas kontroliera skapi;
- Dūmgāzu skābekļa analizatora un barošanas ūdens patēriņa mērītāja kanālu pārprogrammēšana katla kontrolierī. Esošie devēji ir nomainīti uz citiem.

2. Prasības:

2.1. Darbu garantijas laikam ir jābūt ne mazākam par 2 gadiem;

2.2. Piegādātājam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 3 gadu laikā 2 objektiem;

2.3. Izpildes termiņš – līdz 30.11.2017, ieskaitot.

3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.2. – saraksts par veiktajiem darbiem, uzņēmuma nosaukums, kontaktpersona, kontaktālrūnis.

Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem obligāti jāierodas darba vietā novērtēšanas veikšanai, darba apjoma, sākumu precizēšanai un saskaņošanai.

Kontaktālrūnis – enerģētiķis S.Petrovs – 29670594.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.11.2017.

Katlumājas vadītājs

A.Pētersons