

Tehniskā specifikācija.

Siltumenerģijas skaitītāja „Elkora” S-25 plūsmas devēja piegāde Brīvības iela 38, Ventspils.

1. Apraksts:

- 1.1. Maksimālais spiediens – 16 bar;
- 1.2. Maksimālā temperatūra – 120°C;
- 1.3. Diametrs – 300 mm;
- 1.4. Plūsmas devējas ar atlokiem;
- 1.5. Plūsmas diapazons 12 – 2400 m³/h;
- 1.6. Jābūt Eiropas kalibrēšanas sertifikātam;
- 1.7. Jābūt verifikācijas sertifikātam.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Izpildes termiņš – 5 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.

Papildinformācija - katlumājas vadītājs Vladimirs Kostjkins (tel. 29214719).

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2018.gada 6.novembris**.

Centrālās katlumājas vadītājs

Vladimirs Kostjkins

Pretendenta pieteikums.

2018. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagazinūšies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Siltumenerģijas skaitītāja „Elkora” S-25 plūsmas devēja piegāde Brīvības iela 38, Ventspils” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Siltumenerģijas skaitītāja „Elkora” S-25 plūsmas devēja piegāde Brīvības iela 38, Ventspils	gab.	1		
Līgumcena					

Modelis _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....