

Kādai jābūt karstā ūdens temperatūrai dzīvoklī? Ko darīt, ja dzīvoklī ir nepietiekama karstā ūdens temperatūra?

Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka karstā ūdens temperatūrai ūdens izdales vietās jābūt vismaz + 55 °C.

Vēlamo karstā ūdens temperatūru nosaka ēkas pārvaldnieks, vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļu īpašnieki lēmumu par izvēlētiem karstā ūdens parametriem pieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajam lēmumam, ēkas apkalpojošais personāls iestata izvēlētos parametrus ēkas siltummezglā.

Ja atgriežot ūdens krānu ilgstoši nav karstā ūdens, tas liecina par karstā ūdens cirkulācijas trūkumu sistēmā. Lai risinātu jautājumus par karstā ūdens temperatūru un cirkulācijas atjaunošanu, iedzīvotājiem ir jāvērsas pie sava nama apsaimniekotāja vai arī pie firmas, kas apkalpo ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu!

