


1	2	3	4
Nr.	NOSAUKUMS	TIPS VAI MARKA	MĒRV. SKAITS PIEZĪMES
II. SPĒKA EL. IETAISES			
3	Kombinēta sienas kontaktligzda ar zemējumu 16 A; 230/400 V~ montāžai virs apmetuma, IP-65		gab. 2
4	Avarijas apstādinašanas slēdzis "STOP" poga		gab. 1
III. APGAISMOJUMA EL. IETAISES			
5	Apgaismojuma armatūra ar luminiscentām spuldzēm 2x58W; IP65	Thornado PC REF 2x58W	gab. 3 OMS
6	Apgaismojuma armatūra 1x70W; IP65	Floodlight Star SM PEENED REF MD 1x70W	gab. 2 OMS
7	1-polu slēdzis ar vienu taustiņu, 10 A, 230 V~ montāžai virs apmetuma IP-44		gab. 2 OMS
IV. KABEĻU KĀPNES. RENES			
8	Kabeļu trepe 300 mm plata, garums l=6,0 m	KS80-300	gab. 4 MEKA
9	Sienas kronšteins 340 mm plats	VKF-300 4 kN	gab. 4 MEKA
10	Gaismekļu rene 70 mm plata, garums l=6,0 m	MEK 70K	gab. 24 MEKA
11	Savienojuma elements	MEK J-70	gab. 3 MEKA
12	Stiprinājuma elements	TP1-2000	gab. 2 MEKA
13	Plāksne	PL	gab. 2 MEKA
14	Cinka krāsa	ZN SPRAY	gab. 4 MEKA
15	Stiprinājumu un savienojumu elementi		k-ts 1 MEKA
V. ZEMĒJUMA IETAISES			
16	Horizontāls zemētājs, cinkota plakandzelzs 40x4 mm	Z 300 100 440	m 30 J.Pröpster
17	Pretkorozijas materiāli		k-ts 3 J.Pröpster
18	Stiprinājuma un savienojuma elementi		k-ts 1 J.Pröpster
VI. SPĒKA ELEKTROKABEĻI			
19	1 kV kabelis ar alumīnija dzīslām 4x120 mm ²	AXPK-1-4x120	m 50 Kelia Cables
20	1 kV kabelis ar vara dzīslām 1x70 mm ²	NYY-J-1x70 RM	m 70 Kelia Cables
21	1 kV kabelis ar vara dzīslām 5x2,5 mm ²	NYY-J-5x2,5 RE	m 180 Kelia Cables
22	1 kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5 mm ²	NYY-J-3x1,5 RE	m 120 Kelia Cables
23	Gala apdare zemsprieguma kabelim ar plastmasas izolāciju 4x120 mm ²		gab. 2
24	Gala apdare zemsprieguma kabelim ar plastmasas izolāciju 1x70 mm ² komplekts 3 fāzēm		gab. 6

±0,000=3,900		BAS
	"STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022	
	P-12-001.6	
PASŪTĪTĀJS:	PSIA "VENTSPILS SILTUMS"	STADIJA TS
		LAPAS NR. EL-6.2-C2
BŪVOBJEKTS:	KATLU MĀJAS VENTSPILĪ, TALSU IELĀ 69 VIENKĀRŠOTĀ INŽENIERTĪKĻU REKONSTRUKCIJA	LAPU SKAITS BM
RASĒJUMS:	GALVENO MATERIĀĻU SARAKSTS	FORMĀTS
		ARHĪVA NR.: P12001.6_EL_06.2_C2
		DATUMS 06.08.2014.
DAĻAS VAD.	A. RADJUKS	AIZVIETO P12001.6_EL_06.2_C1
IZSTRĀDĀJA	A. RADJUKS	LAPAS CAUREJOŠ. NR.