

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2016.gada jūnijs					2016.gada jūlijs				
Āra gaisa temperatūra, °C											
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aleksandra, 4	1-4	0,98	0,43	0,55	0,43	5,6	0,99	0,59	0,40	0,59	7,67
Aleksandra, 9	1-9	10,76	4,45	6,31	4,45	4,85	11,42	6,30	5,12	6,30	6,85
Aleksandra, 10	1-10	0,86	0,01	0,85	0,01	0,07	0,92	0,00	0,92	0,00	0,01
Aleksandra, 11	1-11	14,01	7,52	6,49	7,4	8,19	15,08	8,78	6,30	8,64	9,55
Aleksandra, 13	1-13	4,72	0,25	4,46	0,25	0,29	4,97	0,13	4,84	0,13	0,16
Aleksandra, 15	1-15	4,48	0,12	4,35	0,12	0,15	4,71	0,19	4,52	0,19	0,22
Aleksandra, 17	1-17	5,97	0,27	5,7	0,26	0,26	6,74	0,77	5,97	0,75	0,74
Balasta, 3	42-3	0,72	0,02	0,7	0,02	0,15	0,73	0,02	0,71	0,02	0,20
Balasta, 5	42-5	0,9	0,17	0,73	0,17	1,38	0,99	0,28	0,71	0,28	2,25
Bērzu, 53	3-53	14,51	9,07	5,44	9,07	9,87	15,38	10,35	5,03	10,35	11,27
Bērzu, 55	3-55	10,9	4,16	6,74	4,09	4,52	12,07	5,30	6,77	5,22	5,77
Biedrības, 1	2-1	1,44	0,17	1,27	0,17	0,93	1,61	0,20	1,41	0,20	1,09
Brīvības, 11	4-11	3,98	0,21	3,78	0,21	0,29	4,18	0,32	3,86	0,32	0,44
Brīvības, 17	4-17	8,99	3,87	5,12	3,87	5,61	10,24	6,20	4,04	6,20	8,99
Brīvības, 21	4-21/1	6,29	0,18	6,11	0,18	0,21	6,62	1,60	5,02	1,60	1,90
Brīvības, 21	4-21/2	5,31	0,23	5,08	0,22	0,28	6,17	0,39	5,78	0,37	0,48
Brīvības, 23	4-23	10,6	5,34	5,26	5,34	7,74	11,33	6,87	4,46	6,87	9,96
Brīvības, 25	4-25	21,76	15,41	6,35	15,2	13,24	24,17	18,19	5,98	17,95	15,62
Brīvības, 27	4-27	13,09	7,99	5,1	7,99	10,88	13,60	7,37	6,23	7,37	10,02
Brīvības, 29	4-29	9,54	5,1	4,44	5,1	11,1	9,76	3,50	6,26	3,50	7,62
Brīvības, 31	4-31	14,37	8,63	5,74	8,45	11,74	16,59	12,17	4,42	11,91	16,55
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,42	0,14	3,28	0,14	0,21	3,88	0,59	3,29	0,59	0,87
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,23	0,22	4,01	0,22	0,34	4,51	0,26	4,25	0,26	0,39
Brīvības, 33/35	4-33	8,24	4,58	3,66	4,34	8,09	8,86	6,34	2,52	6,00	11,19
Celtnieku, 2	30-2	17	10,75	6,25	10,75	12,53	18,68	12,10	6,58	12,10	14,11
Celtnieku, 3	30-3/1	10,22	6,32	3,9	6,32	10,58	10,94	6,62	4,32	6,62	11,08
Celtnieku, 3	30-3/2	17,69	11,96	5,73	11,96	13,94	19,30	12,53	6,77	12,53	14,62
Celtnieku, 5	30-5	13,97	9,55	4,42	9,55	14,85	14,28	9,86	4,42	9,86	15,33
Celtnieku, 8	30-8	17,78	10,4	7,38	10,4	11,32	18,82	10,22	8,60	10,22	11,12
Celtnieku, 10	30-10	22,15	15,05	7,1	15,05	13,65	23,64	17,62	6,02	17,62	15,98
Celtnieku 12/1	30-12/14	29,87	19,44	10,43	19,26	11,75	31,58	20,60	10,98	20,41	12,45
Celtnieku 12/2	apkures+										
Celtnieku 14	ūdens sk.										
Celtnieku, 16	30-16	17,1	9,84	7,26	9,84	8,93	19,04	11,23	7,81	11,23	10,18
Celtnieku, 18	30-18	17,47	9,95	7,52	9,67	9,03	18,91	10,64	8,27	10,34	9,64
Celtnieku, 34/36	30-34/1	10,85	0,5	10,35	0,5	0,76	11,41	3,24	8,17	3,24	4,92
Celtnieku, 34/36	30-34/2	14,41	7,75	6,66	7,75	9,04	15,60	9,80	5,80	9,80	11,42
Dzintaru, 26	43-26	20,66	12,53	8,13	12,38	9,62	21,34	10,83	10,51	10,70	8,32
Dzintaru, 28	43-28	12,82	8,22	4,6	8,22	9,77	14,00	9,53	4,47	9,53	11,31
Dzintaru, 30	43-30	15,05	8,41	6,64	8,26	9,99	15,75	9,52	6,23	9,34	11,30
Dzintaru, 34	43-34	28,49	17,26	11,23	16,96	9,8	30,72	20,05	10,67	19,70	11,39
Embūtes, 51	31-51	37,96	21,76	16,2	21,76	9,87	40,58	26,83	13,75	26,83	12,16
Embūtes, 53	31-53	19,11	9,99	9,12	9,99	9,06	19,98	10,39	9,59	10,39	9,42
Embūtes, 55	31-55	19,9	13,39	6,51	13,39	12,15	21,66	13,32	8,34	13,32	12,08
Fabrikas, 2a	38-2	15,76	7,91	7,85	6,26	7,18	15,92	10,14	5,78	8,03	9,20
Inženieru, 58	6-58	25,74	13,94	11,8	13,94	9,49	28,25	16,42	11,83	16,42	11,17
Inženieru, 71	6-71	8,42	4,94	3,48	4,94	8,96	8,65	4,66	3,99	4,66	8,46
Inženieru, 73	6-73	8,52	5,47	3,05	5,47	9,93	8,84	5,40	3,44	5,40	9,80
Inženieru, 75	6-75/1	7,43	3,15	4,28	3,15	5,72	7,78	3,61	4,17	3,61	6,55
Inženieru, 75	6-75/2	8,34	3,17	5,17	3,17	5,75	8,78	3,56	5,22	3,56	6,45
Inženieru, 75	6-75/3	7,91	3,35	4,56	3,35	6,08	8,48	3,83	4,65	3,83	6,94
Inženieru, 77	6-77/1	8,58	4,73	3,85	4,59	8,81	9,32	6,13	3,19	5,96	11,45
Inženieru, 77	6-77/2	9,85	4,96	4,89	4,96	9	10,65	6,47	4,18	6,47	11,73
Inženieru, 77	6-77/3	9,09	4,39	4,7	4,39	7,96	9,50	5,41	4,09	5,41	9,81
Inženieru, 79	6-79	8,66	5,13	3,53	4,99	9,05	8,67	5,02	3,65	4,89	8,87
Inženieru, 81	6-81/1	7,98	4,77	3,21	4,77	8,65	8,68	5,12	3,56	5,12	9,30
Inženieru, 81	6-81/2	8,78	4,45	4,33	4,33	7,85	9,59	5,00	4,59	4,86	8,83
Inženieru, 85	6-85/1	9,3	5,63	3,67	5,48	10,21	9,77	6,34	3,43	6,16	11,50
Inženieru, 85	6-85/2	9,83	6,59	3,24	6,59	12,29	9,97	7,20	2,77	7,20	13,43
Inženieru, 85	6-85/3	9,93	4,9	5,03	4,9	8,89	9,69	5,98	3,71	5,98	10,84

Periods		2016.gada jūnijs					2016.gada jūlijs				
Āra gaisa temperatūra, °C											
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inženieru, 85	6-85/4	9,35	4,79	4,56	4,79	8,69	10,26	5,46	4,80	5,46	9,90
Inženieru, 87	6-87	8,79	2,59	6,2	2,59	4,69	8,91	4,48	4,43	4,48	8,12
Inženieru, 89	6-89/1	9,06	5,76	3,3	5,76	10,45	9,42	6,48	2,94	6,48	11,76
Inženieru, 89	6-89/2	8,96	2,44	6,52	2,44	4,42	9,63	5,78	3,85	5,78	10,47
Inženieru, 91	6-91/1	8,86	4,54	4,32	4,54	8,23	9,54	5,59	3,95	5,59	10,15
Inženieru, 91	6-91/2	11,59	6,98	4,61	6,79	12,67	12,24	8,57	3,67	8,34	15,56
Inženieru, 93	6-93/1	10,39	6,68	3,71	6,68	12,11	11,36	7,88	3,48	7,88	14,29
Inženieru, 93	6-93/2	8,22	4,8	3,42	4,8	8,7	9,29	5,83	3,46	5,83	10,57
Inženieru, 93	6-93/3	9,52	5,24	4,28	5,24	9,51	10,03	6,93	3,10	6,93	12,57
Inženieru, 95	6-95/1	10,1	6,25	3,85	6,25	11,33	10,92	7,44	3,48	7,44	13,50
Inženieru, 95	6-95/2	10,86	6,07	4,79	5,9	10,71	11,76	6,49	5,27	6,31	11,45
Inženieru, 97	6-97/1	9,49	5,65	3,84	5,5	9,98	10,54	7,02	3,52	6,83	12,39
Inženieru, 97	6-97/2	9,71	5,8	3,91	5,8	10,53	10,35	6,63	3,72	6,63	12,02
Inženieru, 99	6-99/1	8,99	5,65	3,34	5,65	10,25	10,04	6,85	3,19	6,85	12,43
Inženieru, 99	6-99/2	7,65	4,61	3,04	4,61	8,37	8,28	5,65	2,63	5,65	10,25
Inženieru, 99	6-99/3	9,59	2,96	6,63	2,96	5,38	10,23	4,87	5,36	4,87	8,84
Inženieru, 99	6-99/4	9,54	5,26	4,28	5,26	9,54	10,59	6,69	3,90	6,69	12,13
Jūras, 1	7-1	4,67	0,25	4,42	0,25	0,29	4,95	0,91	4,04	0,91	1,06
Jūras, 3	7-3	5,38	0,25	5,13	0,25	0,22	5,48	0,94	4,54	0,94	0,88
Jūras, 4	7-4	15,62	7,86	7,76	7,86	5,7	16,90	8,68	8,22	8,68	12,59
Jūras, 10	7-10	4,59	0,09	4,5	0,09	0,13	5,29	0,30	4,99	0,28	0,44
Jūras, 17	7-17	1,11	0,04	1,07	0,03	0,21	1,33	0,05	1,28	0,04	0,27
Jūras, 51	7-51	5,23	2,18	3,05	2,18	6,18	5,68	3,00	2,68	3,00	8,52
Katoļu, 33	8-33	1,17	0,27	0,9	0,27	2,9	1,24	0,50	0,74	0,50	5,45
Katoļu, 34	8-34	19,56	11,43	8,13	11,43	8,78	21,33	13,05	8,28	13,05	10,02
Katoļu, 50	8-50	12,31	3,94	8,37	3,8	3,04	13,07	4,50	8,57	4,34	3,46
Katoļu, 52	8-52	9,95	3,88	6,07	3,81	4,6	10,76	4,98	5,78	4,89	5,91
Kuldīgas, 23	9-23	21,41	13,28	8,13	12,37	11,88	20,13	13,17	6,96	12,27	11,78
Kuldīgas, 59	9-59										
Lidotāju, 13	44-13	17,57	8,83	8,74	8,83	6,78	18,77	10,78	7,99	10,78	8,28
Lidotāju, 15	44-15	14,58	9,93	4,65	9,93	11,78	15,29	10,34	4,95	10,34	12,28
Lidotāju, 17	44-17	16,48	6,99	9,49	6,99	5,43	18,28	10,71	7,57	10,71	8,33
Lidotāju, 18	44-18	19,44	11,07	8,37	11,07	8,41	21,00	13,95	7,05	13,95	10,60
Lidotāju, 19	44-19	10,36	5,66	4,7	5,66	8,59	10,16	6,54	3,62	6,54	9,93
Lidotāju, 20	44-20	14,55	8,06	6,49	8,06	9,58	15,73	10,14	5,59	10,14	12,04
Lidotāju, 21	44-21	9,83	5,88	3,95	5,57	10,1	10,17	7,12	3,05	6,74	12,23
Lidotāju, 22	44-22	12,18	6,63	5,55	6,63	7,87	13,20	8,34	4,86	8,34	9,90
Lidotāju, 24	44-24	9,79	4,95	4,84	4,69	8,5	10,13	6,23	3,90	5,90	10,71
Lidotāju, 26	44-26	7,59	4,46	3,13	4,12	7,47	7,99	4,62	3,37	4,26	7,73
Lielā dzimavu, 15	12-15	1,42	0,7	0,72	0,7	7,67	1,47	0,91	0,56	0,91	9,89
Lielā dzimavu, 17	12-17	1,24	0,2	1,04	0,2	1,28	1,90	0,98	0,92	0,98	6,40
Lielā dzimavu, 19	12-19	1,41	0,04	1,37	0,03	0,22	1,47	0,08	1,39	0,07	0,43
Lielais prospekts, 11	10-11	17,91	12,51	5,4	12,51	14,59	18,82	14,50	4,32	14,50	16,90
Lielais prospekts, 13	10-13	3,81	0,13	3,68	0,13	0,2	12,09	7,22	4,87	7,22	22,46
Lielais prospekts, 15	10-15	12,87	7,81	5,06	6,9	11,86	14,01	10,07	3,94	8,90	15,30
Lielais prospekts, 16	10-16	19,67	10,97	8,7	10,84	8,42	20,88	13,22	7,66	13,06	10,16
Lielais prospekts, 17	10-17	11,02	7,21	3,81	7,21	11,21	12,04	7,91	4,13	7,91	12,30
Lielais prospekts, 18	10-18	18,74	10,23	8,51	9,99	7,95	20,28	12,06	8,22	11,77	9,37
Lielais prospekts, 19	10-19/1	16,7	11,07	5,63	11,07	12,9	17,56	12,53	5,03	12,53	14,62
Lielais prospekts, 19	10-19/2	10,57	6,25	4,32	6,25	10,73	11,81	7,86	3,95	7,86	13,51
Lielais prospekts, 20	10-20	6,53	0,17	6,36	0,17	0,16	6,54	0,71	5,83	0,71	0,66
Lielais prospekts, 21	10-21	9,48	4,87	4,61	4,87	10,61	9,94	5,71	4,23	5,71	12,43
Lielais prospekts, 22	10-22	8,83	1,5	7,33	1,48	1,4	9,66	3,27	6,39	3,22	3,05
Lielais prospekts, 23	10-23	5,2	0,16	5,04	0,16	0,18	5,47	0,54	4,93	0,54	0,63
Lielais prospekts, 24	10-24	4,88	0,16	4,72	0,16	0,16	5,78	0,25	5,53	0,25	0,22
Lielais prospekts, 25	10-25	4,31	0,12	4,19	0,12	0,18	4,48	0,34	4,14	0,34	0,52
Lielais prospekts, 26	10-26	7,73	0,82	6,91	0,79	0,93	7,87	2,09	5,78	2,02	2,35
Lielais prospekts, 27	10-27	3,12	0,12	3	0,12	0,37	3,51	0,13	3,38	0,13	0,19
Lielais prospekts, 29	10-29	3,54	0,14	3,4	0,14	0,21	3,73	0,11	3,62	0,11	0,17
Lielais prospekts, 30	10-30	5,67	0,2	5,47	0,19	0,24	7,30	1,80	5,50	1,73	2,17
Lielais prospekts, 32	10-32	5,85	0,25	5,6	0,25	0,29	5,87	0,19	5,68	0,19	0,24
Lielais prospekts, 34	10-34	4,52	0,16	4,36	0,16	0,21	4,53	0,16	4,37	0,16	0,21
Lielais prospekts, 35	10-35	6,72	3,9	2,82	2,51	9,09	6,43	4,74	1,69	3,05	11,05
Lielais prospekts, 36	10-36	1,13	0,04	1,09	0,03	0,13	1,07	0,06	1,01	0,05	0,22
Lielais prospekts, 37	10-37	4,97	0,18	4,79	0,17	0,24	4,81	1,10	3,71	1,03	1,43

Periods		2016.gada jūnijs					2016.gada jūlijs				
Āra gaisa temperatūra, °C											
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lielais prospekts, 38	10-38	1,94	0,05	1,89	0,05	0,13	2,25	0,23	2,02	0,22	0,63
Lielais prospekts, 39	10-39	1,9	0,09	1,81	0,09	0,26	2,07	0,07	2,00	0,07	0,20
Lielais prospekts, 40	10-40	2,24	0,07	2,17	0,07	0,2	2,46	0,11	2,35	0,11	0,30
Lielais prospekts, 41	10-41	1,31	0,06	1,25	0,06	0,17	1,48	0,08	1,40	0,08	0,20
Lielais prospekts, 42	10-42	1,7	0,15	1,55	0,13	0,43	1,72	0,30	1,42	0,26	0,84
Lielais prospekts, 44	10-44	1,99	0,11	1,88	0,11	0,3	2,03	0,35	1,68	0,34	0,96
Lielais prospekts, 46	10-46	2,52	0,09	2,43	0,09	0,24	2,56	0,09	2,47	0,09	0,24
Lielais prospekts, 49	10-49	4,96	1,86	3,1	1,86	4,85	5,62	2,61	3,01	2,61	6,82
Lielais prospekts, 51	10-51	5,01	2,1	2,91	2,1	5,06	5,24	2,34	2,90	2,34	5,66
Lielais prospekts, 53	10-53	1,43	0,45	0,98	0,45	2,46	1,50	0,59	0,91	0,59	3,20
Lielais prospekts, 54	10-54										
Lielais prospekts, 55	10-55	0,65	0,01	0,64	0,01	0,11	0,62	0,06	0,56	0,06	0,46
Lielais prospekts, 57	10-57	1,44	0	1,44	0	0	0,80		0,80		
Lielais prospekts, 58	10-58	1,22	0,88	0,34	0,88	9,6	1,36	1,03	0,33	1,03	11,22
Lielais prospekts, 59	10-59	1,34	0,94	0,4	1,27	7,64	0,96	0,40	0,56	0,40	3,24
Lielais prospekts, 67	10-67	14,76	7,99	6,77	7,8	6,14	16,11	8,27	7,84	8,07	6,35
Lielais prospekts, 68	10-68	15,46	8,4	7,06	8,4	9,8	16,86	10,32	6,54	10,32	12,04
Lielais prospekts, 68	10-68	15,06	9,42	5,64	9,03	12,81	13,61	8,25	5,36	7,91	11,22
Lielais prospekts, 70	10-70	4,43	2,22	2,21	2,22	6,05	4,67	1,90	2,77	1,90	5,17
Lielais prospekts, 73	10-73	1,25	0,48	0,77	0,42	3,91	1,78	0,61	1,17	0,54	5,01
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,12	1,27	0,85	1,27	9,23	2,28	1,39	0,89	1,39	10,06
Ozolu, 2	45-2	12,99	7,49	5,5	7,49	8,89	13,62	8,73	4,89	8,73	10,37
Ozolu, 4	45-4	13,21	7,24	5,97	7,24	8,6	13,92	8,94	4,98	8,94	10,61
P. Stradiņa, 3	47-3	4,31	0,14	4,17	0,13	0,21	4,64	0,83	3,81	0,77	1,30
P. Stradiņa, 4	47-4	9,08	4,85	4,23	4,85	7,03	9,72	5,91	3,81	5,91	8,58
P. Stradiņa, 5	47-5	3,91	0,38	3,53	0,38	0,56	4,25	0,13	4,12	0,13	0,19
P. Stradiņa, 6	47-6	1,33	0,04	1,29	0,04	0,18	1,40	0,06	1,34	0,06	0,22
P. Stradiņa, 8	47-8	6,13	0,58	5,55	0,58	0,69	6,39	1,78	4,61	1,78	2,12
P. Stradiņa, 9	47-9	4,23	0,14	4,09	0,14	0,16	4,63	0,20	4,43	0,20	0,24
P. Stradiņa, 11	47-11	3,24	0,12	3,12	0,12	0,19	3,04	0,14	2,90	0,13	0,22
P. Stradiņa, 13	47-13	4,24	0,11	4,13	0,11	0,17	4,33	0,29	4,04	0,28	0,45
P. Stradiņa, 14	47-14	9,45	5,69	3,76	5,69	8,25	9,81	6,14	3,67	6,14	8,92
P. Stradiņa, 15	47-15	4,76	1,98	2,78	1,98	2,93	5,03	2,20	2,83	2,20	3,26
P. Stradiņa, 17	47-17	4,55	0,74	3,81	0,74	1,1	4,92	1,25	3,67	1,25	1,86
P. Stradiņa, 19	47-19	4,09	0,57	3,52	0,57	0,84	4,83	0,18	4,65	0,18	0,26
P. Stradiņa, 21	47-21/1	15,44	9,56	5,88	9,56	10,39	15,91	10,08	5,83	10,08	10,98
P. Stradiņa, 21	47-21/2	13,83	8,89	4,94	8,89	10,56	12,32	6,35	5,97	6,35	7,54
Peldu, 5	19-5	3,99	0,06	3,93	0,05	0,17	4,16	1,03	3,13	0,98	3,06
Peldu, 8	19-8	5,04	3,25	1,79	3,25	12,5	5,05	3,73	1,32	3,73	14,35
Pērkoņu, 13	13-13	12,45	7,28	5,17	7,28	8,49	12,83	7,94	4,89	7,94	9,26
Pētera, 2	14-2	2,67	0,17	2,5	0,16	0,27	2,21	0,12	2,09	0,11	0,19
Pētera, 3	14-3	13,66	8,21	5,45	8,02	12,19	14,75	9,94	4,81	9,71	14,74
Pētera, 6	14-6	2,78	0,09	2,69	0,09	0,13	3,08	0,09	2,99	0,09	0,13
Pētera, 26	14-26	11,72	6,37	5,35	6,37	9,25	12,95	7,22	5,73	7,22	10,47
Pētera, 28	14-28	18,91	13,15	5,76	13,15	11,01	20,23	14,50	5,73	14,50	12,13
Pīls, 25	18-25	0,94	0,04	0,9	0,04	0,2	0,98	0,04	0,94	0,03	0,19
Pīls, 27	18-27	3,31	0,16	3,15	0,15	0,75	3,39	0,11	3,28	0,10	0,52
Pīls, 31	18-31	7,29	5,95	1,34	5,2	16,18	7,92	5,96	1,96	5,22	16,22
Pīls, 35	18-35	0,94	0,59	0,35	0,22	5,18	1,00	0,63	0,37	0,23	5,11
Pīls, 54	18-54	1,27	0,85	0,42	0,57	9,26	1,35	1,00	0,35	0,67	10,86
Poruka, 13	15-13/1	15,6	8,65	6,95	8,65	10,09	16,95	10,38	6,57	10,38	12,10
Poruka, 13	15-13/2	8,76	6,55	2,21	6,08	15,28	9,20	7,26	1,94	6,74	16,92
Poruka, 14/1	13-14/1	0,33	0,33	0	0,33	21,55	0,20	0,20	0,00	0,20	13,06
Poruka, 14/2	13-14/2	0,11	0,11	0	0,11	7,18	0,08	0,08	0,00	0,08	5,22
Poruka, 14/3	13-14/3	0,21	0,21	0	0,21	13,71	0,19	0,19	0,00	0,19	12,41
Poruka, 14/4	13-14/4	0,03	0,03	0	0,03	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puškina, 4	16-4	4,61	1,84	2,77	1,84	5,01	5,30	1,92	3,38	1,92	5,21
Rindas, 23	32-23	9,06	3,02	6,04	2,91	3,72	9,70	4,39	5,31	4,22	5,41
Rindas, 34	32-34	4,36	1,94	2,42	1,94	5,29	6,96	4,52	2,44	4,52	12,29
Rindas, 36	32-36	1,66	0,05	1,61	0,05	0,15	1,81	0,09	1,72	0,09	0,25
Rindas, 40	32-40	1,42	0,04	1,38	0,04	0,12	1,77	0,12	1,65	0,12	0,31
Rindas, 44	32-44	1,48	0,08	1,4	0,08	0,33	1,55	0,09	1,46	0,09	0,36
Rindas, 46	32-46	1,72	0,05	1,67	0,05	0,13	1,63	0,13	1,50	0,13	0,37
Rindas, 48	32-48	1,38	0,06	1,32	0,06	0,18	1,85	0,05	1,80	0,05	0,15
Rindas, 50	32-50	24,83	14,85	9,98	14,67	11,68	27,13	17,85	9,28	17,64	14,04

Periods		2016.gada jūnijs					2016.gada jūlijs				
Āra gaisa temperatūra, °C											
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldus, 1	46-1	26,29	14,59	11,7	14,46	8,36	27,96	17,67	10,29	17,51	10,11
Saldus, 3	46-3	12,99	7,73	5,26	7,73	9,18	13,83	9,81	4,02	9,81	11,65
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	12,66	7,4	5,26	7,27	8,05	13,40	8,32	5,08	8,19	9,06
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	10,33	4,78	5,55	4,78	7,44	10,49	6,43	4,06	6,43	10,00
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	8,22	4,36	3,86	4,36	10,16	8,50	5,35	3,15	5,35	12,47
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	10,86	4,35	6,51	4,28	4,74	11,20	5,61	5,59	5,51	6,10
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	9,75	3,97	5,78	3,8	5,63	10,28	5,68	4,60	5,44	8,06
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	10,52	4,34	6,18	4,34	4,72	12,11	6,38	5,73	6,38	6,94
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	3,84	0,17	3,67	0,16	0,25	4,34	0,16	4,18	0,16	0,25
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,19	0,02	1,17	0,02	0,12	1,17	0,15	1,02	0,15	0,80
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	28,48	16,26	12,22	16,12	9,32	29,89	19,60	10,29	19,43	11,22
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,33	0	1,33	0	0	1,57	0,54	1,03	0,45	2,92
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,05	0,08	1,97	0,08	0,2	2,02	0,08	1,94	0,08	0,20
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,05	0,04	1,01	0,04	0,19	0,95	0,05	0,90	0,05	0,28
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	1,83	0,76	1,07	0,76	4,12	1,98	0,95	1,03	0,95	5,16
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,83	0,03	0,8	0,03	0,18	0,86	0,03	0,83	0,03	0,18
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	19,67	11,18	8,49	10,92	8,59	20,29	12,94	7,35	12,64	9,95
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	11,48	6,4	5,08	6,29	8,22	11,90	6,68	5,22	6,56	7,93
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	40,46	25,56	14,9	24,86	11,51	42,77	29,26	13,51	28,45	13,17
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	21,46	13,14	8,32	13,14	10,09	22,87	15,96	6,91	15,96	12,26
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	11,31	4,1	7,21	3,89	13,85	12,50	4,37	8,13	4,14	4,92
Saules, 2	21-2	0,41	0,02	0,39	0,02	0,13	0,51	0,02	0,49	0,02	0,16
Saules, 3	21-3	0,192	0,002	0,19	0	0,02	0,19	0,00	0,19	0,00	0,02
Saules, 7	21-7	18,05	12,06	5,99	12,06	13,81	19,08	13,14	5,94	13,14	15,05
Saules, 33	21-33	12,53	7,17	5,36	6,57	9,76	13,71	8,89	4,82	8,15	12,10
Saules, 35	21-35	3,81	0,8	3,01	0,78	1,19	4,30	1,06	3,24	1,03	1,57
Saules, 44	21-44	0,81	0	0,81	0	0	1,04	0,00	1,04	0,00	0,02
Saules, 56	21-56	7,24	4	3,24	4	10,88	7,97	4,40	3,57	4,40	11,96
Saules, 58	21-58	12,29	7,64	4,65	7,45	12,48	12,79	8,28	4,51	8,08	13,18
Saules, 106	21-106/1	9,83	6,12	3,71	5,95	11,09	10,36	7,62	2,74	7,34	13,82
Saules, 106	21-106/2	9,75	6,27	3,48	6,27	11,38	10,51	7,50	3,01	7,50	13,61
Saules, 106	21-106/3	10,47	6,19	4,28	6,19	11,23	11,19	7,40	3,79	7,40	13,43
Saules, 106	21-106/4	10,31	5,33	4,98	5,33	9,67	10,54	6,54	4,00	6,54	11,85
Saules, 106	21-106/5	9,68	5,4	4,28	5,4	9,8	10,22	6,65	3,57	6,65	12,06
Saules, 108	21-108/1	8,15	1,97	6,18	1,97	3,57	8,29	4,76	3,53	4,76	8,65
Saules, 108	21-108/2	10,29	4,51	5,78	4,51	8,18	10,75	5,39	5,36	5,39	9,78
Saules, 108	21-108/3	8,54	3,18	5,36	3,18	5,77	9,22	4,49	4,73	4,49	8,14
Saules, 110	21-110/1	10,14	4,73	5,41	4,73	8,57	10,61	5,61	5,00	5,61	10,18
Saules, 110	21-110/2	9,81	6,38	3,43	6,38	11,57	10,64	7,61	3,03	7,61	13,80
Saules, 112	21-112/1	8,8	3,63	5,17	3,53	6,59	8,83	5,38	3,45	5,23	9,76
Saules, 112	21-112/2	9,69	6,27	3,42	6,27	11,37	9,59	6,54	3,05	6,54	11,85
Saules, 114	21-114	10,13	3,4	6,73	3,31	6,17	10,81	7,10	3,71	6,90	12,88
Saules, 116	21-116	11,04	6,62	4,42	6,44	12,01	10,74	5,66	5,08	5,51	10,27
Siguldas, 12	33-11	12,55	7,94	4,61	7,84	6,82	13,03	7,84	5,19	7,73	6,73
Siguldas, 14	33-14	10,46	6,42	4,04	6,42	9,31	11,40	6,75	4,65	6,75	9,79
Siguldas, 16	33-16	17,11	11,05	6,06	11,05	12,88	17,73	11,10	6,63	11,10	12,95
Siguldas, 21	33-21	17,61	10,37	7,24	10,25	7,96	18,89	11,79	7,10	11,79	9,06
Siguldas, 22	33-22	13,14	7,19	5,95	7,19	8,39	16,07	9,97	6,10	9,97	11,63
Siguldas, 23	33-23	18,43	10,37	8,06	10,37	7,96	19,76	12,66	7,10	12,66	9,61
Siguldas, 25	33-25	15,92	9,15	6,77	9,15	7,03	18,28	12,14	6,14	12,14	9,33
Siguldas, 27	33-27	11,39	6,6	4,79	6,6	11,33	12,27	7,01	5,26	7,01	12,04
Siguldas, 29	33-29	10,85	4,64	6,21	4,64	8,66	12,79	5,18	7,61	5,18	9,67
Siguldas, 29	33-29	5,94	2,6	3,34	2,5	6,8	6,37	2,40	3,97	2,30	6,26
Siguldas, 12a	33-12	14,47	6,27	8,2	6,1	5,45	15,27	9,30	5,97	9,18	8,10
Talsu, 3	48-3	2,16	0,06	2,1	0,05	0,16	2,02	0,06	1,96	0,06	0,18
Talsu, 7	48-7	3,1	0,17	2,93	0,17	0,2	7,64	2,12	5,52	2,08	2,52
Talsu, 11	48-11	5,11	3,41	1,7	3,41	10,14	5,45	3,60	1,85	3,60	10,70
Talsu, 13	48-13	1,59	0,07	1,52	0,07	0,2	1,90	0,08	1,82	0,08	0,22
Talsu, 22	48-22										
Talsu, 24	48-24	13,36	8,57	4,79	8,57	10,17	14,34	10,02	4,32	10,02	11,89
Talsu, 25	48-25	6,91	4,28	2,63	4,28	12,14	7,28	4,97	2,31	4,97	14,10
Talsu, 26	48-26	23,39	15,59	7,8	15,59	11,97	25,68	19,05	6,63	19,05	14,63
Talsu, 35	48-35	3,14	0,68	2,46	0,6	1,78	3,37	0,93	2,44	0,81	2,42
Talsu, 37	48-37	1,41	0,42	0,99	0,42	2,31	1,49	0,41	1,08	0,41	2,24
Talsu, 48	48-48	15,35	8,42	6,93	8,42	9,16	15,58	9,14	6,44	9,14	9,95

Periods		2016.gada jūnijs					2016.gada jūlijs				
Āra gaisa temperatūra, °C											
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Talsu,50	48-50	7,44	5,45	1,99	5,45	17,79	8,10	5,98	2,12	5,98	19,52
Talsu, 56	48-56	12,53	8,25	4,28	8,25	12,84	14,46	10,28	4,18	10,28	15,98
Talsu, 58	48-58	34,55	21,95	12,6	21,95	8,96	37,74	25,42	12,32	25,42	10,32
Talsu, 60	48-60	18,6	8,3	10,3	8,3	7,32	19,71	10,92	8,79	10,92	9,63
Talsu, 62	48-62	19,41	13,3	6,11	13,3	14,01	20,61	18,85	1,76	18,85	19,85
Talsu, 64	48-64	19,91	14,08	5,83	14,08	11,49	21,16	16,04	5,12	16,04	13,09
Talsu, 66	48-66	18,66	12,74	5,92	12,26	10,39	18,71	12,55	6,16	12,13	10,24
Talsu, 68	48-68	16,81	11,03	5,78	11,03	9	17,89	12,58	5,31	12,58	10,27
Talsu, 82	48-82										
Tārgales, 15	35-15	1,53	0,1	1,43	0,09	0,42	1,49	0,06	1,43	0,06	0,25
Tārgales, 64	35-64	11,68	6,04	5,64	5,93	7,44	11,94	6,77	5,17	6,64	8,34
Tārgales, 65	35-65	1,7	0,12	1,58	0,12	0,32	1,97	0,09	1,88	0,09	0,24
Tārgales, 66	35-66	8,39	4,07	4,32	4,07	7,37	9,22	4,76	4,46	4,76	8,65
Tārgales, 67	35-67	1,24	0,1	1,14	0,1	0,27	1,68	0,08	1,60	0,08	0,22
Tārgales, 69	35-69	2,01	0,12	1,89	0,12	0,32	1,54	0,06	1,48	0,06	0,15
Tārgales, 72	35-72	17,17	10,98	6,19	10,79	12,58	17,47	11,98	5,49	11,77	13,72
Ugāles, 6	36-6										
Ugāles, 13	36-13	14,2	9,22	4,98	9,22	11,14	15,19	10,49	4,70	10,49	12,45
Ugāles, 13	36-13	12,52	6,74	5,78	6,74	8,15	13,74	7,68	6,06	7,68	9,28
Ugāles, 17	36-17	11,85	6,25	5,6	6,25	9,06	11,56	5,97	5,59	5,97	8,66
Ugāles, 19	36-19	21,01	15,16	5,85	15,16	14,35	17,35	10,25	7,10	10,25	9,70
Ugāles, 32	36-32	31,92	22,52	9,4	22,37	9,93	33,71	25,12	8,59	24,95	11,09
Usmas, 7	37-7	6,52	3,63	2,89	3,45	11,86	6,93	3,55	3,38	3,37	11,58
Usmas, 9	37-9	12,85	8,67	4,18	8,46	13,47	13,98	7,34	6,64	7,17	11,41
Usmas, 11	37-11	12,49	7,79	4,7	7,79	12,11	13,42	8,63	4,79	8,63	13,41
Usmas, 14	37-14	4,93	0,65	4,28	0,64	0,77	5,22	0,94	4,28	0,93	1,12
Usmas, 18	37-18	13,59	8,14	5,45	8,14	11,8	14,11	9,36	4,75	9,36	13,59
Usmas, 20	37-20	15,08	8,88	6,2	8,69	12,07	16,09	9,89	6,20	9,68	13,45