

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2016.gada decembris				2017.gada janvāris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,3				-0,1			
Tarīfs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela, ēkas nr.	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	9,72	8,94	0,78	1,29	11,35	10,69	0,66	1,542
Aleksandra, 9	1-9	45,99	38,51	7,48	0,84	53,31	40,08	13,23	0,875
Aleksandra, 10	1-10	16,52	15,04	1,48	1,65	18,95	17,69	1,26	1,935
Aleksandra, 11	1-11	54,86	44,94	9,92	0,98	62,87	52,32	10,55	1,145
Aleksandra, 13	1-13	49,9	43,06	6,84	1,16	56,73	50,35	6,38	1,359
Aleksandra, 15	1-15	49,33	43,70	5,63	1,17	56,26	50,74	5,52	1,36
Aleksandra, 17	1-17	43,33	35,62	7,71	0,75	49,99	42,45	7,54	0,894
Balasta, 3	42-3	10,53	9,43	1,10	1,48	11,31	10,09	1,22	1,589
Balasta, 5	42-5	9,69	8,85	0,84	1,38	10,95	10,20	0,75	1,593
Bērzu, 53	3-53	58,05	50,74	7,31	0,99	67,26	60,59	6,67	1,183
Bērzu, 55	3-55	64,67	59,50	5,17	1,39	72,6	66,96	5,64	1,566
Biedrības, 1	2-1	13,93	11,90	2,03	1,07	15,7	12,95	2,75	1,16
Brīvības, 11	4-11	24,95	20,15	4,80	0,72	28,33	21,04	7,29	0,748
Brīvības, 17	4-17	48,63	42,48	6,15	1,31	52,61	46,40	6,21	1,427
Brīvības, 21	4-21/1	51,09	43,43	7,66	1,18	59,02	51,65	7,37	1,382
Brīvības, 21	4-21/2	45,86	38,61	7,25	1,04	52,98	45,67	7,31	1,231
Brīvības, 23	4-23	45,02	38,70	6,32	1,02	50,21	44,06	6,15	1,164
Brīvības, 25	4-25	77,82	69,35	8,47	1,09	86,18	78,06	8,12	1,225
Brīvības, 27	4-27	55,53	48,43	7,10	1,00	63,27	56,61	6,66	1,163
Brīvības, 29	4-29	36,31	32,34	3,97	0,88	42,07	38,27	3,80	1,047
Brīvības, 31	4-31	59,34	53,13	6,21	1,06	69,52	63,66	5,86	1,273
Brīvības, 32/34	4-32/1	26,1	21,00	5,10	0,71	29,9	25,09	4,81	0,851
Brīvības, 32/34	4-32/2	26,44	20,87	5,57	0,71	30,22	21,44	8,78	0,716
Brīvības, 33/35	4-33	33,51	29,03	4,48	1,08	36,56	32,70	3,86	1,221
Celtnieku, 2	30-2	61,66	52,44	9,22	1,08	70,47	60,67	9,80	1,248
Celtnieku, 3	30-3-/1	39,43	34,73	4,70	1,04	44,89	38,92	5,97	1,163
Celtnieku, 3	30-3-/2	65,2	58,04	7,16	1,18	70,65	61,43	9,22	1,25
Celtnieku, 5	30-5	42,56	36,41	6,15	1,00	51,41	43,66	7,75	1,204
Celtnieku, 8	30-8	66,88	56,50	10,38	1,13	79,37	69,86	9,51	1,401
Celtnieku, 10	30-10	100,96	93,07	7,89	1,45	115,93	107,23	8,70	1,669
Celtnieku 12/1	30-12/14	128,21	113,54	14,67	1,18	145,03	128,67	16,36	1,34
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	88,59	79,13	9,46	1,25	102,89	92,99	9,90	1,471
Celtnieku, 18	30-18	82,54	71,11	11,43	1,10	93,29	81,86	11,43	1,264
Celtnieku, 34/36	30-34/1	56,24	49,63	6,61	1,35	66,18	58,34	7,84	1,582
Celtnieku, 34/36	30-34/2	70,04	59,20	10,84	1,19	80,02	67,36	12,66	1,349
Dzintaru, 26	43-26	97,21	87,47	9,74	1,31	111,69	99,91	11,78	1,493
Dzintaru, 28	43-28	68,85	60,36	8,49	1,39	77,95	70,99	6,96	1,633
Dzintaru, 30	43-30	65,66	57,12	8,54	1,32	75,51	67,48	8,03	1,522
Dzintaru, 34	43-34	137,09	122,82	14,27	1,41	154,5	139,71	14,79	1,609
Embūtes, 51	31-51	179,49	161,63	17,86	1,27	203,65	183,81	19,84	1,442
Embūtes, 53	31-53	90,88	78,06	12,82	1,20	99,2	85,80	13,40	1,347
Embūtes, 55	31-55	87,23	75,92	11,31	1,16	100,76	88,87	11,89	1,383
Fabrikas, 2a	38-2	55,53	45,73	9,80	1,10	69,98	55,07	14,91	1,288
Inženieru, 58	6-58	112,97	100,33	12,64	1,11	127,73	113,41	14,32	1,255
Inženieru, 71	6-71	39,24	35,20	4,04	1,11	42,65	38,55	4,10	1,212
Inženieru, 73	6-73	39,58	35,63	3,95	1,11	44,26	39,94	4,32	1,249
Inženieru, 75	6-75/1	37,07	31,61	5,46	0,98	42,38	35,83	6,55	1,107
Inženieru, 75	6-75/2	32,02	23,95	8,07	0,74	38,54	31,41	7,13	0,974
Inženieru, 75	6-75/3	36,08	30,45	5,63	0,95	41,51	35,01	6,50	1,093
Inženieru, 77	6-77/1	41,11	36,88	4,23	1,16	46,57	42,22	4,35	1,326
Inženieru, 77	6-77/2	46,37	39,99	6,38	1,24	50,76	45,02	5,74	1,397
Inženieru, 77	6-77/3	42,3	36,67	5,63	1,14	47,91	42,05	5,86	1,302
Inženieru, 79	6-79	37,11	32,03	5,08	1,00	41,32	36,37	4,95	1,137
Inženieru, 81	6-81/1	36,23	31,59	4,64	0,99	42,73	37,56	5,17	1,179
Inženieru, 81	6-81/2	37,91	32,08	5,83	1,01	43,97	37,29	6,68	1,169
Inženieru, 85	6-85/1	36,55	32,20	4,35	1,01	42,89	37,96	4,93	1,189
Inženieru, 85	6-85/2	43,02	38,73	4,29	1,22	49,98	45,28	4,70	1,428
Inženieru, 85	6-85/3	41,89	35,39	6,50	1,12	47,31	40,23	7,08	1,276
Inženieru, 85	6-85/4	36,43	30,51	5,92	0,96	44,68	37,72	6,96	1,186
Inženieru, 87	6-87	43,21	36,60	6,61	1,15	50,21	43,67	6,54	1,371

Periods		2016.gada decembris				2017.gada janvāris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,3				-0,1			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela, ēkas nr.	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inženieru, 89	6-89/1	47,16	43,27	3,89	1,36	52,31	48,48	3,83	1,521
Inženieru, 89	6-89/2	45,96	40,22	5,74	1,27	50,93	45,25	5,68	1,425
Inženieru, 91	6-91/1	46,23	40,89	5,34	1,29	51,97	47,10	4,87	1,49
Inženieru, 91	6-91/2	48,76	42,38	6,38	1,34	54,39	48,18	6,21	1,523
Inženieru, 93	6-93/1	42,81	37,65	5,16	1,18	52,04	46,65	5,39	1,462
Inženieru, 93	6-93/2	45,13	40,55	4,58	1,26	52,08	47,67	4,41	1,484
Inženieru, 93	6-93/3	45,59	41,41	4,18	1,30	52,92	49,12	3,80	1,542
Inženieru, 95	6-95/1	43,01	38,43	4,58	1,21	49,73	45,15	4,58	1,419
Inženieru, 95	6-95/2	44,66	39,09	5,57	1,23	51,51	45,25	6,26	1,427
Inženieru, 97	6-97/1	36,2	31,62	4,58	0,99	40,57	35,97	4,60	1,125
Inženieru, 97	6-97/2	32,92	28,51	4,41	0,90	37,37	33,08	4,29	1,042
Inženieru, 99	6-99/1	45,32	40,45	4,87	1,28	52,24	48,12	4,12	1,524
Inženieru, 99	6-99/2	40,18	35,83	4,35	1,13	45,27	41,15	4,12	1,297
Inženieru, 99	6-99/3	36,68	27,17	9,51	0,86	42,51	33,35	9,16	1,057
Inženieru, 99	6-99/4	42,98	37,12	5,86	1,18	49,03	43,52	5,51	1,387
Jūras, 1	7-1	50,66	43,93	6,73	1,13	56,63	50,31	6,32	1,329
Jūras, 3	7-3	35,54	28,47	7,07	0,60	42,47	35,34	7,13	0,746
Jūras, 4	7-4	71,5	61,58	9,92	0,92	88,5	79,28	9,22	1,182
Jūras, 10	7-10	41,79	36,61	5,18	0,99	48,17	42,35	5,82	1,148
Jūras, 17	7-17	12,19	10,16	2,03	0,96	14,5	12,46	2,04	1,179
Jūras, 51	7-51	37,13	33,70	3,43	1,08	43,82	40,22	3,60	1,286
Katoļu, 33	8-33	6,76	5,84	0,92	1,09	7,74	6,83	0,91	1,278
Katoļu, 34	8-34	87,17	77,19	9,98	1,16	98,31	87,29	11,02	1,304
Katoļu, 50	8-50	82,79	70,83	11,96	1,10	96,29	83,41	12,88	1,301
Katoļu, 52	8-52	62,02	54,31	7,71	1,27	71,03	64,01	7,02	1,501
Kuldīgas, 23	9-23	100,56	77,22	23,34	1,18	117,9	94,48	23,42	1,442
Kuldīgas, 59	9-59	9,09	9,09	0,00	1,11	10,97	10,97	0,00	1,342
Lidotāju, 13	44-13	100,61	89,24	11,37	1,33	118,43	106,48	11,95	1,583
Lidotāju, 15	44-15	61,27	54,88	6,39	1,25	69,33	62,43	6,90	1,425
Lidotāju, 17	44-17	91,37	81,57	9,80	1,24	104,08	94,28	9,80	1,435
Lidotāju, 18	44-18	103,15	92,83	10,32	1,43	120,74	110,24	10,50	1,68
Lidotāju, 19	44-19	46,94	41,26	5,68	1,26	52,93	47,07	5,86	1,44
Lidotāju, 20	44-20	60,67	51,85	8,82	1,20	69,2	60,38	8,82	1,398
Lidotāju, 21	44-21	43,56	38,34	5,22	1,27	47,94	42,31	5,63	1,404
Lidotāju, 22	44-22	67,48	59,94	7,54	1,39	77,15	69,55	7,60	1,595
Lidotāju, 24	44-24	28,13	23,03	5,10	0,71	33,18	27,50	5,68	0,827
Lidotāju, 26	44-26	37,06	32,07	4,99	0,97	44,36	38,85	5,51	1,18
Lielā dzimavu, 15	12-15	4,76	3,98	0,78	0,99	5,88	5,06	0,82	1,264
Lielā dzimavu, 17	12-17	9,88	9,01	0,87	1,39	12,06	11,42	0,64	1,765
Lielā dzimavu, 19	12-19	9,29	8,25	1,04	1,04	13,97	12,11	1,86	1,529
Lielais prospekts, 11	10-11	52,03	45,30	6,73	0,91	59,94	53,68	6,26	1,081
Lielais prospekts, 13	10-13	39,52	33,20	6,32	0,88	46,05	39,61	6,44	1,053
Lielais prospekts, 15	10-15	38,92	32,99	5,93	0,89	44,26	38,87	5,39	1,045
Lielais prospekts, 16	10-16	65,5	53,73	11,77	0,83	75,17	63,86	11,31	0,988
Lielais prospekts, 17	10-17	39,55	34,62	4,93	0,95	46,28	41,23	5,05	1,132
Lielais prospekts, 18	10-18	91,7	81,32	10,38	1,24	105,94	94,75	11,19	1,45
Lielais prospekts, 19	10-19/1	57,2	49,72	7,48	1,02	66,58	59,51	7,07	1,219
Lielais prospekts, 19	10-19/2	32,5	26,24	6,26	0,73	41,36	34,57	6,79	0,962
Lielais prospekts, 20	10-20	44,13	35,95	8,18	0,76	51,14	43,20	7,94	0,916
Lielais prospekts, 21	10-21	34,45	27,66	6,79	0,77	36,94	29,81	7,13	0,827
Lielais prospekts, 22	10-22	40,18	31,54	8,64	0,67	54,03	45,85	8,18	0,969
Lielais prospekts, 23	10-23	40,23	32,61	7,62	0,86	44,82	38,03	6,79	1,002
Lielais prospekts, 24	10-24	47,82	39,06	8,76	0,82	56,03	47,97	8,06	1,002
Lielais prospekts, 25	10-25	27,89	21,63	6,26	0,75	33,16	26,49	6,67	0,916
Lielais prospekts, 26	10-26	64,1	55,11	8,99	1,14	74,59	65,83	8,76	1,367
Lielais prospekts, 27	10-27	27,49	21,81	5,68	0,74	32,84	27,21	5,63	0,921
Lielais prospekts, 29	10-29	25,32	20,80	4,52	0,71	29,04	25,15	3,89	0,859
Lielais prospekts, 30	10-30	52,13	45,17	6,96	1,22	58,85	52,53	6,32	1,438
Lielais prospekts, 32	10-32	51,05	42,76	8,29	1,16	60	52,11	7,89	1,408
Lielais prospekts, 34	10-34	55,12	48,68	6,44	1,28	61,51	55,42	6,09	1,462
Lielais prospekts, 35	10-35	24,58	20,84	3,74	0,73	27,84	24,47	3,37	0,889
Lielais prospekts, 36	10-36	14,87	12,67	2,20	0,82	16,82	14,69	2,13	0,957
Lielais prospekts, 37	10-37	46,67	40,23	6,44	1,09	54,41	48,20	6,21	1,308
Lielais prospekts, 38	10-38	16,81	13,74	3,07	0,87	18,29	15,33	2,96	0,975
Lielais prospekts, 39	10-39	18,12	14,43	3,69	0,92	20,14	17,30	2,84	1,103
Lielais prospekts, 40	10-40	14,82	11,28	3,54	0,73	17,58	13,93	3,65	0,901
Lielais prospekts, 41	10-41	23,64	20,86	2,78	1,35	27,76	25,21	2,55	1,628

Periods		2016.gada decembris				2017.gada janvāris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,3				-0,1			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela, ēkas nr.	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lielais prospekts, 42	10-42	15,23	12,62	2,61	0,81	17,42	15,16	2,26	0,976
Lielais prospekts, 44	10-44	13,33	11,01	2,32	0,71	14,94	12,74	2,20	0,818
Lielais prospekts, 46	10-46	12,95	9,35	3,60	0,59	15,27	12,08	3,19	0,768
Lielais prospekts, 49	10-49	27,61	24,19	3,42	0,94	28,22	25,01	3,21	0,972
Lielais prospekts, 51	10-51	38,8	35,49	3,31	1,46	43,25	39,57	3,68	1,627
Lielais prospekts, 53	10-53	14,41	13,19	1,22	1,45	17,09	15,78	1,31	1,734
Lielais prospekts, 54	10-54	26,44	26,44	0,00	1,22	31,04	31,04	0,00	1,435
Lielais prospekts, 55	10-55	8,7	7,94	0,76	1,29	11,17	10,58	0,59	1,724
Lielais prospekts, 57	10-57	10,23	8,42	1,81	0,95	11,4	9,68	1,72	1,094
Lielais prospekts, 58	10-58	7,67	6,99	0,68	1,42	9,03	8,39	0,64	1,708
Lielais prospekts, 59	10-59	9,16	8,46	0,70	1,33	10,75	9,95	0,80	1,569
Lielais prospekts, 67	10-67	93,08	83,68	9,40	1,28	100,34	89,78	10,56	1,378
Lielais prospekts, 68	10-68	63,74	55,68	8,06	1,15	71,16	62,98	8,18	1,305
Lielais prospekts, 68	10-68	53,68	46,49	7,19	1,11	60,6	53,29	7,31	1,268
Lielais prospekts, 70	10-70	42,34	38,92	3,42	1,23	46,99	43,39	3,60	1,371
Lielais prospekts, 73	10-73	11,71	11,08	0,63	1,24	13,64	12,49	1,15	1,4
Lielais prospekts, 58a	10-58a	13,36	12,11	1,25	1,52	14,86	13,45	1,41	1,685
Ozolu, 2	45-2	68,29	60,75	7,54	1,40	77,15	69,78	7,37	1,613
Ozolu, 4	45-4	65,63	58,32	7,31	1,35	72,84	65,13	7,71	1,492
P. Stradiņa, 3	47-3	37,61	32,56	5,05	1,12	42,13	37,03	5,10	1,275
P. Stradiņa, 4	47-4	49,59	44,78	4,81	1,39	56,61	51,10	5,51	1,588
P. Stradiņa, 5	47-5	40,24	36,35	3,89	1,24	44,37	40,48	3,89	1,379
P. Stradiņa, 6	47-6	18,74	16,36	2,38	1,45	22,42	20,10	2,32	1,785
P. Stradiņa, 8	47-8	54,95	46,89	8,06	1,28	61,06	52,71	8,35	1,437
P. Stradiņa, 9	47-9	55,33	49,99	5,34	1,36	60,47	54,27	6,20	1,479
P. Stradiņa, 11	47-11	39,14	33,53	5,61	1,15	47,84	42,29	5,55	1,447
P. Stradiņa, 13	47-13	38,42	33,49	4,93	1,15	46,79	41,63	5,16	1,43
P. Stradiņa, 14	47-14	47,68	42,69	4,99	1,31	51,48	46,67	4,81	1,403
P. Stradiņa, 15	47-15	41,47	36,83	4,64	1,25	46,5	41,66	4,84	1,409
P. Stradiņa, 17	47-17	37,51	32,64	4,87	1,11	44,63	39,93	4,70	1,353
P. Stradiņa, 19	47-19	41,93	36,42	5,51	1,23	45,04	39,24	5,80	1,298
P. Stradiņa, 21	47-21/1	66,39	58,62	7,77	1,32	76,57	68,28	8,29	1,566
P. Stradiņa, 21	47-21/2	59,26	52,76	6,50	1,21	67,3	59,88	7,42	1,368
Peldu, 5	19-5	28,98	24,54	4,44	0,93	34,42	30,01	4,41	1,136
Peldu, 8	19-8	24,17	21,91	2,26	1,51	27,67	25,52	2,15	1,765
Pērkoņu, 13	13-13	58,4	50,45	7,95	1,03	65,03	57,43	7,60	1,156
Pētera, 2	14-2	26,73	21,74	4,99	0,74	31,46	26,76	4,70	0,916
Pētera, 3	14-3	62,71	57,31	5,40	1,69	68,16	62,46	5,70	1,843
Pētera, 6	14-6	23,44	19,03	4,41	0,67	27,12	23,00	4,12	0,809
Pētera, 26	14-26	49,87	43,49	6,38	1,15	57,11	50,06	7,05	1,322
Pētera, 28	14-28	72,74	66,19	6,55	1,24	85,01	78,11	6,90	1,483
Pīls, 25	18-25	16,51	16,56	-0,05	1,07	20,05	19,94	0,11	1,282
Pīls, 27	18-27	23,38	23,51	-0,13	1,26	34,21	27,25	6,96	1,455
Pīls, 31	18-31	51,12	49,27	1,85	1,39	55,9	53,99	1,91	1,522
Pīls, 35	18-35	8,58	8,30	0,28	0,70	14,38	14,39	-0,01	1,214
Pīls, 54	18-54	10,33	9,27	1,06	1,07	12,36	11,90	0,46	1,374
Poruka, 13	15-13/1	64,67	55,10	9,57	1,16	73,78	62,70	11,08	1,324
Poruka, 13	15-13/2	41,19	38,75	2,44	1,62	46,45	44,01	2,44	1,836
Poruka, 14/1	13-14/1	3,11	3,11	0,00	1,15	3,71	3,71	0,00	1,375
Poruka, 14/2	13-14/2	2,91	2,91	0,00	1,09	3,34	3,34	0,00	1,248
Poruka, 14/3	13-14/3	2,59	2,59	0,00	0,75	2,93	2,93	0,00	0,844
Poruka, 14/4	13-14/4	1,65	1,65	0,00	0,61	2	2,00	0,00	0,744
Puškina, 4	16-4	37,94	34,92	3,02	1,10	42,52	39,50	3,02	1,246
Rindas, 23	32-23	56,98	49,50	7,48	1,13	63,01	55,47	7,54	1,269
Rindas, 34	32-34	18,31	14,95	3,36	0,98	22,81	18,69	4,12	1,221
Rindas, 36	32-36	23	20,06	2,94	1,31	26,25	23,02	3,23	1,498
Rindas, 40	32-40	27,42	24,87	2,55	1,54	30,35	27,86	2,49	1,778
Rindas, 44	32-44	23,67	21,64	2,03	1,38	29,39	27,24	2,15	1,741
Rindas, 46	32-46	20,4	18,64	1,76	1,20	22,04	20,18	1,86	1,297
Rindas, 48	32-48	22,02	18,53	3,49	1,17	26,14	23,36	2,78	1,479
Rindas, 50	32-50	82,19	69,15	13,04	0,94	92,07	80,01	12,06	1,071
Saldus, 1	46-1	126,21	109,33	16,88	1,24	143,81	126,87	16,94	1,425
Saldus, 3	46-3	61,75	55,25	6,50	1,29	72,69	65,96	6,73	1,546
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	56,86	49,86	7,00	1,10	62,2	55,30	6,90	1,218
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	28,98	21,85	7,14	0,62	36,01	29,69	6,32	0,839
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	24,05	19,18	4,87	0,78	28,22	23,58	4,64	0,958
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	53,4	45,99	7,41	0,99	60,14	53,06	7,08	1,145

Periods		2016.gada decembris				2017.gada janvāris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,3				-0,1			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela, ēkas nr.	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	40,6	33,23	7,37	0,77	47,18	39,87	7,31	0,918
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	47,76	33,59	14,17	0,75	59,37	52,46	6,91	1,164
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	43,06	37,38	5,68	1,25	48,38	43,86	4,52	1,47
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	12,47	10,51	1,96	1,13	17,19	15,33	1,86	1,654
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	91,99	77,26	14,73	0,88	106,83	93,72	13,11	1,082
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	7,44	5,91	1,53	0,64	10,91	8,87	2,04	0,959
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	22,55	19,53	3,02	1,27	26,75	22,88	3,87	1,49
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	13,57	11,83	1,74	1,26	16,92	15,41	1,51	1,638
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	16,9	14,85	2,05	1,29	19,71	17,91	1,80	1,557
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	14,71	13,61	1,10	1,34	16,49	15,42	1,07	1,65
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	91,59	81,61	9,98	1,24	104,1	93,84	10,26	1,41
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	55,49	49,11	6,38	1,13	62,92	57,06	5,86	1,318
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	140,39	122,87	17,52	0,92	156,73	139,62	17,11	1,045
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	71,3	60,69	10,61	0,92	89,08	78,47	10,61	1,191
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	51,7	40,74	10,96	0,64	66	54,23	11,77	0,853
Saules, 2	21-2	9,02	8,50	0,52	1,09	11,03	10,57	0,46	1,353
Saules, 3	21-3	6,14	5,95	0,19	1,50	6,99	6,70	0,29	1,69
Saules, 7	21-7	70,54	63,06	7,48	1,09	76,78	69,30	7,48	1,193
Saules, 33	21-33	60,04	53,95	6,09	1,25	68,76	62,40	6,36	1,447
Saules, 35	21-35	28,89	24,37	4,52	0,85	31,56	26,57	4,99	0,922
Saules, 44	21-44	10,64	9,60	1,04	1,24	12,81	11,74	1,07	1,52
Saules, 56	21-56	25,15	21,38	3,77	1,07	28,02	24,08	3,94	1,208
Saules, 58	21-58	54,78	49,08	5,70	1,40	61,43	55,83	5,60	1,598
Saules, 106	21-106/1	42,78	38,02	4,76	1,19	48,86	44,10	4,76	1,385
Saules, 106	21-106/2	41,03	35,45	5,58	1,11	49,48	44,72	4,76	1,4
Saules, 106	21-106/3	45,6	39,74	5,86	1,26	51,96	46,45	5,51	1,471
Saules, 106	21-106/4	36,06	30,26	5,80	0,94	45,08	39,28	5,80	1,225
Saules, 106	21-106/5	44,47	38,84	5,63	1,21	53,53	47,96	5,57	1,497
Saules, 108	21-108/1	40,51	36,16	4,35	1,13	47,31	41,80	5,51	1,301
Saules, 108	21-108/2	47,75	41,20	6,55	1,27	51,58	44,16	7,42	1,367
Saules, 108	21-108/3	39,3	34,31	4,99	1,07	48,04	42,76	5,28	1,328
Saules, 110	21-110/1	37,84	30,94	6,90	0,98	44,11	37,56	6,55	1,191
Saules, 110	21-110/2	40,05	35,87	4,18	1,13	45,24	41,12	4,12	1,3
Saules, 112	21-112/1	40,58	35,14	5,44	1,11	45,4	39,77	5,63	1,255
Saules, 112	21-112/2	43,2	37,34	5,86	1,18	48,14	44,43	3,71	1,398
Saules, 114	21-114	39,64	33,96	5,68	1,07	46,18	39,53	6,65	1,213
Saules, 116	21-116	40,93	33,80	7,13	1,05	49	41,40	7,60	1,289
Siguldas, 12	33-11	51,89	44,93	6,96	0,96	60,21	51,36	8,85	1,111
Siguldas, 14	33-14	46,42	40,85	5,57	1,15	51,15	44,48	6,67	1,25
Siguldas, 16	33-16	63,24	55,64	7,60	1,13	72,81	63,59	9,22	1,292
Siguldas, 21	33-21	85	75,85	9,15	1,16	95,47	86,28	9,19	1,323
Siguldas, 22	33-22	68,68	59,59	9,09	1,18	78,65	67,72	10,93	1,367
Siguldas, 23	33-23	88,24	78,25	9,99	1,20	100,36	90,74	9,62	1,397
Siguldas, 25	33-25	93,14	84,51	8,63	1,29	105,27	96,60	8,67	1,459
Siguldas, 27	33-27	48,25	42,16	6,09	1,17	56,74	49,20	7,54	1,363
Siguldas, 29	33-29	42,6	35,82	6,78	0,97	48,29	40,59	7,70	1,097
Siguldas, 29	33-29	30,19	25,35	4,84	1,01	33,74	27,39	6,35	1,09
Siguldas, 12a	33-12	61,07	53,73	7,34	0,88	68,81	59,49	9,32	0,973
Talsu, 3	48-3	25,7	23,08	2,62	1,48	27,76	24,71	3,05	1,582
Talsu, 7	48-7	41,49	34,67	6,82	0,95	48,06	40,61	7,45	1,118
Talsu, 11	48-11	30,17	28,18	1,99	1,92	32,93	30,79	2,14	2,094
Talsu, 13	48-13	24,68	22,50	2,18	1,45	26,55	24,08	2,47	1,551
Talsu, 22	48-22	1,08	1,08	0,00	1,77	1,23	1,23	0,00	2,02
Talsu, 24	48-24	60,57	54,13	6,44	1,26	71,9	64,53	7,37	1,501
Talsu, 25	48-25	32,13	28,59	3,54	1,23	34,92	31,36	3,56	1,351
Talsu, 26	48-26	90,56	80,53	10,03	1,21	115,13	104,92	10,21	1,581
Talsu, 35	48-35	34,64	31,86	2,78	1,12	40,74	37,53	3,21	1,319
Talsu, 37	48-37	7,07	5,56	1,51	0,61	8,31	6,85	1,46	0,753
Talsu, 48	48-48	51,8	42,46	9,34	0,83	58,03	49,62	8,41	0,975
Talsu, 50	48-50	56,34	53,06	3,28	0,99	63,44	59,86	3,58	1,18
Talsu, 56	48-56	39,58	33,90	5,68	0,91	43,58	37,90	5,68	1,016
Talsu, 58	48-58	140	116,22	23,78	1,12	155,79	128,01	27,78	1,228
Talsu, 60	48-60	65,2	52,96	12,24	0,85	70,87	59,33	11,54	0,948
Talsu, 62	48-62	72,23	63,88	8,35	1,05	80,56	71,92	8,64	1,182
Talsu, 64	48-64	78,53	70,18	8,35	1,37	87,4	79,28	8,12	1,543
Talsu, 66	48-66	59,62	51,71	7,91	0,99	67,02	59,72	7,30	1,146
Talsu, 68	48-68	71,02	64,99	6,03	1,27	78,2	72,28	5,92	1,41

Periods		2016.gada decembris				2017.gada janvāris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,3				-0,1			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela, ēkas nr.	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Talsu, 82	48-82	11,83	11,83	0,00	1,30	14,23	14,23	0,00	1,558
Tārgales, 15	35-15	25,48	21,22	4,26	0,92	28,66	25,69	2,97	1,119
Tārgales, 64	35-64	56,64	49,85	6,79	1,16	65,18	57,76	7,42	1,339
Tārgales, 65	35-65	21,23	18,57	2,66	1,23	24,5	21,84	2,66	1,452
Tārgales, 66	35-66	40,53	35,77	4,76	1,23	43,75	38,30	5,45	1,379
Tārgales, 67	35-67	20,26	17,99	2,27	1,21	22,61	20,71	1,90	1,392
Tārgales, 69	35-69	26,98	23,44	3,54	1,58	30,6	27,24	3,36	1,834
Tārgales, 72	35-72	63,44	54,39	9,05	1,15	74,76	64,73	10,03	1,368
Ugāles, 6	36-6	7,23	7,23	0,00	1,66	7,84	7,84	0,00	1,797
Ugāles, 13	36-13	52,75	45,73	7,02	0,91	58,97	51,14	7,83	1,018
Ugāles, 13	36-13	49,63	40,76	8,87	0,82	57,3	47,79	9,51	0,963
Ugāles, 17	36-17	46,1	39,20	6,90	1,06	52,34	45,15	7,19	1,217
Ugāles, 19	36-19	77,63	68,88	8,75	1,10	89,61	78,88	10,73	1,255
Ugāles, 32	36-32	111,98	100,09	11,89	1,11	132,42	120,71	11,71	1,34
Usmas, 7	37-7	27,27	23,15	4,12	0,96	31,08	26,38	4,70	1,095
Usmas, 9	37-9	46,55	40,58	5,97	1,10	56,88	48,85	8,03	1,321
Usmas, 11	37-11	44,91	38,59	6,32	1,05	50,6	43,52	7,08	1,187
Usmas, 14	37-14	54,14	49,18	4,96	1,29	58,19	51,76	6,43	1,353
Usmas, 18	37-18	51,97	46,11	5,86	1,21	58,29	51,45	6,84	1,345
Usmas, 20	37-20	59,69	51,86	7,83	1,08	72,54	63,87	8,67	1,336