

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2019.gada jūlijā				2019.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	0,93	0,37	0,56	3,75	0,93	0,46	0,47	4,69
Aleksandra, 9	1-9	13,5	8,57	4,93	8,78	12,71	7,99	4,72	8,19
Aleksandra, 10	1-10	0,83	0,01	0,82	0,07	0,75	0,00	0,75	0,01
Aleksandra, 11	1-11	17,04	8,76	8,28	9,13	14,81	8,83	5,98	9,21
Aleksandra, 13	1-13	4,22	0,06	4,16	0,07	3,46	0,09	3,37	0,10
Aleksandra, 15	1-15	5,58	0,84	4,74	0,94	4,95	0,28	4,67	0,31
Aleksandra, 17	1-17	6,5	0,66	5,84	0,62	6,73	0,51	6,22	0,95
Balasta, 3	42-3	0,77	0,01	0,76	0,08	0,76	0,02	0,74	0,13
Balasta, 5	42-5	0,51	0,01	0,50	0,07	0,51	0,00	0,51	0,01
Bērzū, 53	3-53	12,56	7,69	4,87	7,87	12,63	7,66	4,97	7,85
Bērzū, 55	3-55	12,7	7,97	4,73	8,31	11,74	6,92	4,82	7,2
Biedrības, 1	2-1	1,51	0,19	1,32	0,99	1,44	0,09	1,35	0,45
Brīvības, 11	4-11	3,35	0,17	3,18	0,22	3,57	0,03	3,54	0,04
Brīvības, 17	4-17	12,17	8,26	3,91	11,29	10,76	6,74	4,02	9,22
Brīvības, 21	4-21/1	8,4	3,80	4,60	4,24	6,67	1,47	5,20	1,65
Brīvības, 21	4-21/2	5,97	0,38	5,59	0,47	5,71	0,12	5,60	0,15
Brīvības, 23	4-23	13,93	9,86	4,07	13,47	13,49	9,10	4,39	12,43
Brīvības, 25	4-25	20,64	13,60	7,04	11,30	20,4	12,49	7,91	10,37
Brīvības, 27	4-27	14,42	9,39	5,03	12,29	13,98	8,94	5,04	11,69
Brīvības, 29	4-29	9,68	6,95	2,73	14,25	9,25	6,46	2,79	13,24
Brīvības, 31	4-31	15,56	12,00	3,56	15,37	14,93	10,50	4,43	13,45
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,8	0,34	3,46	0,47	3,66	0,14	3,52	0,4
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,04	0,39	3,65	0,54	4,09	0,04	4,05	0,06
Brīvības, 33/35	4-33	8,08	5,14	2,94	8,78	9,59	6,44	3,15	10,99
Celtnieku, 2	30-2	23,55	18,21	5,34	20,00	23,08	17,72	5,36	19,45
Celtnieku, 3	30-3-1	13,42	9,71	3,71	15,30	13,05	9,20	3,85	14,5
Celtnieku, 3	30-3-2	20,78	14,86	5,92	16,32	19,62	13,60	6,02	14,94
Celtnieku, 4	30-4	17,92	11,25	6,67	13,83	15,91	8,86	7,05	10,9
Celtnieku, 5	30-5	15,88	12,42	3,46	18,29	15,91	12,81	3,10	18,75
Celtnieku, 6	30-6	20,11	12,54	7,57	11,18	18,84	11,13	7,71	9,92
Celtnieku, 8	30-8	19,87	14,51	5,36	14,87	17,79	11,68	6,11	11,97
Celtnieku, 10	30-10	24,20	18,51	5,69	15,81	22,68	15,86	6,82	13,55
Celtnieku 12/1	30-12/14	34,15	26,35	7,80	15,00	32,88	24,70	8,18	14,07
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	24,50	17,32	7,18	14,78	25,82	19,12	6,70	16,33
Celtnieku, 18	30-18	20,04	12,96	7,08	11,38	19,44	12,13	7,31	10,66
Celtnieku, 34/36	30-34/1	13,28	9,50	3,78	13,59	12,31	8,67	3,64	12,4
Celtnieku, 34/36	30-34/2	19,59	12,46	7,13	13,68	17,5	10,15	7,35	11,14
Dzintaru, 26	43-26	20,36	13,85	6,51	10,14	18,44	11,98	6,46	8,77
Dzintaru, 28	43-28	13,77	9,95	3,82	11,12	13,03	8,99	4,04	10,05
Dzintaru, 30	43-30	15,74	10,36	5,38	11,80	15,22	9,47	5,75	10,79
Dzintaru, 34	43-34	31,36	21,48	9,88	11,48	29,76	19,81	9,95	10,6
Embūtes, 51	31-51	53,73	40,66	13,07	17,36	50,03	34,19	15,84	14,6
Embūtes, 53	31-53	23,33	15,83	7,50	13,52	22,11	14,66	7,45	12,69
Embūtes, 55	31-55	27,34	21,18	6,16	18,09	25,2	18,53	6,67	15,83
Fabrikas, 2a	38-2	15,78	7,80	7,98	8,42	16,13	7,00	9,13	7,55
Inženieru, 58	6-58	31,4	19,88	11,52	13,00	29,06	17,87	11,19	11,69
Inženieru, 71	6-71	9,04	5,85	3,19	9,99	8,79	5,39	3,40	9,21
Inženieru, 73	6-73	10,34	7,10	3,24	12,13	9,91	6,40	3,51	10,93
Inženieru, 75	6-75/1	7,9	4,15	3,75	7,09	7,62	3,02	4,60	5,15
Inženieru, 75	6-75/2	8,9	4,06	4,84	7,13	8,44	3,70	4,74	6,5
Inženieru, 75	6-75/3	8,2	4,19	4,01	7,16	8,14	4,46	3,68	7,63
Inženieru, 77	6-77/1	10,43	7,27	3,16	13,14	10,14	6,85	3,29	12,4
Inženieru, 77	6-77/2	9,87	8,31	1,56	14,19	9,62	6,22	3,40	10,62
Inženieru, 77	6-77/3	10,09	7,23	2,86	12,35	9,34	6,71	2,63	11,46
Inženieru, 79	6-79	9	5,62	3,38	9,88	8,61	5,25	3,36	9,22
Inženieru, 81	6-81/1	9,77	6,69	3,08	11,42	9,44	6,26	3,18	10,68
Inženieru, 81	6-81/2	10,05	6,45	3,60	11,01	9,57	5,83	3,74	9,97
Inženieru, 85	6-85/1	10,15	6,44	3,71	11,31	9,71	6,24	3,47	10,96
Inženieru, 85	6-85/2	9,78	6,53	3,25	11,82	9,42	6,32	3,10	11,44

Periods		2019.gada jūlijā				2019.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Inženieru, 85	6-85/3	11,26	6,42	4,84	10,96	10,64	6,32	4,32	10,79
Inženieru, 85	6-85/4	11,7	7,26	4,44	12,76	11,06	7,14	3,92	12,54
Inženieru, 87	6-87	9,81	5,06	4,75	8,65	9,23	4,67	4,56	7,99
Inženieru, 89	6-89/1	10,27	6,86	3,41	12,05	9,83	6,51	3,32	11,44
Inženieru, 89	6-89/2	11,52	7,42	4,10	12,68	11,28	6,70	4,58	11,45
Inženieru, 91	6-91/1	10,39	7,43	2,96	13,34	9,86	6,37	3,49	11,52
Inženieru, 91	6-91/2	12,23	8,93	3,30	15,68	10,71	7,49	3,22	13,16
Inženieru, 93	6-93/1	12,14	10,26	1,88	17,52	11,83	9,10	2,73	15,53
Inženieru, 93	6-93/2	10,77	6,87	3,90	12,07	10,29	6,06	4,23	10,65
Inženieru, 93	6-93/3	10,55	6,61	3,94	12,23	9,94	5,80	4,14	10,81
Inženieru, 95	6-95/1	10,45	7,41	3,04	13,03	9,94	6,92	3,02	12,16
Inženieru, 95	6-95/2	11,59	6,83	4,76	11,98	11,38	5,87	5,51	10,32
Inženieru, 97	6-97/1	11,59	7,62	3,97	13,40	10,93	7,17	3,76	12,6
Inženieru, 97	6-97/2	10,91	7,19	3,72	12,28	10,54	6,70	3,84	11,45
Inženieru, 99	6-99/1	10,19	6,99	3,20	11,94	9,8	6,95	2,85	11,87
Inženieru, 99	6-99/2	9,58	6,66	2,92	11,37	9,22	6,04	3,18	10,32
Inženieru, 99	6-99/3	10,54	6,04	4,50	10,32	10,21	5,29	4,92	9,31
Inženieru, 99	6-99/4	10,81	7,55	3,26	12,89	10,94	6,75	4,19	11,52
Jūras, 1	7-1	5,39	1,21	4,18	1,33	5,57	0,65	4,92	0,72
Jūras, 3	7-3	5,53	0,72	4,81	0,63	5,21	0,07	5,14	0,07
Jūras, 4	7-4	18,54	10,41	8,13	7,27	18,05	10,07	7,98	14,07
Jūras, 10	7-10	4,79	1,01	3,78	1,47	4,92	0,60	4,32	0,87
Jūras, 17	7-17	1,38	0,01	1,37	0,08	1,29	0,00	1,29	0,02
Jūras, 51	7-51	7,39	4,76	2,63	12,72	7,19	4,62	2,57	12,34
Katoļu, 33	8-33	1,34	0,47	0,87	4,82	1,3	0,41	0,89	4,24
Katoļu, 34	8-34	21,94	14,93	7,01	10,93	21,2	14,26	6,94	10,44
Katoļu, 50	8-50	15,08	6,85	8,23	5,26	15,26	6,40	8,86	4,92
Katoļu, 52	8-52	12	6,63	5,37	7,55	10,99	5,73	5,26	6,53
Kuldīgas, 23	9-23	18,52	11,92	6,60	10,79	21,08	13,58	7,50	12,29
Kuldīgas, 59	9-59								
Lidotāju, 13	44-13	19,64	11,87	7,77	8,59	18,04	10,17	7,87	7,36
Lidotāju, 15	44-15	12,68	8,02	4,66	8,96	11,83	6,94	4,89	7,76
Lidotāju, 17	44-17	18,92	11,98	6,94	8,77	17,45	9,84	7,61	7,2
Lidotāju, 18	44-18	19,07	10,51	8,56	7,60	17,97	8,72	9,25	6,31
Lidotāju, 19	44-19	9,43	6,69	2,74	9,58	10,85	7,98	2,87	11,41
Lidotāju, 20	44-20	13,8	8,70	5,10	9,72	12,91	7,39	5,52	8,27
Lidotāju, 21	44-21	10,7	7,15	3,55	12,22	10,13	6,18	3,95	10,55
Lidotāju, 22	44-22	14,51	9,43	5,08	10,55	13,91	6,86	7,05	7,67
Lidotāju, 24	44-24	10,23	5,82	4,41	9,93	9,51	5,08	4,43	8,68
Lidotāju, 26	44-26	8,73	4,50	4,23	7,68	8,52	4,05	4,47	6,91
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,69	1,35	0,34	13,88	1,43	0,91	0,52	9,32
Lielā dzirnavu, 17	12-17	1,52	0,39	1,13	2,41	1,49	0,55	0,94	3,38
Lielā dzirnavu, 19	12-19	0,89	0,02	0,87	0,10	1	0,02	0,98	0,1
Lielais prospekts, 11	10-11	18,84	13,95	4,89	15,32	18,19	12,29	5,90	13,5
Lielais prospekts, 13	10-13	12,44	7,67	4,77	11,22	11,92	6,46	5,46	18,91
Lielais prospekts, 15	10-15	11,39	7,49	3,90	11,23	11,05	7,33	3,72	32,98
Lielais prospekts, 16	10-16	20,79	13,21	7,58	9,55	19,86	11,73	8,13	8,48
Lielais prospekts, 17	10-17	13,53	9,16	4,37	13,41	13,38	9,22	4,16	26,99
Lielais prospekts, 18	10-18	19,3	11,99	7,31	8,98	18,5	10,52	7,98	7,88
Lielais prospekts, 19	10-19/1	16,25	10,42	5,83	11,44	15,56	9,45	6,11	10,37
Lielais prospekts, 19	10-19/2	11,6	7,76	3,84	12,56	11,51	7,64	3,87	12,36
Lielais prospekts, 20	10-20	5,55	0,01	5,54	0,01	5,9	0,07	5,83	0,06
Lielais prospekts, 21	10-21	9,71	6,03	3,68	12,36	9,32	5,66	3,66	11,59
Lielais prospekts, 22	10-22	7,78	1,84	5,94	1,65	7,33	0,45	6,88	0,4
Lielais prospekts, 23	10-23	6,38	0,44	5,94	0,49	5,88	0,03	5,85	0,03
Lielais prospekts, 24	10-24	6,46	0,65	5,81	0,57	6,24	0,08	6,16	0,08
Lielais prospekts, 25	10-25	4,75	0,24	4,51	0,35	4,53	0,00	4,53	0
Lielais prospekts, 26	10-26	8,61	1,53	7,08	1,68	9,01	0,49	8,52	0,54
Lielais prospekts, 27	10-27	3,36	0,05	3,31	0,07	3,06	0,01	3,05	0,03
Lielais prospekts, 29	10-29	4,52	0,89	3,63	1,27	4,75	0,20	4,55	0,29
Lielais prospekts, 30	10-30	6,19	1,73	4,46	2,08	4,92	0,31	4,61	0,38
Lielais prospekts, 32	10-32	6,01	0,66	5,35	0,75	5,86	0,07	5,79	0,08
Lielais prospekts, 34	10-34	4,07	0,06	4,01	0,08	3,9	0,02	3,88	0,09
Lielais prospekts, 35	10-35	6,99	3,02	3,97	10,33	5,9	2,09	3,81	7,13
Lielais prospekts, 36	10-36	2,66	1,03	1,63	3,96	2,01	0,35	1,66	1,33
Lielais prospekts, 37	10-37	5,28	1,40	3,88	1,83	4,96	0,87	4,09	1,14
Lielais prospekts, 38	10-38	1,68	0,14	1,54	0,38	1,57	0,03	1,54	0,09

Periods		2019.gada jūlijā				2019.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Lielais prospekts, 39	10-39	2,25	0,22	2,03	0,58	2,32	0,05	2,27	0,12
Lielais prospekts, 40	10-40	2,46	0,01	2,45	0,03	2,34	0,13	2,21	0,34
Lielais prospekts, 41	10-41	2,13	0,04	2,09	0,10	2,07	0,04	2,03	0,1
Lielais prospekts, 42	10-42	1,85	0,32	1,53	1,02	1,81	0,24	1,57	0,78
Lielais prospekts, 44	10-44	2,16	0,46	1,70	1,19	2,11	0,25	1,86	0,65
Lielais prospekts, 46	10-46	2,32	0,02	2,30	0,06	2,28	0,05	2,23	0,25
Lielais prospekts, 49	10-49	7,16	4,68	2,48	11,51	6,61	4,53	2,08	11,13
Lielais prospekts, 51	10-51	6,1	3,84	2,26	8,76	5,74	3,26	2,48	7,44
Lielais prospekts, 53	10-53	1,49	0,60	0,89	3,06	1,42	0,49	0,93	2,5
Lielais prospekts, 54	10-54								
Lielais prospekts, 55	10-55	0,71	0,00	0,71	0,03	0,67	0,06	0,61	0,45
Lielais prospekts, 57	10-57	0,76	0,00	0,76	0,00	0,8	0,00	0,80	0,00
Lielais prospekts, 58	10-58	1,53	0,72	0,81	7,37	1,48	0,64	0,84	6,57
Lielais prospekts, 59	10-59	0,59	0,01	0,58	0,04	0,6	0,01	0,59	0,09
Lielais prospekts, 67	10-67	19,99	12,13	7,86	8,98	18,86	10,14	8,72	7,52
Lielais prospekts, 68	10-68	19,43	13,90	5,53	15,25	18,81	13,50	5,31	14,82
Lielais prospekts, 68	10-68	14,37	9,40	4,97	12,57	13,74	8,62	5,12	11,52
Lielais prospekts, 70	10-70	6,21	3,06	3,15	7,84	5,86	2,90	2,96	7,43
Lielais prospekts, 73	10-73	2	0,98	1,02	8,65	2,11	0,83	1,28	7,27
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,52	1,74	0,78	11,88	2,41	1,60	0,81	10,94
Ozolu, 2	45-2	13,73	8,48	5,25	9,49	12,65	7,30	5,35	8,16
Ozolu, 4	45-4	13,45	8,29	5,16	9,27	12,59	7,25	5,34	8,11
P. Stradiņa, 3	47-3	2,91	0,02	2,89	0,03	2,87	0,06	2,81	0,09
P. Stradiņa, 4	47-4	10,03	6,76	3,27	9,23	9,34	5,67	3,67	7,85
P. Stradiņa, 5	47-5	3,33	0,42	2,91	0,58	3,54	0,49	3,05	0,68
P. Stradiņa, 6	47-6	1,95	0,39	1,56	1,51	1,82	0,32	1,50	1,24
P. Stradiņa, 8	47-8	5,6	0,43	5,17	0,48	5,53	0,64	4,89	0,72
P. Stradiņa, 9	47-9	4,32	0,23	4,09	0,26	4,01	0,72	3,29	0,81
P. Stradiņa, 11	47-11	3,97	0,04	3,93	0,06	3,47	0,05	3,42	0,08
P. Stradiņa, 13	47-13	4,12	0,64	3,48	0,94	4,06	0,58	3,48	0,85
P. Stradiņa, 14	47-14	9,68	5,08	4,60	6,94	8,74	5,33	3,41	7,28
P. Stradiņa, 15	47-15	5,25	1,67	3,58	2,34	4,83	1,60	3,23	2,24
P. Stradiņa, 17	47-17	4,31	0,66	3,65	0,93	4,01	0,40	3,61	0,56
P. Stradiņa, 19	47-19	3,8	0,02	3,78	0,02	3,52	0,07	3,45	0,1
P. Stradiņa, 21	47-21/1	15,19	10,40	4,79	10,65	14,55	8,14	6,41	8,33
P. Stradiņa, 21	47-21/2	16,29	12,29	4,00	13,74	14,59	10,76	3,83	12,03
Peldu, 5	19-5	4,35	1,76	2,59	4,92	4,39	1,44	2,95	4,02
Peldu, 8	19-8	4,73	3,41	1,32	12,34	4,56	3,07	1,49	11,11
Pērkoņu, 13	13-13	14,09	8,66	5,43	9,51	14,75	9,18	5,57	10,08
Pētera, 2	14-2	3,38	0,02	3,36	0,03	3,11	0,00	3,11	0,00
Pētera, 6	14-6	3,16	0,05	3,11	0,08	2,94	0,07	2,87	0,1
Pētera, 26	14-26	12,67	7,76	4,91	10,85	12,18	7,54	4,64	10,53
Pētera, 28	14-28	23,32	16,87	6,45	13,83	22,3	16,02	6,28	13,14
Pils, 25	18-25	3,4	0,03	3,37	0,17	3,39	0,14	3,25	0,69
Pils, 27	18-27	3,92	0,07	3,85	0,29	3,84	0,17	3,67	0,76
Pils, 31	18-31	8,7	6,22	2,48	19,11	8,02	5,95	2,07	18,3
Pils, 35	18-35	1,36	0,65	0,71	6,66	1,26	0,61	0,65	6,25
Pils, 54	18-54	1,45	0,75	0,70	11,49	1,47	0,72	0,75	11,08
Poruka, 13	15-13/1	20,69	14,83	5,86	16,28	19,91	13,56	6,35	14,88
Poruka, 13	15-13/2	8,65	6,15	2,50	14,54	8,19	5,44	2,75	12,87
Poruka, 14/1	13-14/1	0,35	0,35	0,00	21,53	0,28	0,28	0,00	17,21
Poruka, 14/2	13-14/2	0,2	0,20	0,00	12,30	0,37	0,37	0,00	22,75
Poruka, 14/3	13-14/3	0,21	0,21	0,00	12,91	0,2	0,20	0,00	12,3
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Puškina, 4	16-4	5,53	2,57	2,96	6,59	5,5	2,36	3,14	6,05
Rindas, 23	32-23	10,29	4,52	5,77	5,45	9,88	4,02	5,86	4,85
Rindas, 34	32-34	2,69	0,01	2,68	0,02	2,65	0,00	2,65	0,01
Rindas, 36	32-36	2,01	0,04	1,97	0,09	1,89	0,04	1,85	0,1
Rindas, 40	32-40	2,89	0,45	2,44	1,14	2,69	0,15	2,54	0,38
Rindas, 44	32-44	2,13	0,02	2,11	0,08	1,86	0,02	1,84	0,07
Rindas, 46	32-46	2,03	0,00	2,03	0,01	1,92	0,03	1,89	0,08
Rindas, 48	32-48	1,8	0,11	1,69	0,28	1,95	0,16	1,79	0,43
Rindas, 50	32-50	27,94	19,13	8,81	14,35	25,79	17,37	8,42	13,03
Saldus, 1	46-1	31,23	20,18	11,05	10,99	29,5	17,86	11,64	9,72
Saldus, 3	46-3	14,12	10,09	4,03	11,28	13,28	9,01	4,27	10,07
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	10,62	5,19	5,43	5,41	10,21	4,76	5,45	4,96
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	12,8	7,65	5,15	11,48	11,97	7,65	4,32	22,95

Periods		2019.gada jūlijā				2019.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	8,15	5,48	2,67	12,03	7,72	4,40	3,32	9,67
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	11,54	6,61	4,93	6,89	11,08	6,17	4,91	6,44
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	11,69	5,86	5,83	8,19	11,21	5,85	5,36	8,16
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	13,48	7,96	5,52	8,16	12,64	7,10	5,54	7,28
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,14	0,71	3,43	1,03	4,1	0,33	3,77	0,48
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,3	0,18	1,12	0,94	1,18	0,12	1,06	0,63
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	28,01	18,43	9,58	10,02	26,26	17,57	8,69	9,56
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,4	0,01	1,39	0,06	1,56	0,02	1,54	0,1
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,28	0,57	1,71	1,44	2,25	0,30	1,95	0,76
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	0,99	0,02	0,97	0,10	1,02	0,02	1,00	0,1
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,65	1,50	1,15	7,67	2,68	1,40	1,28	7,17
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,93	0,03	0,90	0,16	0,91	0,02	0,89	0,09
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	18,92	11,23	7,69	8,42	18,02	10,05	7,97	7,54
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	11,59	7,03	4,56	8,01	11,13	6,08	5,05	6,92
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	44,61	32,09	12,52	13,90	42,62	28,92	13,70	12,52
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	20,66	13,35	7,31	9,65	20,25	11,84	8,41	8,57
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	15,37	8,22	7,15	9,18	14,71	7,83	6,88	26,24
Saules, 2	21-2	1,04	0,24	0,80	1,64	1,2	0,39	0,81	2,65
Saules, 3	21-3	0,42	0,09	0,33	0,91	0,37	0,00	0,37	0,01
Saules, 7	21-7	20,32	15,15	5,17	16,34	19,57	14,23	5,34	15,36
Saules, 33	21-33	13,01	7,32	5,69	10,24	12,61	7,28	5,33	10,18
Saules, 35	21-35	5,47	1,69	3,78	2,48	4,99	1,21	3,78	1,78
Saules, 44	21-44	0,88	0,00	0,88	0,01	0,82	0,01	0,81	0,09
Saules, 56	21-56	7,71	4,88	2,83	12,50	7,78	4,41	3,37	11,31
Saules, 58	21-58	12,3	8,10	4,20	13,79	11,67	7,38	4,29	12,61
Saules, 106	21-106/1	11,03	6,90	4,13	11,78	10,42	7,20	3,22	12,3
Saules, 106	21-106/2	10,67	7,89	2,78	13,47	10,36	7,28	3,08	12,43
Saules, 106	21-106/3	12,11	7,78	4,33	13,29	12,04	7,53	4,51	12,86
Saules, 106	21-106/4	12,64	8,91	3,73	15,22	12,19	7,92	4,27	13,53
Saules, 106	21-106/5	10,26	6,16	4,10	11,14	9,71	4,96	4,75	8,97
Saules, 108	21-108/1	8,41	4,29	4,12	7,54	7,76	4,14	3,62	7,28
Saules, 108	21-108/2	10,41	5,06	5,35	9,43	9,59	4,96	4,63	9,24
Saules, 108	21-108/3	9,17	5,08	4,09	8,68	8,64	4,64	4,00	7,93
Saules, 110	21-110/1	10,44	6,34	4,10	10,83	9,7	5,84	3,86	9,97
Saules, 110	21-110/2	9,8	7,12	2,68	12,16	9,69	6,89	2,80	11,77
Saules, 112	21-112/1	9,91	6,45	3,46	11,67	9,58	5,95	3,63	10,76
Saules, 112	21-112/2	11,28	8,51	2,77	14,54	10,86	8,14	2,72	13,9
Saules, 114	21-114	9,75	6,41	3,34	10,95	9,16	5,73	3,43	9,79
Saules, 116	21-116	11,29	7,14	4,15	12,54	10,87	6,42	4,45	11,28
Siguldas, 12	33-11	15,85	10,91	4,94	8,95	15,4	10,56	4,84	8,66
Siguldas, 14	33-14	10,97	7,12	3,85	9,72	10,53	6,77	3,76	9,25
Siguldas, 16	33-16	16,6	11,52	5,08	12,66	15,52	10,91	4,61	11,98
Siguldas, 21	33-21	17,43	10,70	6,73	7,83	16,77	9,48	7,29	6,94
Siguldas, 22	33-22	18,34	12,20	6,14	13,40	17,56	10,92	6,64	11,98
Siguldas, 23	33-23	19,15	12,98	6,17	9,39	17,44	11,10	6,34	8,03
Siguldas, 25	33-25	18,3	10,11	8,19	7,40	16,99	9,81	7,18	7,18
Siguldas, 27	33-27	12,83	7,80	5,03	12,62	12,02	7,51	4,51	12,15
Siguldas, 29	33-29	11,05	5,98	5,07	10,51	10,67	5,35	5,32	9,39
Siguldas, 29	33-29	8,68	5,01	3,67	12,82	8,72	4,88	3,84	12,5
Siguldas, 12a	33-12	16,51	8,10	8,41	6,64	15,4	7,88	7,52	6,46
Talsu, 3	48-3	2,16	0,18	1,98	0,47	1,83	0,14	1,69	0,38
Talsu, 7	48-7	4,5	0,07	4,43	0,08	4,27	0,01	4,26	0,01
Talsu, 11	48-11	5,76	4,78	0,98	13,37	5,53	4,30	1,23	12,02
Talsu, 13	48-13	1,9	0,30	1,60	0,76	1,84	0,40	1,44	1,02
Talsu, 24	48-24	12,04	7,87	4,17	8,80	11,43	6,83	4,60	7,64
Talsu, 25	48-25	8,22	5,40	2,82	14,44	7,54	4,96	2,58	13,25
Talsu, 26	48-26	24,99	17,33	7,66	12,69	23,58	15,20	8,38	11,13
Talsu, 35	48-35	3,06	0,38	2,68	1,02	3,06	0,25	2,81	0,67
Talsu, 37	48-37	1,41	0,33	1,08	1,70	1,13	0,00	1,13	0,01
Talsu, 48	48-48	16,82	11,67	5,15	11,96	16,57	11,41	5,16	11,69
Talsu,50	48-50	9,59	7,57	2,02	11,64	9,99	7,01	2,98	21,55
Talsu, 56	48-56	14,51	10,50	4,01	15,37	14,44	9,91	4,53	14,5
Talsu, 58	48-58	39,57	28,01	11,56	10,76	36,93	25,56	11,37	9,82
Talsu, 60	48-60	21,71	14,15	7,56	11,76	21,08	12,70	8,38	10,55
Talsu, 62	48-62	22,25	17,27	4,98	17,12	21,7	16,97	4,73	16,83
Talsu, 64	48-64	20,14	14,49	5,65	11,13	18,87	12,99	5,88	9,98
Talsu, 66	48-66	18,59	13,24	5,35	10,44	19,3	13,63	5,67	10,74

Periods		2019.gada jūlijā				2019.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Talsu, 68	48-68	19,7	14,51	5,19	11,01	19,77	14,48	5,29	10,99
Talsu, 82	48-82							0,00	
Tārgales, 15	35-15	1,46	0,00	1,46	0,00	1,43	0,00	1,43	0
Tārgales, 64	35-64	13,66	8,96	4,70	10,60	13,12	8,40	4,72	9,92
Tārgales, 65	35-65	2,44	0,04	2,40	0,10	2,33	0,05	2,28	0,12
Tārgales, 66	35-66	10,14	7,57	2,57	12,92	9,16	6,75	2,41	11,52
Tārgales, 67	35-67	2,74	1,62	1,12	4,14	2,05	0,21	1,84	0,53
Tārgales, 69	35-69	2,5	0,33	2,17	0,84	2,6	0,19	2,41	0,47
Tārgales, 72	35-72	20,84	14,21	6,63	15,60	19,78	13,01	6,77	14,29
Ugāles, 6	36-6							0,00	
Ugāles, 13	36-13	14,87	10,03	4,84	11,42	14,14	9,32	4,82	10,61
Ugāles, 13	36-13	14,93	9,85	5,08	11,22	14,41	9,19	5,22	10,47
Ugāles, 17	36-17	14,6	9,85	4,75	13,46	13,76	9,01	4,75	12,32
Ugāles, 19	36-19	19,69	12,59	7,10	11,22	19,03	11,56	7,47	10,3
Ugāles, 32	36-32	31,89	23,17	8,72	9,69	30,03	20,55	9,48	8,59
Usmas, 7	37-7	6,88	4,17	2,71	13,50	6,32	3,88	2,44	12,56
Usmas, 9	37-9	15,66	11,43	4,23	16,73	14,83	10,79	4,04	15,79
Usmas, 11	37-11	13,96	9,92	4,04	14,52	12,59	8,67	3,92	12,69
Usmas, 14	37-14	3,6	0,11	3,49	0,12	3,49	0,05	3,44	0,06
Usmas, 18	37-18	14,26	10,32	3,94	14,10	13,61	9,28	4,33	12,68
Usmas, 20	37-20	16,99	11,85	5,14	15,50	16	10,89	5,11	14,25