

Tehniskā specifikācija**„Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa frekvenču pārveidotāja nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”****1. Darbu apraksts:**

- 1.1. Veikt jauna frekvenču pārveidotāja BFI-H3-64-1500-3F1N-MN (Output power: 75kW, Output: 3x400 VAC, 150 A, Input voltage 3x380-480 VAC, IP55) piegādi katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.2. Iekārtām jābūt marķētām ar CE marķējumu;
- 1.3. Veikt esošā šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa Nr.2. frekvenču pārveidotāja demontāžu;
- 1.4. Veikt jaunā šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa Nr.2. frekvenču pārveidotāja montāžu;
- 1.5. Veikt jaunā šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa Nr.2. frekvenču pārveidotāja integrāciju esošajā vadības un kontroles sistēmā;
- 1.6. Veikt visus nepieciešamos demontāžas, montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 1.7. Veikt katlu mājā Brīvības ielā 38 šķeldas katliem “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūknim Nr.2. uzstādītā jaunā frekvenču pārveidotāja darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot ieregulēšanu;
- 1.8. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot pretestības mērījumus, kā arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi (ar termokameru).

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem, gan iekārtām;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus, kā arī tā personālam ir spēkā esoša elektrodrošības B grupas apliecība;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2023. gada 22.februāra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš