

Tehniskā specifikācija

„Kondicioniera uzstādīšana katlu mājas Brīvības ielā 38 vadības pults telpā, Ventspilī”

1. Darbu apraksts:

- 1.1. Veikt jauna kasetes tipa gaisa kondicioniera piegādi un uzstādīšanu katlu mājas vadības pults telpā. Kondicionieri - “MIDEA” MCD18 ar dzesēšanas jaudu ne mazāku par 5 kW komplektā ar kondensāta sūkni (vai ekvivalentu). Sistēmā kā aukstumaģentu izvēlēties ozona slānim nekaitīgu vielu R-32 vai ekvivalentu, kuru atļauts izmantot ES tirgū;
- 1.2. Iekārtām jābūt marķētām ar CE marķējumu;
- 1.3. Veikt kondicionieru apsaimniekošanas darbus (aukstumaģenta vadu montāža, aukstumaģenta sistēmu vakumēšana, uzpildīšana, elektromontāža – barošanas kabeļi, vājstrāvas daļa, kondensāta izvadīšanas sistēma). Jauno kondicionieri uzstādīt vietā, kur tas netraucē katlu mājas operatīvajam personālam, ir viegli apkalpojams un neatrodas virs monitoriem;
- 1.4. Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaimniekošanas un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 1.5. Veikt katlu mājā Brīvības ielā 38 uzstādīto kondicionieri vadības pults telpā darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot ieregulēšanu;
- 1.6. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot hidrauliskās pārbaudes;

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem, gan iekārtām;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 5 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus (Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikāts darbībām – tādu stacionāru, aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu uzstādīšanai, remontam vai apkopei, kurās ir ozona slāni noārdošas vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noplūžu pārbaude vai šādu vielu un gāzu rekuperācija no minētajām iekārtām);
- 3.2. Apliecinājums, ka piedāvātajā kondicionēšanas sistēmā kā aukstumaģents ir izvēlēta ozona slānim nekaitīga viela - R-32 vai ekvivalenta, kuru ir atļauts izmantot ES un tās ķīmisko maisījumu drošības datu lapa;
- 3.3. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2023. gada 17.marta plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš