

Tehniskā specifikācija

Šķeldas katlu KIV šķeldas un pelnu ķēžu transportieru vadotņu ar piegāde uz Brīvības ielas 38 katlu māju, Ventspilī

Apraksts:

1. Šķeldas transportieru vadotnes ar biezumu 20 mm:

- 1.1. Vadotņu materiāls: PE 1000R vai PE 1000, krāsa – zaļa;
- 1.2. Vadotņu izmēri: 20 x 75 x 3050 mm;
- 1.3. Vadotņu skaits: 160 gab.;

2. Šķeldas transportieru vadotnes ar biezumu 30 mm:

- 2.1. Vadotņu materiāls: PE 1000R vai PE 1000, krāsa – zaļa;
- 2.2. Vadotņu izmēri: 30 x 75 x 3050 mm;
- 2.3. Vadotņu skaits: 8 gab.;

3. Pelnu transportieru vadotnes ar biezumu 20 mm:

- 3.1. Vadotņu materiāls: Teflons, krāsa – balta
- 3.2. Vadotņu izmēri: 20 x 80 x 1000 mm;
- 3.3. Vadotņu skaits: 4 gab.;

4. Pelnu transportieru vadotnes ar biezumu 15 mm

- 4.1. Vadotņu materiāls: Teflons, krāsa – balta
- 4.2. Vadotņu izmēri: 15 x 80 x 1000 mm;
- 4.3. Vadotņu skaits: 4 gab.;

5. Prasības:

- 5.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 5.2. Darba izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;

6. Iesniedzamie dokumenti:

- 6.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2023. gada 19. aprīlim plkst. 10:00.**

Siltumenerģētikas speciālists

Edvīns Grinvalds