

## Dīzeļģeneratora tehniskā specifikācija

### Darbības parametri

Maksimālā jauda ne mazā kā	10 kW
Maksimālā jauda ne mazāk	12.5 kVA
Nomināla voltāža	400 V
Fāžu skaits	3 f
Piedziņas dzinēja barošana	dīzeļdegviela
Degvielas tvertnes tilpums ne mazāks par	30 l
Degvielas patēriņš pie 75 % slodzes ne vairāk	2.1 l/h
Autonomā darbība ne mazāk	16 h
Skaņas jaudas līmenis ne lielāks par	110 LwA Db(A)
Akustiskā spiediena līmenis uz 1 m ne vairāk	100 dB(A)
Akustiskā spiediena līmenis uz 7 m ne vairāk	80 dB(A)
Aizsardzības klase IP un augstāk	IP23
Izolācijas klase	H
Izejas ligzda	230V 10 A ar ķēdes pārtraucēju
Izejas ligzda	230V 16A ar automātisko slēdzi
Izejas ligzda	400V 16 A ar automātisko slēdzi
Iekārtas garums ne vairāk par	90 cm
Iekārtas platums ne vairāk par	60 cm
Iekārtas augstums ne vairāk par	80 cm
Iekārtas svars ne vairāk par	170 kg
Iedarbināšanas tips	elektrostarteris
<b>Garantija</b>	<b>36 mēneši</b>

Piegādes vieta - Talsu ielā 84, Ventspilī.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājs G.Briedis, m.t. 29474949;

Piedāvājumu var iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2023.gada 3.maijs plkst. 9:30.**

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs

Gundars Briedis