

BETONA BRUĢA SEGUMA GRIEZUMS

Apmales BR 100.30.15 pelēkā krāsā	
Betons C30/37	~ 100mm
Mineralmat. maisījums, fr.0-45mm,~100mm	
Esošā pamata vai uzbērtā smilšaina grunts	

BRAUKTUVE

Betona bruģakmens - 80mm	
Sīkšķembas fr. 2-4 mm ;	- 30 mm
Minerālmateriālu maisījums, fr. 0-45 mm, LA-25, - 120 mm	
Minerālmateriālu maisījums, fr. 0-63 mm,LA- 25, - 180 mm	
Ģeorežģis	
Salizturīga kārtā	- 400 mm

27000041016

Betona bruģakmens - 80mm	
Sīkšķembas fr. 2-4 mm ;	- 30 mm
Minerālmateriālu maisījums, fr. 0-45 mm, LA-25, - 120 mm	
Minerālmateriālu maisījums, fr. 0-63 mm,LA- 25, - 180 mm	
Ģeorežģis	
Salizturīga kārtā	- 400 mm

1.Pēc siltumtrases montāžas atjaunot visas izjauktā seguma konstrukcijas.  
2.Demontētā betona bruģa segumu atjaunot identisku demontētajam, atbilstošā krāsā un rakstā.  
3.Nodrošināt brauktuvei nestspēju šķembu virskārtai ≥ 180 MPa,  
4. Smiltis un šķembas blietēt pa kārtām.  
5. Smiltis filtrācijas koeficientam jābūt lielākam par 1 m/ diennaktī.


APZĪMĒJUMI



BETONA BRUĢA BRAUKTUVE



ZEMĀ BETONA APMĀLE

PROJEKTĒJA	 <b>VENTPROJEKTS</b>			Lielā Dzirnauv iela 24 Ventspils, LV 3601, tel.63629159; e-mail ventprojekts@inbox.lv		
PASŪTĪTĀJS	PSIA "VENTSPILS SILTUMS", V.Reģ.Nr. 40003007655			Talsu ielā Nr. 69, Ventspils		
OBJEKTS	Siltumtrases izbūve ēkai Annas ielā 4, Ventspilī.					
RASĒJUMS	ĢENPLĀNS AR ATJAUNOJAMIEM SEGUMIEM. SEGUMU GRIEZUMS.					
	OBJEKTA Nr. 23/23	STADIJA PB	MARKA SAT	LAPA 4	LAPAS 6	MĒROGS Mh 1:200;
AMATS	UZVĀRDS		PARAKSTS		DATUMS	ARHĪVA Nr.
SAT DAĻAS VAD.	L.RASA				2023.31.07	
IZSTRĀDĀJA	L.RASA				2023.31.07	