PIEŅEMTIE SILTUMTRASESA APZĪMĒJUMI

- Esošā siltumtrase
- ST — Projektētā siltumtrase
- Kompensācijas spilveni

CAURUĻU MONTĀŽAS SHĒMA



⌶ Metinājuma vietas
Izmēri doti vienai caurulei

SILTUMTRASES GRIEZUMS 1-1



PIEZĪMES:
1. Projektētās siltumtrases garums 18,00 metri , tai skaitā PE apvalkā 11m, skārda apvalkā 7m.
2.Pieslēgumu veikt ar iegriešanās metodi.
3. Cauruļu garumus, veidgabalu pasūtīšanai, precizēt barbu veikšanas gaitā.
4 .Pēc būvdarbu pabeigšanas, atjaunot demontētos un būvdarbu laikā bojātos segumus.

PROJEKTĒJA	VENTPROJEKTS					Lielā Dzirnavu iela 24 Ventspils, LV 3601, tel.63629159; e-mail ventprojekts@inbox.lv
PASŪTĪTĀJS	PSIA "VENTSPILS SILTUMS", V.Reģ.Nr. 40003007655					Talsu ielā Nr. 69, Ventspils
OBJEKTS	Siltumtrases izbūve ēkais Annas ielā 4, Ventspilī.					
RASĒJUMS	ĢENPLĀNS AR SILTUMTRASI. SILTUMTRASES MONTĀŽAS SHĒMA					
	OBJEKTA Nr. 23/23	STADIJA PB	MARKA SAT	LAPA 3	LAPAS 6	MĒROGS M 1:200;
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS		DATUMS		ARHĪVA Nr.
SAT DAĻAS VAD.	L.RASA			2023.18.09		
IZSTRĀDĀJA	L.RASA			2023.18.09		