

## Tehniskā specifikācija

### „Saspiestā gaisa skrūves tipa kompresora piegāde un uzstādīšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

#### 1. Darbu apraksts:

- 1.1. Veikt jauna saspiestā gaisa skrūves tipa kompresora BOGE C15-2 (Motora jauda: 15kW), IE3, IP55, 400V; Nominālais spiediens un ražība: C15-2L 10bar.- 2,25m<sup>3</sup>/min.; Kopējais elektrības patēriņš pie maksimālas noslodzes: ne lielāks par 16,98kW; Specifiskā enerģija: 8,03kW/m<sup>3</sup>/min.; Saspiestā gaisa izejas diametrs 1”; Trokšņu līmenis: ne augstāks par 69dB; Ienākošā gaisa filtra panelis; Svars: ne lielāks par 532kg; Aprīkots ar ienākošā gaisa filtra kaseti un nerūsējošā tērauda eļļas cirkulācijas caurulēm vai analogā izpildījumā (ieskaitot augstākai kvalitātei un tehniskiem parametriem atbilstoša) piegādi katlu mājā Talsu ielā 69;
- 1.2. Iekārtām jābūt marķētām ar CE marķējumu;
- 1.3. Veikt jaunā saspiestā gaisa skrūves tipa kompresora uzstādīšanu/montāžu blakus esošajam kompresoram BOGE C-20;
- 1.4. Pieslēgums elektrotīklam apm. 15m no uzstādīšanas vietas;
- 1.5. Veikt visus nepieciešamos demontāžas, montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 1.6. Veikt katlu mājā Talsu ielā 69 uzstādītā jaunā saspiestā gaisa skrūves tipa kompresora darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot pieslēgšanu pie esošās saspiestā gaisa sistēmas un tā ieregulēšanu;
- 1.7. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot pretestības mērījumus, kā arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi (ar termokameru).

#### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem. Saspiestā gaisa skrūves tipa kompresoram – ne mazāk par 5 gadiem.
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 14 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

#### 3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus, kā arī tā personālam ir spēkā esoša elektrodrošības B grupas apliecība;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

#### 4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss – ne vairāk par 30%.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2024. gada 8.marta plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

**Pretendenta pieteikums.**

2024. gada.....

**Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Saspiestā gaisa skrūves tipa kompresora BOGE C15-2 iegāde un piegāde uz katlu māju Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Saspiestā gaisa skrūves tipa kompresora BOGE C15-2 iegāde un piegāde uz katlu māju Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
<b>Līgumcena</b>					

Ražotājs, tips: \_\_\_\_\_

Garantijas termiņš: \_\_\_\_\_

Izpildes termiņš: \_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....