

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2024.gada februāris				2024.gada marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,6				3,7			
Tarifs bez PVN		78,60 EUR/MWh				78,01 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Aleksandra, 4	1-4	10,473	9,59	0,89	1,86	8,49	7,68	0,81	1,48
Aleksandra, 9	1-9	62,2	57,57	4,63	1,69	52,79	48,10	4,69	1,41
Aleksandra, 10	1-10	18,715	17,22	1,50	2,54	15,73	14,20	1,53	2,08
Aleksandra, 11	1-11	57,61	48,28	9,33	1,43	48,93	40,55	8,38	1,19
Aleksandra, 13	1-13	27,553	22,11	5,44	0,81	22,03	16,37	5,67	0,59
Aleksandra, 15	1-15	47	41,59	5,41	1,50	39,71	34,61	5,10	1,24
Aleksandra, 17	1-17	42,771	37,86	4,91	1,06	32,35	27,46	4,89	0,77
Balasta, 3	42-3	11,523	10,19	1,33	2,16	8,75	7,51	1,25	1,42
Balasta, 5	42-5	12,504	11,50	1,01	2,42	9,43	8,47	0,95	1,77
Bērzu, 53	3-53	59,828	52,40	7,42	1,38	49,91	41,32	8,58	1,08
Bērzu, 55	3-55	67,04	60,56	6,48	1,91	56,56	50,37	6,19	1,58
Biedrības, 1	2-1	16,381	14,89	1,49	1,79	13,27	11,73	1,54	1,30
Brīvības, 11	4-11	30,853	26,37	4,48	1,25	25,98	21,67	4,31	1,03
Brīvības, 17	4-17	48,084	43,78	4,31	1,82	37,76	33,75	4,01	1,39
Brīvības, 21	4-21/1	55,61	49,22	6,39	1,80	47,96	41,78	6,18	1,52
Brīvības, 21	4-21/2	45,94	40,06	5,88	1,44	35,59	29,94	5,65	1,06
Brīvības, 23	4-23	39,983	34,77	5,21	1,24	35,43	31,18	4,25	1,10
Brīvības, 25	4-25	59,42	49,47	9,95	1,05	57,87	49,00	8,87	1,03
Brīvības, 27	4-27	54,843	49,13	5,71	1,36	46,85	41,55	5,30	1,14
Brīvības, 29	4-29	35,91	31,54	4,37	1,12	28,77	24,55	4,22	0,90
Brīvības, 31	4-31	69,982	64,71	5,27	1,75	59,51	54,23	5,28	1,45
Brīvības, 32/34	4-32/1	28,64	24,19	4,45	1,11	24,50	20,46	4,04	0,93
Brīvības, 32/34	4-32/2	25,9	20,49	5,42	0,94	21,22	16,29	4,93	0,75
Brīvības, 33/35	4-33	37,23	33,70	3,53	1,66	32,17	28,78	3,38	1,44
Celtnieku, 2	30-2	70,155	62,22	7,94	1,70	55,64	48,00	7,64	1,32
Celtnieku, 3	30-3-/1	44,697	39,59	5,10	1,59	36,68	32,11	4,57	1,24
Celtnieku, 3	30-3-/2	61,716	53,25	8,47	1,46	55,05	47,28	7,77	1,29
Celtnieku, 4	30-4	67,161	57,59	9,57	1,59	57,82	49,06	8,76	1,34
Celtnieku, 5	30-5	45,433	39,69	5,74	1,48	38,47	33,83	4,64	1,25
Celtnieku, 6	30-6	78,008	69,65	8,35	1,53	64,09	56,09	8,00	1,22
Celtnieku, 8	30-8	75,622	68,02	7,60	1,84	66,84	59,86	6,98	1,61
Celtnieku, 10	30-10	111,919	103,67	8,25	2,16	86,52	79,48	7,04	1,66
Celtnieku 12/1	30-12/14	140,873	128,88	11,99	0,91	121,04	109,52	11,51	0,76
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	93,226	84,89	8,33	1,81	77,72	69,71	8,02	1,48
Celtnieku, 18	30-18	74,86	65,29	9,57	1,36	61,01	51,97	9,04	1,07
Celtnieku, 34/36	30-34/1	58,288	53,17	5,12	1,94	48,99	44,41	4,57	1,61
Celtnieku, 34/36	30-34/2	72,455	63,60	8,86	1,72	61,60	53,69	7,91	1,44
Dzintaru, 26	43-26	97,109	87,50	9,61	1,80	80,91	72,24	8,67	1,48
Dzintaru, 28	43-28	68,54	62,44	6,10	1,94	54,80	49,39	5,41	1,52
Dzintaru, 30	43-30	64,641	57,43	7,21	1,79	52,71	46,60	6,11	1,44
Dzintaru, 34	43-34	133,128	119,58	13,55	1,86	107,80	94,94	12,86	1,46
Embūtes, 51	31-51	196,89	181,12	15,77	1,91	162,03	147,12	14,91	1,54
Embūtes, 53	31-53	90,46	79,05	11,41	1,67	69,85	58,91	10,94	1,24
Embūtes, 55	31-55	97,985	89,40	8,58	1,88	83,63	75,62	8,00	1,57
Fabrikas, 2a	38-2	70,999	64,84	6,16	2,10	60,01	53,70	6,31	1,73
Inženieru, 58	6-58	121,25	107,39	13,86	1,60	101,75	88,67	13,08	1,31
Inženieru, 71	6-71	40,853	35,96	4,89	1,52	32,13	27,52	4,61	1,16
Inženieru, 73	6-73	40,625	36,64	3,99	1,54	35,52	32,12	3,41	1,34
Inženieru, 75	6-75/1	47,713	43,55	4,16	1,81	40,98	37,03	3,95	1,53
Inženieru, 75	6-75/2	37,094	31,47	5,62	1,32	31,45	25,96	5,49	1,08

Periods		2024.gada februāris				2024.gada marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,6				3,7			
Tarīfs bez PVN		78,60 EUR/MWh				78,01 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Inženieru, 75	6-75/3	42,865	38,57	4,29	1,62	36,69	32,67	4,01	1,36
Inženieru, 77	6-77/1	42,733	38,24	4,49	1,58	35,43	31,42	4,01	1,31
Inženieru, 77	6-77/2	44,666	40,35	4,31	1,69	37,49	33,37	4,12	1,39
Inženieru, 77	6-77/3	49,815	45,09	4,73	1,88	42,40	38,07	4,33	1,58
Inženieru, 79	6-79	38,827	34,63	4,19	1,42	33,60	29,61	3,99	1,24
Inženieru, 81	6-81/1	38,377	34,65	3,73	1,47	32,45	29,16	3,29	1,23
Inženieru, 81	6-81/2	38,952	34,28	4,67	1,45	33,92	29,37	4,55	1,23
Inženieru, 85	6-85/1	48,227	44,57	3,66	1,88	40,96	37,42	3,54	1,57
Inženieru, 85	6-85/2	45,872	42,33	3,54	1,80	38,95	34,83	4,12	1,47
Inženieru, 85	6-85/3	47,17	41,43	5,74	1,77	39,92	34,06	5,86	1,45
Inženieru, 85	6-85/4	43,97	39,85	4,12	1,69	37,63	33,75	3,89	1,42
Inženieru, 87	6-87	43,825	38,70	5,12	1,64	36,31	31,09	5,22	1,31
Inženieru, 89	6-89/1	45,778	40,50	5,28	1,71	38,70	34,04	4,66	1,43
Inženieru, 89	6-89/2	46,907	42,48	4,42	1,80	41,12	37,14	3,98	1,56
Inženieru, 91	6-91/1	49,008	45,64	3,37	1,92	42,57	39,52	3,06	1,64
Inženieru, 91	6-91/2	47,923	44,30	3,63	1,89	40,82	37,66	3,16	1,59
Inženieru, 93	6-93/1	45,284	39,72	5,57	1,68	38,65	33,14	5,51	1,39
Inženieru, 93	6-93/2	40,605	37,47	3,13	1,57	33,61	30,37	3,25	1,27
Inženieru, 93	6-93/3	43,41	38,42	4,99	1,63	36,73	31,45	5,28	1,30
Inženieru, 95	6-95/1	45,59	42,01	3,58	1,78	37,49	33,89	3,60	1,43
Inženieru, 95	6-95/2	42,84	37,68	5,16	1,60	37,21	32,09	5,12	1,35
Inženieru, 97	6-97/1	33,483	28,91	4,57	1,17	29,23	25,22	4,01	1,06
Inženieru, 97	6-97/2	29,927	25,45	4,48	1,08	24,04	20,29	3,75	0,86
Inženieru, 99	6-99/1	46,334	41,87	4,47	1,79	38,75	34,93	3,82	1,48
Inženieru, 99	6-99/2	43,7	39,81	3,89	1,69	36,32	32,54	3,77	1,37
Inženieru, 99	6-99/3	44,954	40,11	4,85	1,71	37,22	32,88	4,34	1,39
Inženieru, 99	6-99/4	46,98	42,94	4,04	1,84	38,26	34,44	3,82	1,47
Jūras, 1	7-1	53,5	47,33	6,17	1,69	46,16	40,55	5,61	1,43
Jūras, 3	7-3	39,676	33,30	6,38	0,95	32,52	26,75	5,76	0,76
Jūras, 4	7-4	79,475	70,08	9,39	1,41	67,43	58,27	9,16	1,15
Jūras, 10	7-10	45,143	40,68	4,46	1,49	33,41	29,26	4,15	1,06
Jūras, 17	7-17	14,46	13,03	1,43	1,68	12,06	10,85	1,21	1,39
Jūras, 51	7-51	33,549	30,19	3,36	1,25	28,42	25,34	3,07	1,08
Katoļu, 28	8-28	4,055	3,87	0,19	1,55	3,01	2,82	0,19	1,12
Katoļu, 33	8-33	7,621	6,66	0,96	1,68	6,40	5,48	0,92	1,37
Katoļu, 34	8-34	100,57	92,07	8,50	1,85	78,17	70,71	7,46	1,42
Katoļu, 50	8-50	87,66	77,16	10,50	1,62	73,62	63,43	10,19	1,32
Katoļu, 52	8-52	61,11	52,98	8,13	1,67	50,09	42,50	7,59	1,31
Kuldīgas, 23	9-23	97,243	87,49	9,76	1,80	81,28	72,64	8,63	1,49
Kuldīgas, 59	9-59	9,501	9,50	0,00	1,57	7,08	7,08	0,00	1,16
Lidotāju, 13	44-13	96,53	87,18	9,35	1,78	88,36	79,85	8,51	1,62
Lidotāju, 15	44-15	62,328	56,04	6,29	1,72	52,94	46,93	6,01	1,43
Lidotāju, 17	44-17	103,12	91,45	11,67	1,88	84,05	74,11	9,94	1,51
Lidotāju, 18	44-18	110,739	101,10	9,64	2,10	59,47	50,08	9,39	1,03
Lidotāju, 19	44-19	46,917	42,25	4,67	1,74	39,86	35,48	4,38	1,45
Lidotāju, 20	44-20	61,668	55,01	6,66	1,72	52,45	46,22	6,23	1,43
Lidotāju, 21	44-21	47,525	42,16	5,36	1,89	40,95	36,29	4,67	1,61
Lidotāju, 22	44-22	64,924	57,13	7,80	1,79	48,03	41,30	6,73	1,28
Lidotāju, 24	44-24	32,027	28,15	3,88	1,18	27,91	24,34	3,56	1,02
Lidotāju, 26	44-26	43,21	38,86	4,35	1,59	34,56	30,33	4,23	1,23
Lielā dzirnavu, 15	12-15	5,04	4,61	0,43	1,55	3,79	3,37	0,43	1,12
Lielā dzirnavu, 17	12-17	12,118	11,14	0,98	2,32	8,15	7,17	0,98	1,48
Lielā dzirnavu, 19	12-19	11,931	10,61	1,33	1,81	9,91	8,81	1,10	1,49
Lielais prospekts, 11	10-11	61,72	56,60	5,12	1,54	54,23	49,10	5,13	1,32
Lielais prospekts, 13	10-13	34,918	28,51	6,40	1,02	30,26	23,81	6,46	0,85
Lielais prospekts, 15	10-15	40,054	34,93	5,13	1,27	31,95	27,57	4,37	0,99

Periods		2024.gada februāris				2024.gada marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,6				3,7			
Tarifs bez PVN		78,60 EUR/MWh				78,01 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Lielais prospekts, 16	10-16	68,96	59,66	9,30	1,24	54,27	45,76	8,51	0,93
Lielais prospekts, 17	10-17	40,517	34,78	5,73	1,29	33,03	27,07	5,96	0,99
Lielais prospekts, 18	10-18	87,49	77,79	9,70	1,61	68,73	59,65	9,08	1,22
Lielais prospekts, 19	10-19/1	52,701	46,08	6,62	1,27	44,82	38,71	6,11	1,06
Lielais prospekts, 19	10-19/2	37,093	31,54	5,55	1,18	28,61	23,48	5,13	0,88
Lielais prospekts, 20	10-20	45,482	37,98	7,50	1,09	38,14	31,39	6,74	0,89
Lielais prospekts, 21	10-21	38,658	33,42	5,24	1,25	32,53	28,25	4,28	1,05
Lielais prospekts, 22	10-22	43,665	36,37	7,29	1,04	33,48	26,72	6,76	0,76
Lielais prospekts, 23	10-23	34,65	28,34	6,31	1,01	29,19	23,53	5,66	0,83
Lielais prospekts, 24	10-24	46,353	39,31	7,04	1,11	39,47	32,60	6,87	0,91
Lielais prospekts, 25	10-25	29,397	23,86	5,53	1,11	27,35	21,80	5,55	0,99
Lielais prospekts, 26	10-26	63,77	54,38	9,39	1,52	53,74	45,38	8,36	1,26
Lielais prospekts, 27	10-27	32,318	28,78	3,54	1,31	27,57	23,87	3,71	1,06
Lielais prospekts, 29	10-29	25,955	21,49	4,47	0,99	21,31	17,14	4,17	0,78
Lielais prospekts, 30	10-30	53,302	46,11	7,20	1,70	45,63	39,07	6,56	1,43
Lielais prospekts, 32	10-32	57,461	51,64	5,82	1,88	45,54	40,47	5,07	1,46
Lielais prospekts, 34	10-34	59,64	53,12	6,52	1,89	49,81	43,58	6,23	1,54
Lielais prospekts, 35	10-35	22,333	19,60	2,74	0,96	18,63	16,10	2,54	0,78
Lielais prospekts, 36	10-36	20,66	18,44	2,22	1,62	17,36	15,21	2,15	1,33
Lielais prospekts, 37	10-37	55,468	51,22	4,25	1,87	42,00	38,14	3,86	1,39
Lielais prospekts, 38	10-38	16,745	14,56	2,19	1,25	14,54	12,74	1,80	1,08
Lielais prospekts, 39	10-39	16,728	14,17	2,56	1,22	14,26	11,90	2,35	1,02
Lielais prospekts, 40	10-40	15,567	12,71	2,85	1,11	13,30	10,76	2,54	0,93
Lielais prospekts, 41	10-41	12,902	9,85	3,05	0,86	10,47	7,63	2,85	0,66
Lielais prospekts, 42	10-42	15,477	14,33	1,15	1,24	11,78	10,59	1,20	0,91
Lielais prospekts, 44	10-44	15,684	13,31	2,37	1,16	13,72	11,34	2,38	0,98
Lielais prospekts, 46	10-46	15,681	12,02	3,66	1,03	13,31	10,47	2,85	0,89
Lielais prospekts, 49	10-49	27,292	24,10	3,19	1,26	23,40	20,28	3,12	1,06
Lielais prospekts, 51	10-51	39,14	36,32	2,82	2,02	30,93	28,42	2,51	1,57
Lielais prospekts, 53	10-53	16,96	15,82	1,14	2,34	15,36	14,25	1,12	2,09
Lielais prospekts, 54	10-54	25,9	25,90	0,00	1,61	21,30	21,30	0,00	1,32
Lielais prospekts, 55	10-55	11,631	11,04	0,59	2,43	10,02	9,42	0,60	2,05
Lielais prospekts, 57	10-57	10,887	9,84	1,04	1,50	8,87	8,01	0,87	1,21
Lielais prospekts, 58	10-58	7,878	6,98	0,90	1,92	6,45	5,60	0,84	1,53
Lielais prospekts, 59	10-59	11,316	10,15	1,16	2,16	9,35	8,19	1,16	1,73
Lielais prospekts, 67	10-67	99,598	90,24	9,35	1,85	79,99	70,82	9,17	1,45
Lielais prospekts, 68	10-68	59,788	51,30	8,49	1,43	51,54	45,38	6,16	1,26
Lielais prospekts, 68	10-68	59,433	54,03	5,40	1,73	51,75	45,35	6,40	1,44
Lielais prospekts, 70	10-70	45,993	42,51	3,48	1,81	36,39	33,08	3,31	1,40
Lielais prospekts, 73	10-73	11,65	10,56	1,09	1,60	9,81	8,75	1,06	1,31
Lielais prospekts, 58a	10-58a	13,154	12,11	1,05	2,05	10,87	9,87	1,01	1,65
Ozolu, 2	45-2	64,784	57,91	6,88	1,81	55,90	49,66	6,23	1,54
Ozolu, 4	45-4	64,513	58,25	6,26	1,82	55,57	49,78	5,79	1,54
P. Stradiņa, 3	47-3	40,844	36,72	4,13	1,70	32,37	28,41	3,97	1,31
P. Stradiņa, 4	47-4	48,903	44,24	4,66	1,85	41,79	37,90	3,89	1,58
P. Stradiņa, 5	47-5	43,474	40,51	2,96	1,86	39,11	36,44	2,67	1,66
P. Stradiņa, 6	47-6	18,685	16,74	1,94	2,00	15,43	13,71	1,72	1,63
P. Stradiņa, 8	47-8	55,666	48,95	6,72	1,80	50,17	44,21	5,96	1,61
P. Stradiņa, 9	47-9	55,862	50,72	5,15	1,86	45,45	40,77	4,67	1,49
P. Stradiņa, 11	47-11	26,654	21,58	5,08	0,99	22,53	18,02	4,51	0,82
P. Stradiņa, 13	47-13	42,25	37,28	4,97	1,73	35,30	31,01	4,29	1,42
P. Stradiņa, 14	47-14	48,06	43,82	4,24	1,82	40,32	36,51	3,81	1,50
P. Stradiņa, 15	47-15	46,933	41,90	5,03	1,92	38,15	33,86	4,29	1,54
P. Stradiņa, 17	47-17	45,968	40,72	5,24	1,86	39,10	33,93	5,17	1,54
P. Stradiņa, 19	47-19	39,919	36,71	3,21	1,68	34,44	31,31	3,13	1,42
P. Stradiņa, 21	47-21/1	69,523	63,36	6,17	1,96	53,18	47,56	5,63	1,46

Periods		2024.gada februāris				2024.gada marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,6				3,7			
Tarīfs bez PVN		78,60 EUR/MWh				78,01 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
P. Stradiņa, 21	47-21/2	63,41	57,87	5,54	1,78	51,39	46,33	5,06	1,42
Peldu, 5	19-5	29,835	26,86	2,98	1,37	24,19	21,20	2,99	1,08
Peldu, 8	19-8	26,661	24,81	1,85	2,31	22,72	21,20	1,52	1,96
Pērkoņu, 13	13-13	64,04	57,83	6,21	1,59	54,15	48,78	5,37	1,33
Pētera, 2	14-2	28,523	23,61	4,91	1,09	23,04	18,51	4,53	0,85
Pētera, 3	14-3/1	63,049	56,45	6,60	2,04	52,05	45,83	6,22	1,65
Pētera, 3	14-3/2	5,328	5,33	0,00	1,47	4,40	4,40	0,00	1,21
Pētera, 6	14-6	27,746	24,01	3,74	1,14	23,90	19,98	3,91	0,94
Pētera, 26	14-26	54,116	49,27	4,84	1,75	46,35	41,50	4,85	1,47
Pētera, 28	14-28	84,81	76,40	8,41	1,96	67,61	59,20	8,41	1,50
Pils, 25	18-25	22,336	18,80	3,54	1,73	18,375	15,01	3,36	1,37
Pils, 27	18-27	30,139	26,14	4,00	1,88	23,529	20,22	3,31	1,45
Pils, 31	18-31	52,75	49,95	2,80	1,92	39,43	37,03	2,40	1,41
Pils, 35	18-35	13,66	9,29	4,37	1,06	11,02	7,40	3,62	0,83
Pils, 54	18-54	11,748	11,31	0,44	1,76	10,06	9,69	0,37	1,50
Poruka, 13	15-13/1	65,989	58,92	7,07	1,68	56,67	50,17	6,50	1,42
Poruka, 13	15-13/2	37,81	35,18	2,63	1,98	31,25	29,17	2,07	1,63
Poruka, 14/1	13-14/1	3,513	3,51	0,00	1,76	2,94	2,94	0,00	1,46
Poruka, 14/2	13-14/2	2,985	2,99	0,00	1,50	2,45	2,45	0,00	1,22
Poruka, 14/3	13-14/3	2,075	2,08	0,00	0,81	1,49	1,49	0,00	0,57
Poruka, 14/4	13-14/4	1,809	1,81	0,00	0,91	1,27	1,27	0,00	0,63
Puškina, 4	16-4	42,497	39,41	3,08	1,68	34,08	30,85	3,23	1,26
Rindas, 23	32-23	68,254	62,94	5,32	1,96	48,95	43,52	5,43	1,34
Rindas, 34	32-34	22,27	19,54	2,73	1,72	19,62	17,18	2,44	1,50
Rindas, 36	32-36	24,661	20,32	4,34	1,78	20,88	17,25	3,63	1,50
Rindas, 40	32-40	11,486	9,06	2,43	0,78	10,01	7,86	2,15	0,67
Rindas, 44	32-44	24,631	22,06	2,57	1,90	20,32	18,11	2,21	1,55
Rindas, 46	32-46	22,659	20,46	2,20	1,77	19,20	17,05	2,15	1,47
Rindas, 48	32-48	24,432	22,23	2,20	1,83	19,61	17,75	1,86	1,50
Rindas, 50	32-50	79,74	69,12	10,62	1,25	68,37	57,20	11,16	1,04
Saldus, 1	46-1	145,314	134,43	10,88	2,06	119,72	107,94	11,78	1,64
Saldus, 3	46-3	64,732	58,92	5,82	1,86	54,85	49,71	5,14	1,56
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	57,033	51,51	5,52	1,53	48,94	44,03	4,91	1,27
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	37,82	33,05	4,77	1,26	33,49	29,00	4,49	1,07
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	25,175	22,47	2,71	1,23	21,18	18,52	2,65	0,97
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	52,929	45,74	7,19	1,33	43,19	36,41	6,79	1,05
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	48,791	43,90	4,90	1,36	40,76	35,47	5,29	1,09
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	50,07	44,01	6,06	1,32	40,46	34,65	5,81	1,03
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	50,821	46,77	4,05	2,07	40,65	37,00	3,65	1,66
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	8,524	7,32	1,20	1,06	6,82	5,59	1,23	0,81
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	93,39	83,01	10,38	1,29	81,77	71,51	10,26	1,11
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	9,455	7,98	1,47	1,16	7,96	6,53	1,43	0,94
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	24,185	22,24	1,95	1,95	21,30	19,57	1,72	1,71
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	16,678	14,67	2,01	2,10	14,31	12,55	1,76	1,78
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	19,18	17,87	1,31	2,09	16,14	14,99	1,14	1,74
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	9,327	7,86	1,46	1,13	7,95	6,51	1,43	0,93
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	92,08	82,45	9,63	1,68	74,04	65,15	8,89	1,32
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	59,333	53,15	6,18	1,66	50,20	44,64	5,57	1,38
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	146,944	131,36	15,59	1,32	117,19	102,54	14,65	1,03
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	66,69	57,44	9,25	1,16	55,92	46,76	9,16	0,95
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	51,083	41,13	9,95	0,87	39,65	30,39	9,27	0,64
Saules, 2	21-2	11,207	10,48	0,73	1,97	9,11	8,43	0,68	1,57
Saules, 3	21-3	6,438	5,76	0,68	1,96	5,47	4,62	0,85	1,33
Saules, 7	21-7	78,11	70,05	8,06	1,63	65,31	58,64	6,67	1,35
Saules, 33	21-33	63,86	59,03	4,83	1,85	57,67	53,21	4,46	1,65
Saules, 35	21-35	25,561	20,60	4,96	0,96	20,86	16,81	4,05	0,77

Periods		2024.gada februāris				2024.gada marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,6				3,7			
Tarīfs bez PVN		78,60 EUR/MWh				78,01 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Saules, 44	21-44	11,421	10,80	0,62	1,88	9,19	8,39	0,79	1,45
Saules, 56	21-56	25,306	21,54	3,77	1,46	21,66	17,89	3,77	1,20
Saules, 58	21-58	59,99	54,67	5,32	2,03	51,24	46,43	4,81	1,78
Saules, 106	21-106/1	44,303	40,02	4,28	1,69	37,32	33,28	4,04	1,40
Saules, 106	21-106/2	49,213	43,66	5,56	1,84	42,64	37,20	5,44	1,56
Saules, 106	21-106/3	44,207	38,91	5,30	1,66	38,03	33,29	4,73	1,41
Saules, 106	21-106/4	41,801	37,17	4,63	1,56	34,72	30,85	3,87	1,29
Saules, 106	21-106/5	46,975	41,87	5,11	1,76	40,48	35,92	4,56	1,50
Saules, 108	21-108/1	41,525	37,66	3,87	1,58	34,89	31,55	3,35	1,31
Saules, 108	21-108/2	41,596	37,62	3,98	1,57	34,94	31,44	3,50	1,30
Saules, 108	21-108/3	46,776	42,13	4,65	1,76	38,81	35,02	3,79	1,46
Saules, 110	21-110/1	42,413	36,92	5,49	1,58	35,78	30,84	4,94	1,31
Saules, 110	21-110/2	45,334	42,16	3,17	1,80	38,50	35,58	2,91	1,46
Saules, 112	21-112/1	45,377	39,51	5,87	1,68	38,03	33,84	4,18	1,43
Saules, 112	21-112/2	44,344	40,92	3,43	1,68	37,60	34,89	2,71	1,47
Saules, 114	21-114	46,461	41,71	4,75	1,78	39,69	35,23	4,46	1,49
Saules, 116	21-116	48,574	43,31	5,27	1,82	42,19	37,19	5,01	1,55
Siguldas, 12	33-11	60,458	52,28	8,18	1,52	51,48	45,45	6,03	1,32
Siguldas, 14	33-14	43,256	36,93	6,32	1,40	37,19	32,03	5,16	1,20
Siguldas, 16	33-16	67,15	59,84	7,31	1,64	56,95	51,56	5,39	1,40
Siguldas, 21	33-21	86,94	78,05	8,89	1,61	71,96	63,89	8,07	1,31
Siguldas, 22	33-22	64,75	57,32	7,43	1,56	55,70	49,00	6,70	1,32
Siguldas, 23	33-23	88,14	78,70	9,44	1,63	71,72	63,19	8,53	1,30
Siguldas, 25	33-25	90,53	80,90	9,63	1,65	76,76	68,18	8,58	1,39
Siguldas, 27	33-27	51,01	46,60	4,41	1,74	43,98	39,72	4,26	1,47
Siguldas, 29	33-29	49,647	42,66	6,99	1,55	41,28	34,75	6,53	1,26
Siguldas, 29	33-29	36,618	32,60	4,02	1,75	30,11	26,21	3,90	1,40
Siguldas, 12a	33-12	79,7	68,62	11,08	1,55	68,70	60,00	8,70	1,35
Talsu, 3	48-3	31,474	28,99	2,49	2,50	23,64	21,50	2,15	1,84
Talsu, 7	48-7	51,08	44,93	6,15	1,67	40,34	34,13	6,21	1,26
Talsu, 11	48-11	33,84	31,52	2,32	2,89	26,96	24,69	2,27	2,25
Talsu, 13	48-13	27,86	25,77	2,09	2,24	21,60	19,48	2,12	1,68
Talsu, 24	48-24	60,414	54,68	5,74	1,71	48,44	42,99	5,45	1,34
Talsu, 25	48-25	30,881	27,00	3,89	1,57	26,31	22,83	3,48	1,32
Talsu, 26	48-26	91,67	82,31	9,36	1,65	77,34	68,84	8,50	1,39
Talsu, 35	48-35	43,453	40,58	2,87	1,92	38,47	35,60	2,88	1,68
Talsu, 37	48-37	7,973	6,47	1,51	0,96	6,54	5,09	1,46	0,75
Talsu, 48	48-48	61,969	53,71	8,26	1,42	55,77	48,83	6,94	1,28
Talsu, 50	48-50	57,487	53,15	4,34	1,35	46,41	42,42	3,99	1,07
Talsu, 56	48-56	44,439	39,28	5,16	1,42	39,67	34,91	4,77	1,25
Talsu, 58	48-58	171,859	158,41	13,45	2,04	138,51	125,30	13,22	1,61
Talsu, 60	48-60	78,797	69,59	9,21	1,50	65,85	57,88	7,97	1,24
Talsu, 62	48-62	84,469	76,48	7,99	1,70	64,53	56,84	7,70	1,25
Talsu, 64	48-64	81,38	74,93	6,45	1,94	70,57	64,65	5,92	1,68
Talsu, 66	48-66	79,88	73,67	6,21	1,97	68,15	61,82	6,33	1,64
Talsu, 68	48-68	73,378	66,54	6,84	1,73	63,39	57,24	6,15	1,49
Talsu, 82	48-82	12,774	12,77	0,00	1,89	10,94	10,94	0,00	1,60
Tārgales, 15	35-15	29,071	27,17	1,90	1,60	24,06	22,31	1,75	1,30
Tārgales, 64	35-64	56,728	50,62	6,11	1,58	48,78	42,86	5,92	1,33
Tārgales, 65	35-65	27,675	24,76	2,91	2,22	24,88	22,21	2,66	1,98
Tārgales, 66	35-66	38,559	35,22	3,33	1,71	32,35	29,58	2,77	1,43
Tārgales, 67	35-67	22,406	20,91	1,50	1,89	18,10	16,76	1,33	1,51
Tārgales, 69	35-69	14,457	11,47	2,99	1,04	12,71	9,88	2,83	0,89
Tārgales, 72	35-72	75,546	65,57	9,98	1,87	60,84	51,16	9,69	1,45
Ugāles, 6	36-6	7,289	7,29	0,00	2,25	6,06	6,05	0,00	1,86
Ugāles, 13	36-13	58,728	52,47	6,26	1,39	50,18	44,67	5,52	1,19

Periods		2024.gada februāris				2024.gada marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,6				3,7			
Tarīfs bez PVN		78,60 EUR/MWh				78,01 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Ugāles, 13	36-13	55,832	49,34	6,49	1,34	46,05	39,98	6,08	1,08
Ugāles, 17	36-17	47,24	41,15	6,09	1,46	40,34	33,67	6,67	1,21
Ugāles, 19	36-19	87,321	76,96	10,36	1,65	74,09	64,59	9,50	1,38
Ugāles, 32	36-32	115,36	103,96	11,40	1,55	99,68	89,64	10,04	1,33
Usmas, 7	37-7	28,852	24,79	4,06	1,39	24,87	21,31	3,56	1,18
Usmas, 9	37-9	54,94	48,50	6,44	1,77	47,06	41,83	5,23	1,51
Usmas, 11	37-11	46,739	41,23	5,51	1,52	37,28	32,70	4,58	1,19
Usmas, 14	37-14	56,217	48,85	7,37	1,77	37,44	31,46	5,97	1,13
Usmas, 18	37-18	48,752	41,67	7,08	1,47	41,74	35,67	6,07	1,25
Usmas, 20	37-20	63,981	56,86	7,12	1,60	55,77	49,58	6,19	1,39