

Tehniskā specifikācija

“Pelnu šneka izvades un šķeldas padeves šneka izgatavošana un piegāde šķeldas katlam “AK600”, katlu mājai Pērkoņu ielā 21, Ventspilī”

1. Apraksts:

Veikt pelnu šneka izgatavošanu un šķeldas šneka izgatavošanu un piegādi katlu mājai Pērkoņu iela 21, ar šādiem tehniskajiem parametriem:

- 1.1. Pelnu šneka kopējais garums un diametrs - 1380 x 170 mm;
- 1.2. Šķeldas šneka kopējais garums un diametrs- 2330 x 200 mm,
- 1.3. Materiāls – tērauds, šneku asis nedrīkst būt izgatavotas no caurules.
- 1.2. Šneku savienojošo mezglu ar reduktoru apskatīt iespējams uz vietas katlu mājā;
- 1.3. Šneku transportieru vītnes solis šķeldas šnekam– 150 mm, vītnes biezums 6mm;
- 1.4. Šneku transportieru vītnes solis pelnu šnekam- 120 mm, vītnes biezums 8 mm;

2. Prasības:

- 2.1 Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem;
- 2.2 Darbu izpildes termiņš – 3 nedēļas, no līguma parakstīšanas brīža.
- 2.3 Izpildītājām jānodrošina šneku piegāde uz Pērkoņu ielas 21 katlu māju, Ventspilī.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1 Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2, kā arī to apakšpunktiem;

Avansa maksājums nav paredzēts.

Papildinformācija: siltumenerģētikas speciālists Edvīns Grinvalds, m.t.28209317

Lai precizētu pelnu šneka un šķeldas šneka izmērus, tos var apskatīt Pērkoņu ielas 21, Ventspilī katlu mājā, iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai arī pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.05.2024. plkst.14.00.

Brīvības ielas kalu mājas vadītājs:

E.Grivalds

Pretendenta pieteikums

2024. gada.....

Adresēts: PSIA "Ventspils siltums", Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

Iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par "Pelnu šneka izvades un šķeldas padeves šneka izgatavošana un piegāde šķeldas katlam "AK600", katlu mājai Pērkoņu ielā 21, Ventspilī" (id.Nr. ____) par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR
1	Pelnu šneka izvades izgatavošana un piegāde šķeldas katlam "AK600", katlu mājai Pērkoņu ielā 21, Ventspilī	gab.	1	
2	Šķeldas padeves šneka izgatavošana un piegāde šķeldas katlam "AK600", katlu mājai Pērkoņu ielā 21, Ventspilī	gab.	1	
Līgumcena				

Izpildes termiņš: _____

Garantijas termiņš: _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamus sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....