

## Tehniskā specifikācija

### “Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 pelnu izvades šneku remonts katlu mājā Brīvības 38, Ventspilī”

#### 1. Apraksts:

- 1.1 Veikt esošo pelnu šneku demomontāžu (2 gb.). Viens šneks katram katlam;
- 1.2 Šneku tehniskā specifikācija un nepieciešamais remonts:
  - 1.2.1 Šneka vijumu (spirāles) ārējais diametrs visā tā garumā nodilis - nepieciešams to atjaunot apmetinot pielietojot metināšanas tehnoloģiju- MIG/MAG, līdz šneka vijumu ārējais diametrs būtu nepieciešamajā diametrā- D 360mm;
  - 1.2.2 Šneku vijumu biezums nedrīkst būt mazāks par 12 mm (pēc metināšanas);
  - 1.2.3 Nav pieļaujama esošo vijumu maiņa vai remonts izmantojot papildus metāla elementus, lai nodrošinātu šneka ārējo diametru D-360mm;
  - 1.2.4 Apmetināto šneku montēt atpakaļ, pārbaudīt tā darbību.
  - 1.2.5 Transportu nepieciešamajiem remontiem nodrošina izpildītājs;

#### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi;
- 2.2. Darba izpilde termiņš – 7 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

#### 3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369.

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 30.maijs plkst. 10:00.

Siltumenerģētikas speciālists



E.Grivnalds

### *Pretendenta pieteikums*

2024. gada.....

**Adresēts: PSIA "Ventspils siltums", Talsu ielā 84, Ventspilī**

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagāzējušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par "Šķeldas katlu "KIV" Nr.1 un Nr.2 pelnu izvades šneku remonts katlu mājā Brīvības 38, Ventspilī" par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Šķeldas katlu "KIV" Nr.1 un Nr.2 pelnu izvades šneku remonts katlu mājā Brīvības 38, Ventspilī	gab.	2		
<b>Līgumcena kopā:</b>					

Iekārtas nosaukums:

Piegādes termiņš: \_\_\_\_\_

Garantijas termiņš: \_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamus sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....



LATVIJAS REPUBLIKA

**PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, e-pasts: [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)

---

Ventspilī

**OBJEKTA APMEKLĒŠANAS AKTS**

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2024.

Akts sastādīts par to, ka \_\_\_\_\_ ir apmeklējis  
Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī, saskaņā ar  
iepirkumu . Nr. \_\_\_\_\_.

Akts sastādīts divos eksemplāros - pa vienam katrai pusei.

Pasūtītājs:

\_\_\_\_\_

Ieinteresētais pretendents:

\_\_\_\_\_