

## Tehniskā specifikācija

**Dūmgāzu kondensatora kondensāta tvertnes līmeņa kontroles vārsta piegādi un nomaiņu katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī.**

### 1. Apraksts:

1.1. Plūsmas kontrolvārsts ARI 55.440 DN40 PN40 1.4408 ar ARI PREMIO 2.2kN 230V 50/60Hz:

1.1.1. Aizsardzības klase IP65;

1.1.2. Pielietošanas veids: karsts/silts ūdens, dzesēšanas ūdens, tvaiks, gāze;

1.1.3. Vārsta garums 200mm;

1.1.4. Atloka izmērs ØD 150mm;

1.1.5. Piedziņa 230V 50Hz;

1.1.6. Atloku savienojums Ød1 : 4x18mm;

1.2. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti piegādājamās rezerves daļas atbilstība jāprecizē sazinoties ar katlu mājas vadītāju E.Grinvaldu, m.t. 28209317;

### 2. Prasības:

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.

2.2. Piegādes termiņš – 8 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

### 3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2.

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.2.1. un Nr.2.2.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – katlu mājas vadītājs E.Grinvalds, m.t. 28209317;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 63602210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2024. gada 31.maija plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

*Pretendenta pieteikums.*

2020. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagazināties ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Dūmgāzu kondensatora kondensāta tvertnes līmeņa kontroles vārst nomaiņu katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Dūmgāzu kondensatora kondensāta tvertnes līmeņa kontroles vārsta piegāde un nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī	gab.	1		
<b>Līgumcena</b>					

Modelis \_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....



LATVIJAS REPUBLIKA

**PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, e-pasts: [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)

---

Ventspilī

**OBJEKTA APMEKLĒŠANAS AKTS**

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2024.

Akts sastādīts par to, ka \_\_\_\_\_ ir apmeklējis Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī, saskaņā ar iepirkumu . Nr.\_\_\_\_\_.

Akts sastādīts divos eksemplāros - pa vienam katrai pusei.

Pasūtītājs:

Ieinteresētais pretendents:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_