

## Tehniskā specifikācija

### „ Jumta ventilatora uzstādīšana katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī”

#### 1. Darbu apraksts:

- 1.1. Veikt jauna jumta ventilatora piegādi un uzstādīšanu katlu mājā Pērkoņu ielā 21. Jumta ventilators ar montāžas kārbu – CTHT/4-400 N 220-240/380-415V50 ar apgriezīgu regulatoru un taimeru (vai ekvivalentu).
- 1.2. Iekārtām jābūt marķētām ar CE marķējumu;
- 1.3. Veikt esošā jumta ventilatora, kas atrodas uz katlu mājas jumta demontāžu;
- 1.4. Veikt jumta ventilatora apsaistes darbus (elektromontāža – barošanas kabeļi, vājstrāvas daļa, taimera un apgriezīgu regulatora uzstādīšana);
- 1.5. Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 1.6. Veikt katlu mājā Pērkoņu ielā 21 uzstādītā jumta ventilatora, darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot ieregulēšanu;
- 1.7. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot pretestības mērījumus, kā arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi (ar termokameru);.

#### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem, gan iekārtām;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 2 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

#### 3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus, kā arī tā personālam ir spēkā esoša elektrodrošības B grupas apliecība;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 1 objektā (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

#### 4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – katlu mājas vadītājs E.Grinvalds, m.t. 28209317;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 63602210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2024. gada 30.maija plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš