

Tehniskā specifikācija

“Šķeldas katlu “KIV” multiciklonu rotējošo aizvaru nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”

1. Apraksts:

1.1 Veikt esošo 2 (divu) multiciklonu rotoraizvaru nomaiņu pret jauniem rotoraizvariem.

1.2 Rotoraizvaru tehniskā specifikācija:

1.2.1 Ražība rotoraizvaram: ne mazāk par 2 m³/h;

1.2.2 Lāpstiņām jābūt maināmām;

1.2.3 Kopējais augstums: 340 mm;

1.2.4 Kopējais platums: 390 mm;

1.2.5 Rotoraizvara elektromotora darba spriegums: 380V;

1.2.6 Frekvence: 50 Hz;

1.2.7 Elektroaizsardzības klases: IP54;

1.2.8 Iebires kanāla platums un garums: 290x390 mm;

1.2.9 Izbires kanāla platums un garums: 270x380 mm;

1.2.10 Rotoraizvara korpusa materiāls: tērauds- S235

1.2.11 Korpusā zem izbires kanāla jābūt revīzijas lūkai- D100 mm (var būt kvadrātveida-skrūvējama);

1.2.12 Montāža – skrūvējams pie multiciklona un pie pelnu transportiera;

1.2.13 Jānodrošina elektromotora elektriskās daļas pieslēgšana un palaišana;

1.2.14 Jāuzstāda iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju;

1.2.15 Uzstādot jāhermetizē savienojumu vietas ar jaunu ugunsizturīgu auklu;

1.2.16 Esošais jādemontē un jānodod pasūtītājam;

1.2.17 Reduktoram jābūt vienādam ar esošā rotoraizvara reduktoru:

1.2.17.1 Reduktora marka: FG32-40.SMB 80 B4 N3-2

1.2.17.2 Reduktora elektromotora jauda: 0,75kW

2. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie katlu mājas vadītāja E.Grinvalda, m.t. 28209317;

3. Prasības:

3.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi;

3.2. Darba izpilde termiņš – 7 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

4. Iesniedzamie dokumenti:

4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369.

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 31.maijs plkst. 10:00.

Pretendenta pieteikums

2024. gada.....

Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagāzušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par “Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 multiciklonu rotējošo aizvaru iegāde un piegāde katlu mājā Brīvības 38, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Šķeldas katlu “KIV” multiciklonu rotējošo aizvaru nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī	gab.	2		
Līgumcena kopā:					

Iekārtas nosaukums:

Piegādes termiņš: _____

Garantijas termiņš: _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepagāzušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamus sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....