

## Tehniskā specifikācija

### Gaisa (smilts) pūtēja iegāde un piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

#### Apraksts:

- 1.1. Veikt gaisa (smilts) pūtēja "BECKER" SV700/01 vai ekvivalents, iegādi un piegādi katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī:
  - 1.1.1. Sūkņa ražība 750m<sup>3</sup>/h;
  - 1.1.2. Gaisa plūsmas relatīvais spiediens +400mbar;
  - 1.1.3. Motora jauda 11.0kW/50Hz

#### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi;
- 2.2. Darba izpilde termiņš – 6 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

#### 3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 05. jūlija plkst. 10:00.

Ražošanas daļas vadītājs



E. Liepiņš

## Pretendenta pieteikums

2024. gada.....

Adresēts: PSIA "Ventspils siltums", Talsu ielā 84, Ventspilī

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagazinūšies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par "Gaisa (smilts) pūtēja iegāde un piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī" par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Gaisa pūtējs "BECKER SV700/01"	gab.	1		
<b>Līgumcena kopā:</b>					

Piegādes termiņš: \_\_\_\_\_

Garantijas termiņš: \_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinūšies ar cenu aptaujas dokumentiem, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.
2. Apliecinām piedāvājuma atbilstību prasībām.
3. Norādītā līgumcena ietver visas līguma darbības laikā ar darbiem saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamus sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši prasībām un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.
4. Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.
5. Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 mēnesis pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
6. Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....



**APSTIPRINU:**  
Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"  
tehniskais direktors

2024. gada "30." 04. E. Bonfelds

## **AKTS**

Ventspilī

2024. gada 30. aprīlī

**Struktūrvienība: Katlumāja Talsu ielā 69**

**Apsekošanu veica šādi PSIA "Ventspils siltums" darbinieki:**

Ražošanas daļas vadītājs	Egils Liepiņš
Ražošanas daļas vadītāja vietnieks	Andris Pētersons
Enerģētiķis	Sergejs Petrovs

**Apsekotais objekts (iekārta, mehānisms):**

Gaisa (smilts) pūtējs BFB katliem no pieņemšanas bunkura (ekspluatācijā no 2014. gada).

**Konstatēts:**

Veicot gaisa (smilts) pūtēju sistēmas pārbaudi un apsekošanu, tika konstatēts, ka viens no diviem gaisa (smilts) pūtējiem, kas veic smilts pārsūkņēšanu BFB katliem no pieņemšanas bunkura uz piebarošanas tvertni, nav darba kārtībā. Tā tehniskais stāvoklis un nolietojums prasa ieguldījumus, kas līdzvērtīgi jauna gaisa pūtēja cenai (Elektrodzinējam jau iepriekš ir veikta tinumu nomaiņa, jāmaina elektrodzinēja gultņi, uz ventilatora rata lāpstiņām ir redzamas nodiluma pazīmes, kas samazina sūkņa lietderību līdz minimumam). Rezultātā, izejot no ierindas otram gaisa (smilts) pūtējam, pastāv iespēja, ka uz gaisa sūkņa remonta laiku būs jāaptur viena vai pat abu BFB šķeldas katlu darbība, kas sevišķi bīstami var būt apkures sezonā pie pazeminātām āra gaisa temperatūrām un var tiešā veidā ietekmēt Ventspils pilsētas iedzīvotājus.

**Slēdziens:**

Lai nodrošinātu katlu mājas Talsu ielā 69 esošo BFB šķeldas katlu drošu un nepārtrauktu darbību, nepieciešams operatīvajā rezervē iegādāties jaunu gaisa pūtēju, ar pieslēguma jaudu līdz 12kW un ražību 700 – 800m<sup>3</sup> (tehniskais izpildījums kā esošajam - SAMOS SB 0530 D 2H0 FAXX/LE 7.5kW ).

**Komisijas locekļu paraksti:**

Ražošanas daļas vadītājs

E. Liepiņš

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks

A. Pētersons

Enerģētiķis

S. Petrovs