

Tehniskā specifikācija

“Šķeldas katla AK600 kurināmā šķeldas padeves kustīgās grīdas remonts katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspili”

1. Esošā situācija:

Kurināmā pieņemšanas noliktavas kustīgo grīdu vilcēji ir izgatavoti no sekojošas metāla konstrukcijas: kvadrātcaurules- 100x150 mm plats un 7 m garš, kuram sānos piemetināti metāla elementi (speciālas lāpstiņas), kas stumj/bīda kurināmo (šķelda) esošā skrūves transportiera virzienā.

Kustīgā grīda ekspluatācijā no 2009.gada.

2. Darba apraksts kustīgās grīdas remonts - vilcēju izgatavošana:

Veikt šķeldas katlu “AK600” kurināmā padeves sistēmas kustīgās grīdas esošo vilcēju nomaiņu pret jauniem katlu mājā Pērkoņu ielā 21, kas paredz:

2.1 Veikt esošo vilcēju demontāžu – 2 gab;

1.2 Izgatavot šķeldas vilcējus pēc esošo vilcēju konstrukcijas un uzbūves:

2.2.1. Kvadrāta caurules izmēri – 100x150 mm, sieniņas biezums 6 mm, garums 7m;

2.2.2. Sānu metāla elementu tēraudu lokšņu biezums 6 mm;

2.2.3. Hidrocilindra savienojosais mezglis: tapas D60, vienam vilcējam divas tapas;

2.2.4. Vilcēja izmēri un konstrukcija apskatāmi Pērkoņu ielas 21 katlu mājā, Ventspili.

2.2.5. Metinājuma šuvēm jābūt pilnmetinātām;

2.2.6. Demontāžas un montāžas laiks – viena darba nedēļa.

2.2.7. Uzstādīt jaunos vilcējus esošo (demontēto) vietās. Izmantojot jaunas metāla skavas to stiprināšanai.

3. Prasības:

3.1. Veikt visu darbu izpildei nepieciešamo demontāžas, montāžas un atjaunošanas paīgmateriālu, kā arī materiālu iegādi un piegādi objektā;

3.2. Veikt visus nepieciešamos demontāžas, montāžas, remonta un atjaunošanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;

3.3. Nodrošināt darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms darbu nodošanas;

3.4. Nodrošināt demontēto materiālu un celtniecības atkritumu utilizēšanu, metāllūžus nodot Pasūtītajam. Veikt katlu mājas esošā biomassas katla “AK 600” šķeldas padeves sistēmas kustīgās grīdas nodošanu ekspluatācijā pēc remonta darbiem;

- 3.5. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības - Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības;
- 3.6. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Pērkonu ielā 21, Ventspilī uz vietas pie siltumenerģētikas speciālista E.Grīnvalda, m.t. 28209317;
- 3.7. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas;
- 3.8. Darbu veikšana laiks periodā no 15.08.2024. līdz 09.09.2024.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Plānojot darbu apjomu paredzēt, pēc iespējas īsāku laika periodu kustīgās grīdas darbības pārtraukšanai.

4. Prasības Pretendentiem:

- 4.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.2, kā arī tā apakšpunktos aprakstītos darbus;
- 4.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 1 objektā (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

5. Iesniedzamie dokumenti:

- 5.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.2 un Nr.3.;
- 5.2. Apliecinājums par atbilstību punktu Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktu prasībām;
- 5.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 5.4. Darbu veikšanas tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs Egils Liepiņš, m.t. 25757369.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventsplis.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2024.gada 09.augusta plkst. 10:00**.

Brīvības ielas katlu mājas vadītājs

E.Grīnvalds

Pretendenta pieteikums

2024. gada.....

Adresēts: PSIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par “Šķeldas katla AK600 kurināmā šķeldas padeves kustīgās grīdas remonts katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1.	Šķeldas katla AK600 kurināmā šķeldas padeves kustīgās grīdas vilceju remonts	gb	1		
Līgumcena kopā:					

Garantijas termiņš _____

Kopējais darbu izpildes termiņš _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....