

### Materiālu specifikācija.

„Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un remontmateriālu piegāde”

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	<b>Siltumtrases remontmateriāli</b>		
1.1	Rūpnieciski izolēta caurule 48/125	m	48
1.2	Rūpnieciski izolēts ventilis 48/125/110 bez servisa krāniem	Gab.	4
1.3	Izolācijas savienojuma komplekts 110/125	Gab.	16
1.5	Gala kape 125	Gab.	6
1.6	Savienojums izolācijas komplekts 110/140	Gab.	10
1.7	Savienojums izolācijas komplekts 140/160	Gab.	14
1.8	Rūpnieciski izolētas caurules 89/160	m	36
1.9	Rūpnieciski izolēts ventilis 89/180*160 bez servisa krāniem	Gab.	2
1.10	Rūpnieciski izolēts ventilis 76/160*140 bez servisa krāniem	Gab.	2
1.11	Līkums izolēts 48/125, 90 grad. 1.0*1.0	Gab.	6

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.


Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.03.2025.

Materiālu piegāde, Talsu iela 69, Ventspils līdz 22.04.2025.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs




G.Briedis

**Tehniskā specifikācija**

Nr.p.k.	Prasības	Iesniedzamie dokumenti
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai $\lambda$ jābūt ne lielāka par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka $\lambda$	1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju $\lambda$ , ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs.
2.	Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju	2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.
3.	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbažu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām.  3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbažu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām.  3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbažu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām.  3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbažu protokoli par rūpnieciski

Nr.p.k.	Prasības	Iesniedzamie dokumenti
1	2	3
4.	Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu.
5.	Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.	5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem.

Ekspluatācijas iecirkņa vadītājs



G.Briedis