

Tehniskā specifikācija

Hidrostaciju apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī.

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt šķeldas noliktavas 3 (trīs) hidrostationu apkopi katlu mājā Talsu ielā 69;
Apkopes darbus veikt saskaņā ar iekārtu (hidrostationu) rūpnīcas izgatavotājas prasībām, tai skaitā:
 - 1.1.1. Hidroēļļas L-HV-32 nomaiņu – 1 040L;
 - 1.1.2. Filtru FILTREC R140C10B nomaiņu – 3 gab.;
 - 1.1.3. Visu cauruļvadu un to savienojumu, ieskaitot lokanos pārbaude.
- 1.2. Veikt šķeldas katlu “KIV” 7 (septiņu) hidrostationu apkopi katlu mājā Brīvības ielā 38;
Apkopes darbus veikt saskaņā ar iekārtu (hidrostationu) rūpnīcas izgatavotājas prasībām, tai skaitā:
 - 1.2.1. Hidroēļļas HVLP nomaiņu – 900L;
 - 1.2.2. Eļļas filtru nomaiņa – 7 gab;
 - 1.2.3. Visu cauruļvadu un to savienojumu, ieskaitot lokanos pārbaude.
- 1.3. Visiem darbu veikšanai nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām jābūt iekļautiem darbu apjomā;
- 1.4. Veikt hidrostationu darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes darbiem;
- 1.5. Apkopes darbu izpildes termiņš – 2 nedēļa;
- 1.6. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 04.08. līdz 30.09.2024.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
- 1.7. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020, katlu mājā Brīvības ielā 38 – pie katlu mājas vadītāja E.Grinvalda, m.t. 28209317.

2. Prasības:

- 2.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3602 vai pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2025. gada 18.jūlijs plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītāja vietnieks



A.Pētersons

Pretendenta pieteikums

2025. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par
“Hidrostaciju apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Šķeldas noliktavas trīs hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
2	Šķeldas katlu “KIV” 7 (septiņu) hidrostaciju apkopi katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī	kompl.	1		
				Līgumcena	

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....