

Tehniskā specifikācija

Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Apraksts:

1.1. Veikt kompresoru apkopi katlu mājā **Talsu ielā 69**, kas paredz:

1.1.1. Kompresora “BOGE” C-20 apkope:

1.1.1.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.;

1.1.1.2. SYPREM S eļļas nomaiņa – 3L.

1.1.2. Kompresora “BOGE” C-9 apkope:

1.1.2.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.;

1.1.2.2. SYPREM S eļļas nomaiņa – 7L.

1.1.3. Kompresora “AB – 130/15” apkope:

1.1.3.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.;

1.1.3.2. Eļļas MOL R – 46 AL nomaiņa – 5L.

1.1.4. Kompresora “Atlas Copco” SF2FF apkope:

1.1.4.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.;

1.1.4.2. Piedziņas siksna nomaiņa – 1gab.;

1.1.4.3. Atpakaļgaitas vārsta nomaiņa – 1gab.;

1.1.4.4. Smērvielas nomaiņu (SPECIAL GREASE FOR SF 80G).

1.2. Veikt kompresoru apkopi katlu mājā **Brīvības ielā 38**, kas paredz:

1.2.1. Kompresora “FIRST AIR” apkope:

1.2.1.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.;

1.2.1.2. Eļļas ROTAIR 2000X 2200830533 nomaiņa – 5L.

1.2.2. Virzuļu kompresora apkope:

1.2.2.1. KOMPRES eļļas CS 100 nomaiņa – 2L.

1.3. Veikt kompresoru darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes darbiem, tai skaitā, atjaunot apkopes servisa intervāla brīdinājumu visiem iepriekš norādītajiem kompresoriem;

1.4. Visiem darbu veikšanai nepieciešamajiem materiāliem un iekārtām jābūt iekļautiem darbu apjomā;

1.5. Apkopes darbu izpildes termiņš – 3 nedēļas;

1.6. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 18.08. līdz 30.09.2025.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

1.7. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806202.

2. Prasības:

2.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

3.2. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806202.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2025. gada 11.augusta plkst. 11:00.**

Pretendenta pieteikums

2025. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par
“Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Kompresoru apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
2	Kompresoru apkope katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī	kompl.	1		
Līgumcena					

Kopējais darbu izpildes termiņš _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....