

Tehniskā specifikācija

“Reāģentu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38, Ventspilī”

1. Tehniskais raksturojums:

- 1.1 Adjunct ALK Boileru ūdens apstrāde (pH koekcijai)- 500kg
 - 1.1.1 Piegādes veids (iepakojums): Kannas, 25 kg/kanna (20 kannas);
- 1.2 AMERTROL ST 8046 - 1500 kg (Skābekļa un cietības sāļu saistīšanai).;
 - 1.2.1 Piegādes veids (iepakojums): 1200 kg piegādāt mucās- 200 kg mucās, 6 gab, 300 kg piegādāt kannas- 20kg kannās, 15 gab;

Piegādes laiks: 3 nedēļas.

2. Iesniedzamie dokumenti:

- 2.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
- 2.2. Pretendentam jāiesniedz drošības datu lapas par katru reaģentu;
- 2.3. Piedāvājuma cena (bez PVN) – ar piegādi līdz Pasūtītāja objektiem-KM Brīvības ielā 38;

Avanss nav paredzēts.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2025. gada 18.septembrim plkst. 10:00.**

Brīvības ielas kalnu mājas vadītājs

Edvīns Grinvalds