

Tehniskā specifikācija

Pelnu transportiera ķēžu piegāde katlu mājai Brīvības ielā 38, Ventspilī

Apraksts:

- 1.1. Veikt katlu mājas Brīvības ielā 38 „Pelnu transportiera ķēžu piegādi katlu mājai Brīvības ielā 38, Ventspilī”
- 1.2. Ķēdei jābūt paredzētai lielām pārrāvumu slodzēm (pieļaujami valcēti vai kniedēti tapu gali), piegādāt ķēdi komplektā ar ķēžu savienojumiem.
Ķēdes tehniskā specifikācija:
 - ķēde M 80-A- 80 (d-18mm) ar piemetinātiem elementiem (saskaņa ar rasējumu) uz katra trešā ārējā posma. Rasējums pielikumā nr.2;
 - Pāraušanas slodze – lielāka vai vienāda ar 80KN;
 - Ķēdes tehniskais rasējums pielikumā nr.3;
 - Nepieciešamais ķēdes kopējais garums – 120m.
- 1.3. Izpildītājam jānodrošina piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī.
- 1.4. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas, pie katlu mājas vadītāja E.Grinvalda Tālr.28209317

2. Prasības tehniskiem datiem un komplektācijai:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem;
- 2.2. Ķēdes jāpiegādā gatavos posmos kuru tekošais garums ir robežās no 4.5m līdz 5.5m;
- 2.3. Ķēžu un to komplektējošām daļām piegādes termiņš – 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
- 2.4. **Piegādes vieta:** – Brīvības iela 38, Ventspils, Latvija.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 3.2. Apliecinājums par ķēdes kvalitātes atbilstību tehniskajai specifikācijai;
- 3.3. Jāiesniedz ķēžu tehniskā dokumentācija- ražotājs, ķēdes materiālu kvalitātes sertifikāts;

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2026. gada 16. septembrim plkst. 14:00.**

Katlu mājas Brīvības iela 38 vadītājs



Edvīns Grinvalds

Ķēdes lāpstiņas stiprināšanas elements



