Ventspils siltums

LV40003007655

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		**2026.gada Septembris**				**2026.gada Oktobris**			
Āra gaisa temperatūra, °C						**11,1**			
Tarifs bez PVN		**73,76 EUR/MWh**				**75,29 EUR/MWh**			
Iela Ēka	***Skaitītājs***	**KOPĀ MWh**	**s/e apkurei MWh**	**s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh**	**Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim**	**KOPĀ MWh**	**s/e apkurei MWh**	**s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh**	**Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²**
Aleksandra, 4	*1-4*	1,87	1,07	0,80	12,63	3,47	2,58	0,88	0,48
Aleksandra, 9	*1-9*	15,84	11,18	4,66	15,39	24,54	19,20	5,34	0,54
Aleksandra, 10	*1-10*	0,97	0,08	0,89	0,54	6,15	5,05	1,09	0,71
Aleksandra, 11	*1-11*	17,96	11,93	6,03	16,42	23,83	16,60	7,23	0,47
Aleksandra, 13	*1-13*	4,42	0,68	3,74	1,02	10,12	5,25	4,87	0,18
Aleksandra, 15	*1-15*	5,06	1,13	3,94	1,69	13,30	8,47	4,83	0,29
Aleksandra, 17	*1-17*	7,90	3,48	4,43	4,22	14,42	9,09	5,33	0,25
Atpūtas, 16	*17-16*	0,54	0,50	0,04	8,85	4,87	4,81	0,05	0,72
Balasta, 3	*42-3*	1,29	0,08	1,21	0,85	4,37	2,94	1,43	0,60
Balasta, 5	*42-5*	0,90	0,02	0,88	0,25	3,15	2,05	1,10	0,41
Bērzu, 53	*3-53*	17,13	12,57	4,56	17,30	24,43	18,51	5,92	0,47
Bērzu, 55	*3-55*	7,70	2,99	4,72	4,11	22,93	17,63	5,30	0,53
Biedrības, 1	*2-1*	1,71	0,08	1,63	0,52	5,09	3,06	2,02	0,35
Brīvības, 11	*4-11*	5,82	2,35	3,46	4,13	11,08	6,35	4,74	0,29
Brīvības, 17	*4-17*	12,14	7,85	4,28	14,41	20,19	15,17	5,02	0,60
Brīvības, 21	*4-21/1*	6,37	1,92	4,45	2,88	17,85	12,75	5,10	0,45
Brīvības, 21	*4-21/2*	5,48	0,02	5,46	0,03	14,12	7,38	6,73	0,26
Brīvības, 23	*4-23*	11,49	7,22	4,27	13,26	14,88	9,75	5,13	0,33
Brīvības, 25	*4-25*	20,59	13,88	6,71	15,29	26,67	18,23	8,44	0,37
Brīvības, 27	*4-27*	17,47	13,44	4,04	23,61	21,98	16,90	5,08	0,45
Brīvības, 29	*4-29*	9,71	6,92	2,78	19,06	14,84	11,14	3,70	0,39
Brīvības, 31	*4-31*	17,97	13,29	4,68	22,87	21,99	16,42	5,57	0,42
Brīvības, 32/34	*4-32/1*	3,23	0,66	2,57	1,23	8,35	5,41	2,94	0,24
Brīvības, 32/34	*4-32/2*	4,74	0,67	4,07	1,25	10,88	6,30	4,58	0,28
Brīvības, 33/35	*4-33*	12,47	9,77	2,70	21,81	14,54	11,23	3,31	0,54
Celtnieku, 2	*30-2*	22,09	17,16	4,93	25,31	28,58	22,53	6,05	0,60
Celtnieku, 3	*30-3-/1*	15,03	11,05	3,98	23,40	21,36	17,26	4,10	0,67
Celtnieku, 3	*30-3-/2*	22,84	16,83	6,01	24,83	30,45	23,56	6,89	0,62
Celtnieku, 4	*30-4*	18,21	12,05	6,16	19,91	27,89	20,63	7,26	0,55
Celtnieku, 5	*30-5*	14,56	11,18	3,38	21,99	17,97	14,38	3,60	0,51
Celtnieku, 6	*30-6*	23,65	18,21	5,43	21,81	34,29	27,70	6,59	0,58
Celtnieku, 8	*30-8*	18,65	13,25	5,40	18,23	32,22	24,65	7,57	0,64
Celtnieku, 10	*30-10*	27,17	21,14	6,03	24,25	37,11	29,81	7,30	0,60
Celtnieku 12/1	*30-12/*	28,24	21,72	6,53	24,92	44,71	38,68	6,03	0,78
Celtnieku 12/2	*apkures+*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celtnieku 14	*ūdens sk.*	12,33	9,42	2,91	21,62	22,54	19,26	3,28	0,79
Celtnieku, 16	*30-16*	22,55	17,12	5,43	19,64	36,84	29,93	6,91	0,61
Celtnieku, 18	*30-18*	24,21	16,87	7,34	19,35	36,52	27,84	8,68	0,56
Celtnieku, 34/36	*30-34/1*	15,73	12,26	3,47	23,55	24,49	20,26	4,23	0,71
Celtnieku, 34/36	*30-34/2*	18,59	12,03	6,56	17,75	30,18	22,13	8,05	0,57
Dzintaru, 26	*43-26*	23,79	17,40	6,39	16,91	37,02	29,42	7,60	0,58
Dzintaru, 28	*43-28*	15,77	12,40	3,37	18,63	20,49	15,97	4,53	0,47
Dzintaru, 30	*43-30*	15,44	11,38	4,06	17,09	24,10	18,80	5,30	0,56
Dzintaru, 34	*43-34*	38,51	27,86	10,65	20,01	51,26	38,72	12,54	0,58
Embūtes, 51	*31-51*	52,67	39,27	13,40	22,53	76,45	59,63	16,82	0,60
Embūtes, 53	*31-53*	27,94	20,69	7,25	23,73	40,32	31,60	8,72	0,64
Embūtes, 55	*31-55*	26,35	19,87	6,49	22,79	41,69	34,26	7,42	0,69
Fabrikas, 2a	*38-2*	13,12	9,99	3,13	11,46	22,68	18,94	3,74	0,59
Inženieru, 58	*6-58*	36,86	26,62	10,24	22,92	49,87	37,67	12,20	0,54
Inženieru, 71	*6-71*	10,78	7,91	2,88	18,14	16,28	12,83	3,44	0,52

Periods		2026.gada Septembris				2026.gada Oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						11,1			
Tarifs bez PVN		73,76 EUR/MWh				75,29 EUR/MWh			
Iela Ēka	*Skaitītājs*	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
Inženieru, 73	*6-73*	11,61	8,25	3,35	18,94	17,26	13,36	3,91	0,54
Inženieru, 75	*6-75/1*	8,18	4,40	3,77	10,10	14,55	9,86	4,69	0,39
Inženieru, 75	*6-75/2*	9,24	5,25	3,99	12,05	15,98	10,10	5,89	0,40
Inženieru, 75	*6-75/3*	10,69	7,50	3,19	17,21	16,50	13,04	3,46	0,53
Inženieru, 77	*6-77/1*	11,05	7,73	3,32	17,74	18,84	14,67	4,17	0,59
Inženieru, 77	*6-77/2*	11,87	8,40	3,47	19,29	19,16	14,93	4,23	0,60
Inženieru, 77	*6-77/3*	11,70	8,42	3,28	19,31	18,01	13,95	4,05	0,56
Inženieru, 79	*6-79*	10,58	6,98	3,60	15,58	16,17	12,18	3,99	0,49
Inženieru, 81	*6-81/1*	11,21	8,02	3,19	18,40	16,12	12,20	3,92	0,49
Inženieru, 81	*6-81/2*	12,38	8,83	3,55	19,71	16,61	11,99	4,62	0,49
Inženieru, 85	*6-85/1*	12,69	9,99	2,70	22,93	17,75	15,14	2,61	0,61
Inženieru, 85	*6-85/2*	12,54	9,74	2,80	22,98	18,24	14,71	3,53	0,60
Inženieru, 85	*6-85/3*	14,51	11,01	3,50	25,27	18,91	15,22	3,69	0,62
Inženieru, 85	*6-85/4*	13,73	10,26	3,47	23,53	18,26	14,35	3,90	0,58
Inženieru, 87	*6-87*	11,11	7,89	3,23	18,10	16,69	12,63	4,07	0,51
Inženieru, 89	*6-89/1*	13,28	9,08	4,19	20,84	18,08	12,76	5,32	0,52
Inženieru, 89	*6-89/2*	11,12	8,25	2,87	18,94	17,76	14,05	3,71	0,57
Inženieru, 91	*6-91/1*	11,42	8,14	3,28	18,68	18,35	14,24	4,10	0,58
Inženieru, 91	*6-91/2*	13,55	11,11	2,44	25,50	20,89	17,88	3,00	0,73
Inženieru, 93	*6-93/1*	13,96	10,29	3,67	23,62	17,92	13,92	4,00	0,56
Inženieru, 93	*6-93/2*	11,89	9,45	2,44	21,68	16,70	13,62	3,07	0,55
Inženieru, 93	*6-93/3*	13,40	9,97	3,43	22,87	17,43	13,14	4,29	0,53
Inženieru, 95	*6-95/1*	11,85	8,64	3,21	19,84	18,14	14,12	4,02	0,57
Inženieru, 95	*6-95/2*	11,84	7,83	4,01	17,48	18,18	13,45	4,73	0,55
Inženieru, 97	*6-97/1*	10,70	7,68	3,02	17,62	12,50	8,64	3,86	0,35
Inženieru, 97	*6-97/2*	11,04	7,95	3,09	18,24	11,97	8,09	3,88	0,33
Inženieru, 99	*6-99/1*	10,52	7,86	2,66	18,03	19,72	16,73	2,98	0,68
Inženieru, 99	*6-99/2*	11,54	8,92	2,62	20,46	18,49	15,50	2,99	0,63
Inženieru, 99	*6-99/3*	11,51	7,98	3,54	18,31	18,08	14,37	3,71	0,59
Inženieru, 99	*6-99/4*	12,22	8,39	3,83	19,25	18,68	14,70	3,98	0,60
Jūras, 1	*7-1*	6,06	1,65	4,41	2,44	17,14	11,60	5,54	0,40
Jūras, 3	*7-3*	6,68	0,34	6,33	0,40	11,57	4,05	7,51	0,11
Jūras, 4	*7-4*	24,90	16,63	8,27	15,27	37,68	27,42	10,26	0,53
Jūras, 10	*7-10*	5,04	0,47	4,57	0,86	15,19	10,05	5,14	0,35
Jūras, 17	*7-17*	1,58	0,13	1,46	0,97	4,76	3,11	1,66	0,38
Jūras, 51	*7-51*	7,89	5,12	2,77	18,38	15,00	11,18	3,83	0,46
Katoļu, 28	*8-28*	0,39	0,11	0,28	1,34	0,95	0,62	0,33	0,24
Katoļu, 33	*8-33*	1,41	0,76	0,66	10,40	2,62	1,80	0,82	0,44
Katoļu, 34	*8-34*	25,28	18,92	6,36	18,39	36,47	28,16	8,31	0,55
Katoļu, 50	*8-50*	18,75	12,03	6,72	11,69	33,97	24,99	8,98	0,50
Katoļu, 52	*8-52*	11,74	4,93	6,81	7,55	23,73	16,70	7,03	0,51
Kuldīgas, 11	*9-11*					3,57	2,66	0,91	0,20
Kuldīgas, 23	*9-23*	22,78	17,42	5,37	19,71	34,99	28,35	6,64	0,56
Kuldīgas, 27	*9-27*	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	0,34
Kuldīgas, 59	*9-59*	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,51
Lidotāju, 13	*44-13*	24,18	17,56	6,62	17,06	38,25	30,07	8,18	0,59
Lidotāju, 15	*44-15*	14,06	10,22	3,84	15,36	22,57	17,37	5,20	0,51
Lidotāju, 17	*44-17*	19,41	10,94	8,47	10,76	29,46	18,64	10,82	0,37
Lidotāju, 18	*44-18*	19,40	12,50	6,90	12,14	38,03	28,87	9,16	0,57
Lidotāju, 19	*44-19*	11,25	7,48	3,77	14,37	17,71	13,18	4,54	0,52
Lidotāju, 20	*44-20*	14,73	10,04	4,69	15,09	22,15	16,85	5,30	0,50
Lidotāju, 21	*44-21*	10,31	6,52	3,78	14,18	16,47	11,92	4,55	0,51
Lidotāju, 22	*44-22*	16,67	10,85	5,82	16,30	24,61	17,41	7,21	0,52
Lidotāju, 24	*44-24*	10,58	7,88	2,70	16,70	16,49	13,24	3,25	0,53
Lidotāju, 26	*44-26*	9,50	6,17	3,34	13,06	16,03	12,50	3,54	0,49
Lielā dzirnavu, 15	*12-15*	1,37	0,77	0,60	10,62	2,01	1,57	0,45	0,50

Periods		2026.gada Septembris				2026.gada Oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						11,1			
Tarifs bez PVN		73,76 EUR/MWh				75,29 EUR/MWh			
Iela Ēka	*Skaitītājs*	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
Lielā dzirnavu, 17	*12-17*	0,16	0,01	0,15	0,12	3,24	2,28	0,96	0,46
Lielā dzirnavu, 19	*12-19*	0,86	0,01	0,85	0,08	3,66	2,74	0,92	0,45
Lielais prospekts, 11	*10-11*	21,48	18,15	3,33	26,78	25,36	20,71	4,65	0,54
Lielais prospekts, 13	*10-13*	11,18	5,53	5,65	10,89	17,58	10,89	6,69	0,37
Lielais prospekts, 15	*10-15*	11,20	7,29	3,91	14,32	18,45	13,18	5,27	0,46
Lielais prospekts, 16	*10-16*	19,22	12,08	7,14	11,74	25,37	16,49	8,88	0,33
Lielais prospekts, 17	*10-17*	12,25	8,31	3,94	16,34	15,96	11,08	4,88	0,39
Lielais prospekts, 18	*10-18*	22,43	15,75	6,68	15,68	36,81	28,91	7,90	0,57
Lielais prospekts, 19	*10-19/1*	17,26	12,70	4,57	18,74	21,12	15,39	5,73	0,41
Lielais prospekts, 19	*10-19/2*	12,10	9,22	2,87	20,05	15,05	11,31	3,74	0,41
Lielais prospekts, 20	*10-20*	7,86	2,25	5,61	2,65	17,21	10,32	6,90	0,28
Lielais prospekts, 21	*10-21*	11,08	7,68	3,40	21,16	16,09	11,76	4,33	0,42
Lielais prospekts, 22	*10-22*	8,08	1,86	6,21	2,20	16,73	9,67	7,05	0,26
Lielais prospekts, 23	*10-23*	4,54	0,27	4,27	0,40	10,51	5,77	4,74	0,20
Lielais prospekts, 24	*10-24*	6,89	0,19	6,70	0,22	15,98	8,40	7,57	0,23
Lielais prospekts, 25	*10-25*	5,36	0,24	5,12	0,45	10,34	3,71	6,62	0,17
Lielais prospekts, 26	*10-26*	8,35	0,84	7,51	1,20	18,97	10,07	8,90	0,27
Lielais prospekts, 27	*10-27*	4,38	0,47	3,91	0,88	10,08	5,55	4,52	0,24
Lielais prospekts, 29	*10-29*	3,90	0,50	3,40	0,94	8,56	4,37	4,19	0,19
Lielais prospekts, 30	*10-30*	6,35	2,28	4,08	3,48	15,65	10,66	4,99	0,38
Lielais prospekts, 32	*10-32*	5,53	0,88	4,65	1,32	15,04	9,27	5,78	0,32
Lielais prospekts, 34	*10-34*	5,45	0,13	5,32	0,21	16,05	8,00	8,05	0,27
Lielais prospekts, 35	*10-35*	7,93	4,77	3,16	14,07	9,21	5,84	3,37	0,27
Lielais prospekts, 36	*10-36*	2,29	0,78	1,51	3,40	6,41	4,89	1,52	0,41
Lielais prospekts, 37	*10-37*	4,77	0,88	3,89	1,42	13,30	8,20	5,09	0,29
Lielais prospekts, 38	*10-38*	1,89	0,43	1,46	1,48	5,66	3,81	1,85	0,31
Lielais prospekts, 39	*10-39*	2,84	0,74	2,10	2,55	6,49	3,94	2,55	0,32
Lielais prospekts, 40	*10-40*	2,47	0,06	2,41	0,20	5,24	1,72	3,52	0,14
Lielais prospekts, 41	*10-41*	2,14	0,01	2,13	0,04	3,71	1,11	2,60	0,09
Lielais prospekts, 42	*10-42*	1,28	0,24	1,04	0,92	4,39	3,24	1,15	0,27
Lielais prospekts, 44	*10-44*	1,74	0,61	1,13	2,11	4,30	2,55	1,74	0,21
Lielais prospekts, 46	*10-46*	2,36	0,03	2,32	0,11	5,19	2,62	2,57	0,22
Lielais prospekts, 49	*10-49*	7,35	5,33	2,02	17,62	10,13	7,84	2,29	0,39
Lielais prospekts, 51	*10-51*	6,84	4,81	2,03	14,72	12,41	9,61	2,80	0,51
Lielais prospekts, 53	*10-53*	1,78	0,98	0,80	6,74	5,13	4,02	1,10	0,57
Lielais prospekts, 54	*10-54*	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00	0,39
Lielais prospekts, 55	*10-55*	0,88	0,26	0,62	2,64	4,28	3,43	0,85	0,72
Lielais prospekts, 57	*10-57*	1,30	0,10	1,21	0,99	3,63	2,39	1,23	0,35
Lielais prospekts, 58	*10-58*	1,63	1,19	0,45	16,34	2,59	1,95	0,64	0,51
Lielais prospekts, 59	*10-59*	0,91	0,01	0,90	0,06	4,22	3,09	1,13	0,63
Lielais prospekts, 67	*10-67*	20,36	12,21	8,15	11,87	32,77	22,99	9,78	0,46
Lielais prospekts, 68	*10-68*	18,72	13,89	4,83	20,50	31,64	25,27	6,37	0,68
Lielais prospekts, 68	*10-68*	15,13	10,51	4,62	18,09	24,14	18,67	5,47	0,57
Lielais prospekts, 70	*10-70*	6,36	4,01	2,35	13,82	16,67	13,88	2,78	0,57
Lielais prospekts, 73	*10-73*	2,16	1,55	0,61	15,98	3,77	3,10	0,66	0,45
Lielais prospekts, 58a	*10-58a*	3,29	2,03	1,26	18,66	4,60	3,10	1,50	0,50
Ozolu, 2	*45-2*	19,20	14,33	4,88	21,53	26,81	21,28	5,53	0,64
Ozolu, 4	*45-4*	15,50	11,23	4,27	16,88	24,82	19,18	5,64	0,57
P. Stradiņa, 3	*47-3*	3,13	0,34	2,79	0,67	11,99	7,66	4,33	0,34
P. Stradiņa, 4	*47-4*	10,72	7,24	3,49	13,28	17,91	13,38	4,53	0,54
P. Stradiņa, 5	*47-5*	4,81	1,62	3,19	3,04	15,92	12,38	3,54	0,54
P. Stradiņa, 6	*47-6*	1,97	0,01	1,95	0,06	6,45	4,20	2,25	0,48
P. Stradiņa, 8	*47-8*	5,15	1,15	4,00	1,74	18,92	14,57	4,35	0,51
P. Stradiņa, 9	*47-9*	4,71	1,18	3,53	1,78	16,38	12,04	4,34	0,42
P. Stradiņa, 11	*47-11*	3,09	0,03	3,06	0,07	5,47	0,91	4,57	0,04
P. Stradiņa, 13	*47-13*	5,66	2,04	3,62	4,02	17,65	12,60	5,05	0,56

Periods		2026.gada Septembris				2026.gada Oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						11,1			
Tarifs bez PVN		73,76 EUR/MWh				75,29 EUR/MWh			
Iela Ēka	*Skaitītājs*	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
P. Stradiņa, 14	*47-14*	10,33	7,01	3,32	12,87	21,16	16,96	4,20	0,67
P. Stradiņa, 15	*47-15*	12,67	9,33	3,34	17,51	19,46	14,53	4,92	0,64
P. Stradiņa, 17	*47-17*	6,21	1,50	4,71	2,81	15,23	9,38	5,85	0,41
P. Stradiņa, 19	*47-19*	3,67	0,45	3,22	0,85	13,61	9,81	3,80	0,43
P. Stradiņa, 21	*47-21/1*	17,01	13,42	3,59	18,48	23,92	19,78	4,14	0,59
P. Stradiņa, 21	*47-21/2*	17,64	14,27	3,37	21,44	25,49	21,17	4,32	0,62
Peldu, 5	*19-5*	3,82	1,84	1,98	6,92	9,00	6,38	2,62	0,31
Peldu, 8	*19-8*	5,66	4,78	0,88	23,24	8,14	7,07	1,07	0,63
Pērkoņu, 13	*13-13*	20,29	16,06	4,23	23,70	30,95	26,07	4,88	0,69
Pētera, 2	*14-2*	2,97	0,07	2,90	0,15	10,84	2,86	7,98	0,13
Pētera, 3	*14-3/1*	14,61	10,76	3,85	19,75	23,55	18,91	4,64	0,66
Pētera, 3	*14-3/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,40
Pētera, 6	*14-6*	3,87	1,35	2,52	2,60	10,65	7,18	3,47	0,33
Pētera, 26	*14-26*	15,57	11,67	3,90	21,41	18,66	14,10	4,56	0,48
Pētera, 28	*14-28*	23,39	18,34	5,05	19,42	30,32	24,20	6,12	0,59
Pils, 25	*18-25*	5,09	0,39	4,70	2,48	8,64	3,28	5,37	0,30
Pils, 27	*18-27*	2,95	0,22	2,73	1,33	13,02	10,12	2,90	0,70
Pils, 31	*18-31*	10,37	9,07	1,30	34,06	20,44	18,85	1,59	0,70
Pils, 35	*18-35*	2,20	0,84	1,36	8,64	5,41	4,56	0,86	0,50
Pils, 54	*18-54*	1,37	1,07	0,30	14,67	3,96	3,52	0,43	0,53
Poruka, 13	*15-13/1*	24,15	18,94	5,21	27,93	31,97	25,39	6,58	0,69
Poruka, 13	*15-13/2*	9,40	7,08	2,32	20,89	16,27	13,21	3,07	0,71
Poruka, 14/1	*15-14/1*	0,81	0,81	0,00	66,92	1,63	1,63	0,00	0,78
Poruka, 14/2	*15-14/2*	0,24	0,24	0,00	19,41	1,03	1,03	0,00	0,50
Poruka, 14/3	*15-14/3*	0,48	0,48	0,00	39,40	0,72	0,72	0,00	0,27
Poruka, 14/4	*15-14/4*	0,16	0,16	0,00	12,89	0,24	0,24	0,00	0,12
Puškina, 4	*16-4*	10,19	7,24	2,95	24,93	18,92	15,31	3,61	0,62
Raiņa, 4a	*25-4a*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,16
Rindas, 23	*32-23*	11,29	7,03	4,27	10,95	21,03	15,41	5,63	0,46
Rindas, 34	*32-34*	2,69	0,86	1,83	2,96	7,92	5,90	2,01	0,50
Rindas, 36	*32-36*	3,64	0,49	3,15	1,69	8,44	4,85	3,58	0,41
Rindas, 40	*32-40*	1,80	0,04	1,77	0,13	4,00	1,81	2,19	0,15
Rindas, 44	*32-44*	1,26	0,02	1,24	0,11	8,37	6,59	1,78	0,54
Rindas, 46	*32-46*	2,88	0,83	2,05	3,11	7,65	5,54	2,12	0,46
Rindas, 48	*32-48*	2,19	0,22	1,97	0,74	8,70	6,50	2,20	0,53
Rindas, 50	*32-50*	28,97	21,94	7,03	21,84	37,67	29,38	8,29	0,51
Saldus, 1	*46-1*	33,15	23,99	9,15	17,38	50,41	38,78	11,63	0,57
Saldus, 3	*46-3*	17,07	13,86	3,21	20,81	22,67	18,33	4,33	0,55
Sarkanmuižas dambis, 2	*23-2*	12,90	8,67	4,23	11,94	19,95	14,84	5,11	0,42
Sarkanmuižas dambis, 3	*23-3/1*	12,49	7,49	5,00	14,74	15,12	10,00	5,12	0,36
Sarkanmuižas dambis, 3	*23-3/2*	8,08	6,11	1,97	18,03	10,45	7,88	2,57	0,41
Sarkanmuižas dambis, 4	*23-4*	12,85	7,62	5,23	10,49	21,11	14,27	6,84	0,40
Sarkanmuižas dambis, 5	*23-5*	10,86	7,69	3,17	13,51	16,09	11,83	4,26	0,35
Sarkanmuižas dambis, 6	*23-6*	11,69	6,47	5,21	8,92	18,60	12,38	6,22	0,35
Sarkanmuižas dambis, 7	*23-7*	4,84	0,67	4,18	1,25	18,76	13,66	5,09	0,59
Sarkanmuižas dambis, 11	*23-11*	0,96	0,00	0,96	0,01	2,31	1,01	1,30	0,14
Sarkanmuižas dambis, 12	*23-12*	28,16	19,56	8,59	14,18	38,38	28,09	10,29	0,42
Sarkanmuižas dambis, 13	*23-13*	1,20	0,02	1,19	0,11	2,91	1,02	1,89	0,14
Sarkanmuižas dambis, 14	*23-14*	3,14	1,21	1,92	4,18	9,17	6,98	2,19	0,59
Sarkanmuižas dambis, 15	*23-15*	1,06	0,00	1,06	0,03	4,24	2,88	1,36	0,40
Sarkanmuižas dambis, 16	*23-16*	4,03	3,12	0,91	21,45	6,14	4,96	1,18	0,56
Sarkanmuižas dambis, 17	*23-17*	1,31	0,03	1,28	0,18	3,05	1,38	1,66	0,19
Sarkanmuižas dambis, 18	*23-18*	21,12	15,25	5,87	14,83	39,99	32,06	7,93	0,63
Sarkanmuižas dambis, 20	*23-20*	13,26	8,71	4,55	13,08	22,11	16,74	5,37	0,50
Sarkanmuižas dambis, 21	*23-21*	47,23	35,61	11,62	20,28	59,73	45,69	14,03	0,44
Sarkanmuižas dambis, 22	*23-22*	22,68	15,12	7,56	14,69	31,00	21,80	9,20	0,43

Periods		2026.gada Septembris				2026.gada Oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						11,1			
Tarifs bez PVN		73,76 EUR/MWh				75,29 EUR/MWh			
Iela Ēka	*Skaitītājs*	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
Sarkanmuižas dambis, 24	*23-24*	12,64	6,74	5,90	9,60	15,79	8,25	7,54	0,17
Saules, 2	*21-2*	0,91	0,39	0,52	3,21	3,35	2,29	1,06	0,41
Saules, 3	*21-3*	0,31	0,11	0,20	1,49	1,59	1,35	0,24	0,44
Saules, 7	*21-7*	24,47	19,97	4,50	28,94	31,47	25,92	5,55	0,58
Saules, 31	*21-31*	4,32	3,94	0,38	117,20	7,35	6,91	0,44	0,46
Saules, 33	*21-33*	12,23	7,76	4,47	13,63	23,23	17,09	6,14	0,51
Saules, 35	*21-35*	6,42	2,19	4,24	4,11	12,68	7,24	5,44	0,32
Saules, 44	*21-44*	0,68	0,14	0,54	1,47	3,55	2,86	0,69	0,48
Saules, 56	*21-56*	8,54	5,51	3,03	18,95	9,92	6,47	3,45	0,42
Saules, 58	*21-58*	13,65	9,12	4,53	19,32	24,60	19,73	4,87	0,73
Saules, 106	*21-106/1*	12,62	9,30	3,32	21,35	20,09	16,14	3,95	0,65
Saules, 106	*21-106/2*	11,59	8,52	3,07	19,54	18,64	14,69	3,95	0,59
Saules, 106	*21-106/3*	12,67	8,95	3,71	20,54	19,97	15,64	4,34	0,64
Saules, 106	*21-106/4*	10,60	7,52	3,07	17,26	17,95	13,42	4,54	0,54
Saules, 106	*21-106/5*	12,33	9,38	2,96	21,53	18,45	14,61	3,84	0,59
Saules, 108	*21-108/1*	10,31	8,15	2,16	18,70	17,07	14,53	2,54	0,58
Saules, 108	*21-108/2*	10,77	6,76	4,01	15,52	19,74	14,71	5,04	0,59
Saules, 108	*21-108/3*	12,09	9,03	3,05	20,72	19,32	15,41	3,91	0,62
Saules, 110	*21-110/1*	11,76	7,43	4,33	17,06	20,08	14,63	5,46	0,60
Saules, 110	*21-110/2*	11,95	8,94	3,01	20,53	19,57	15,49	4,07	0,63
Saules, 112	*21-112/1*	9,04	5,83	3,22	13,37	12,84	8,61	4,23	0,35
Saules, 112	*21-112/2*	10,07	6,74	3,33	15,46	14,88	10,86	4,02	0,44
Saules, 114	*21-114*	11,55	7,70	3,85	17,67	19,46	14,93	4,53	0,61
Saules, 116	*21-116*	12,94	9,56	3,38	21,93	20,70	16,60	4,11	0,67
Saules, 122	*21-122*	3,07	0,49	2,57	1,36	5,02	2,14	2,88	0,11
Saules, 122A	*21-122A*	4,20	0,34	3,86	0,92	6,03	2,39	3,64	0,12
Siguldas, 12	*33-11*	18,72	13,57	5,15	14,75	25,05	19,31	5,74	0,54
Siguldas, 14	*33-14*	13,05	9,25	3,81	16,98	17,75	13,00	4,76	0,47
Siguldas, 16	*33-16*	21,08	15,91	5,17	23,46	27,79	22,17	5,62	0,58
Siguldas, 21	*33-21*	23,55	17,58	5,98	17,08	43,03	36,12	6,91	0,72
Siguldas, 22	*33-22*	18,66	13,24	5,42	19,53	27,22	20,70	6,52	0,54
Siguldas, 23	*33-23*	23,32	16,96	6,36	16,49	40,86	32,93	7,93	0,65
Siguldas, 25	*33-25*	22,61	16,61	6,00	16,15	35,03	27,78	7,25	0,55
Siguldas, 27	*33-27*	16,10	12,63	3,47	27,46	21,30	16,90	4,40	0,60
Siguldas, 29	*33-29*	16,15	11,00	5,16	25,95	20,13	14,00	6,13	0,49
Siguldas, 29	*33-29*	9,27	5,92	3,35	19,58	13,75	9,95	3,79	0,51
Siguldas, 12a	*33-12*	21,52	14,85	6,67	16,35	35,18	26,36	8,82	0,57
Talsu,1	*48-1*	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	4,39	-0,01	0,57
Talsu, 3	*48-3*	2,17	0,36	1,81	1,23	12,47	10,11	2,36	0,84
Talsu, 7	*48-7*	4,87	0,39	4,48	0,59	17,00	11,53	5,47	0,41
Talsu, 11	*48-11*	5,65	4,19	1,47	15,72	12,23	10,50	1,73	0,92
Talsu, 13	*48-13*	2,68	0,73	1,95	2,51	15,81	13,77	2,05	1,14
Talsu, 24	*48-24*	14,55	9,33	5,22	14,01	19,39	13,02	6,37	0,39
Talsu, 25	*48-25*	8,67	6,09	2,59	21,87	14,07	11,17	2,90	0,62
Talsu, 26	*48-26*	21,85	14,54	7,31	14,29	33,59	24,47	9,12	0,48
Talsu, 35	*48-35*	3,34	0,72	2,62	2,36	19,97	17,27	2,70	0,78
Talsu, 37	*48-37*	1,75	0,27	1,48	1,87	3,43	1,74	1,69	0,25
Talsu, 39	*48-39*	1,35	0,56	0,79	16,72	8,31	7,23	1,08	0,63
Talsu, 48	*48-48*	21,40	16,50	4,91	22,71	28,35	22,91	5,44	0,58
Talsu,50	*48-50*	11,28	8,47	2,82	17,48	24,09	20,20	3,89	0,49
Talsu, 56	*48-56*	13,69	10,07	3,62	19,81	19,51	15,19	4,32	0,53
Talsu, 58	*48-58*	48,50	38,64	9,86	19,95	72,43	61,40	11,03	0,76
Talsu, 60	*48-60*	23,03	15,16	7,87	16,92	32,57	23,46	9,11	0,48
Talsu, 62	*48-62*	21,08	15,75	5,33	20,99	35,33	29,27	6,06	0,62
Talsu, 64	*48-64*	20,61	14,70	5,92	15,18	34,62	27,64	6,98	0,69
Talsu, 66	*48-66*	22,95	18,03	4,92	18,63	29,40	23,74	5,65	0,61

Periods		2026.gada Septembris				2026.gada Oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						11,1			
Tarifs bez PVN		73,76 EUR/MWh				75,29 EUR/MWh			
Iela Ēka	*Skaitītājs*	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
Talsu, 68	*48-68*	22,44	16,86	5,59	17,40	30,27	23,78	6,49	0,60
Talsu, 82	*48-82*	0,74	0,74	0,00	4,55	6,66	6,66	0,00	0,94
Tārgales, 15	*35-15*	1,71	0,06	1,65	0,29	8,51	6,32	2,19	0,36
Tārgales, 64	*35-64*	15,37	9,44	5,93	14,72	25,39	18,40	6,99	0,55
Tārgales, 65	*35-65*	3,58	1,06	2,53	3,64	12,64	9,70	2,94	0,83
Tārgales, 66	*35-66*	10,79	8,09	2,70	19,08	16,31	12,88	3,44	0,60
Tārgales, 67	*35-67*	1,90	0,40	1,50	1,37	7,43	5,64	1,79	0,49
Tārgales, 69	*35-69*	2,08	0,04	2,04	0,16	5,21	2,15	3,06	0,19
Tārgales, 72	*35-72*	23,93	17,49	6,44	25,80	30,58	22,93	7,66	0,63
Tirgus, 7	*70-7*	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	3,88	-0,01	0,58
Ugāles, 6	*36-6*	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,48
Ugāles, 13	*36-13*	18,88	15,24	3,64	23,31	26,80	22,14	4,67	0,57
Ugāles, 13	*36-13*	17,49	12,17	5,33	18,61	27,24	20,36	6,87	0,53
Ugāles, 17	*36-17*	14,54	10,57	3,97	19,40	22,53	17,95	4,58	0,63
Ugāles, 19	*36-19*	25,70	20,11	5,59	24,43	38,52	30,94	7,57	0,64
Ugāles, 32	*36-32*	37,09	27,59	9,49	15,40	54,51	45,12	9,39	0,65
Usmas, 7	*37-7*	8,33	5,41	2,91	22,37	12,05	8,86	3,19	0,47
Usmas, 9	*37-9*	18,48	14,16	4,32	27,84	22,82	17,94	4,87	0,63
Usmas, 11	*37-11*	15,76	12,61	3,15	24,81	21,27	16,98	4,29	0,60
Usmas, 14	*37-14*	5,27	0,83	4,44	1,24	17,64	12,42	5,22	0,43
Usmas, 18	*37-18*	17,07	12,24	4,82	22,48	22,19	16,11	6,08	0,54
Usmas, 20	*37-20*	20,45	15,56	4,90	27,34	27,85	21,77	6,08	0,59
Užavas, 8	*79-8*	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00	0,55
Ūdens, 15	*77-15*	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	0,00	0,61