

Tehniskā specifikācija

Šķeldas katlu "KIV" Nr.1 un Nr.2 ārdū dzesēšanas kontūru sistēmu remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt katlu mājas Brīvības ielā 38 esošo šķeldas katlu "KIV" Nr.1 un Nr.2 ārdū dzesēšanas kontūru sistēmu remontu, kas paredz:
 - 1.1.1. Esošo šķeldas katlu ārdū demontāžu no katlu priekškurtuvēm;
 - 1.1.2. Esošo šķeldas katlu ārdū dzesēšanas kontūru demontāža;
 - 1.1.3. Jaunu ārdū dzesēšanas kontūru izgatavošanu un montāžu esošiem šķeldas katliem:
 - 1.1.3.1. Karstumizturīgs L3030mm (biezsienu) specifiskas konstrukcijas izstrādājums – 2gab. (skat. attēlu pielikumā Nr.3);
 - 1.1.3.2. Ūdens pievadcaurule Ø1" (zemārdū daļa) – 12m
 - 1.1.4. Šķeldas katlu esošo ārdū montāžu katlu priekškurtuvēs;
 - 1.1.5. Jauno šķeldas katlu "KIV" Nr.1 un Nr.2 ārdū dzesēšanas kontūru sistēmu darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc remonta darbiem, ieskaitot hidraulisko pārbaudi.
- 1.2. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem;
- 1.3. **Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt objektā uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29474949.**

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļas;
- 2.3. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 11.07. līdz 31.08.2022.g., saskaņojot ar Pasūtītāju.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Avanss nav paredzēts.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022.gada 30.jūnija plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2022. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 ārdzēsēšanas kontūru sistēmu remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 ārdzēsēšanas kontūru sistēmu remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī	kompl.	1		
Līgumcena					

Garantijas termiņš _____

Kopējais darbu izpildes termiņš _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....

