

Tehniskā specifikācija

Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Apraksts:

1.1. Veikt kompresoru apkopi katlu mājā **Talsu ielā 69**, kas paredz:

1.1.1. Kompresora "BOGE" C-20 apkope:

1.1.1.1. Cairpac 3000 C20 nomaiņa – 1 gab.;

1.1.1.2. SYPREM S EĻĻAS nomaiņa – 3L;

1.1.1.3. FILTRELEMENTS F0034 Q 5 MIKR. nomaiņa – 1 gab.

1.1.2. Kompresora "BOGE" C-9 apkope:

1.1.2.1. Filtru komplekta nomaiņa – 1kompl.;

1.1.2.2. SYPREM S EĻĻAS nomaiņa – 7L.

1.1.3. Kompresora "RENNER" apkope:

1.1.3.1. Gaisa filtra Renner RS3.0 AF00143 nomaiņa – 1 gab.;

1.1.3.2. Eļļas filtra Renner RS3.0 OF00018 nomaiņa – 1 gab.;

1.1.3.3. Eļļas ROTAIR 2000X 2200830533 nomaiņa – 3L.

1.2. Veikt kompresoru apkopi katlu mājā **Brīvības ielā 38**, kas paredz:

1.2.1. Kompresora "FIRST AIR" apkope:

1.2.1.1. Eļļas filtra nomaiņa – 1 gab.;

1.2.1.2. Gaisa filtra nomaiņa – 1 gab.;

1.2.1.3. Separatora nomaiņa – 1 gab.;

1.2.1.4. Eļļas ROTAIR 2000X 2200830533 nomaiņa – 5L.

1.2.2. Virzuļu kompresora apkope:

1.2.2.1. KOMPRES. EĻĻAS CS 100 nomaiņa – 2L.

1.2.3. Kompresora "KAESER" apkope:

1.2.3.1. Eļļas filtra Kaeser SX4 nomaiņa – 1 gab.;

1.2.3.2. Gaisa filtra Kaeser SX6 nomaiņa – 1 gab.;

1.2.3.3. Eļļas ROTAIR 2000X 2200830533 nomaiņa – 3L.

1.2.4. Kompresora "KAESER" absorbcijas žāvētāja apkope:

1.2.4.1. Absorbenta kompl. HL0030 nomaiņa – 2gab.;

1.2.4.2. Filtra el. nomaiņa – 2gab.

1.2.5. Kompresora RLR400 apkope:

1.2.5.1. Eļļas filtra nomaiņa – 1 gab.;

1.2.5.2. Gaisa filtra nomaiņa – 1 gab.;

1.2.5.3. Eļļas ROTAIR 2000X 2200830533 nomaiņa – 5L.

1.3. Veikt kompresoru darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes darbiem;

1.4. Apkopes darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas;

1.5. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.06. līdz 01.07.2022.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

1.6. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020.

2. Prasības:

2.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

3.2. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieka Andra Pēterona, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022. gada 30.jūnijā plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2022. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagazinūšies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par “Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Kompresoru apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
2	Kompresoru apkope katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī	kompl.	1		
Līgumcena					

Kopējais darbu izpildes termiņš _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....