

Tehniskā specifikācija

Motorreduktoru piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

Apraksts:

- 1.1. Veikt motorreduktora NORD SK1382 NBABGH-90SH/4, $n_2 = 32 \text{ min}^{-1}$ ar elektrodzinēju 1,1kW, kura efektivitātes klase ir vismaz IE3 piegādi katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.2. Veikt motorreduktora Strojana FG23P-200/35.SMR 80 A4, $n_2 = 14 \text{ min}^{-1}$ ar elektrodzinēju 0,55kW, kura efektivitātes klase ir vismaz IE3 piegādi katlu mājā Brīvības ielā 38;

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi;
- 2.2. Darba izpilde termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 30.jūnija plkst. 14:00.

Ražošanas daļas vadītājs



E.Liepiņš