

**Tehniskā specifikācija****„Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa frekvenču pārveidotāja nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī”****1. Darbu apraksts:**

- 1.1. Veikt jauna frekvenču pārveidotāja BFI-H3-64-1500-3FIN-MN (Output power: 75kW, Output: 3x400 VAC, 150 A, Input voltage 3x380-480 VAC, IP55) piegādi katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.2. Iekārtām jābūt marķētām ar CE marķējumu;
- 1.3. Veikt esošā šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa Nr.2. frekvenču pārveidotāja demontāžu;
- 1.4. Veikt jaunā šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa Nr.2. frekvenču pārveidotāja montāžu;
- 1.5. Veikt jaunā šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa Nr.2. frekvenču pārveidotāja integrāciju esošajā vadības un kontroles sistēmā;
- 1.6. Veikt visus nepieciešamos demontāžas, montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 1.7. Veikt katlu mājā Brīvības ielā 38 šķeldas katliem “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūknim Nr.2. uzstādītā jaunā frekvenču pārveidotāja darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot ieregulēšanu;
- 1.8. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot pretestības mērījumus, kā arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi (ar termokameru).

**2. Prasības:**

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem, gan iekārtām;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

**3. Prasības Pretendentiem:**

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus, kā arī tā personālam ir spēkā esoša elektrodrošības B grupas apliecība;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

**4. Iesniedzamie dokumenti:**

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022. gada 30.jūnija plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš