

Darba uzdevums

1. Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokla apskatei:

- 1.1. Saskaņā ar 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.238) jāveic ugunsdzēsības aparātu apskates un nepieciešamās tehniskās apkopes. Visas darbības ar ugunsdzēsības aparātiem jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238.
- 1.2. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati. Atbilstoši 269.punktam par apskati veic atzīmi uzlīmē (saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 3.pielikumu).
- 1.3. Nepieciešamības gadījumā veikt aparāta tehnisko apkopi, remontu vai uzpildi un hidraulisko pārbaudi. Par tehnisko apkopi veic atzīmi uzlīmē (saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 4.pielikumu).

1.4. Pārbaudāmo ugunsdzēsības aparātu apjoms:

Nr.	Pozīcija	skaits
1	Ugunsdzēšamo aparātu vizuālā apskate un uzlīme	
	<i>PA - I</i>	15
	<i>PA - 6</i>	125

(piedāvājumā lūdzam aizpildīt pielikumā esošo tabulu).

1.5. Pieteikumā lūdzam norādīt arī cenas:

- ugunsdzēsības aparātu hidrauliskai pārbaudei;
- ugunsdzēsības aparātu uzpildei.

1.6. Pretendentam jābūt savam sertificētam Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktam, kur nepieciešamības gadījumā veiks tehnisko apkopi. Piedāvājumam pievienot sertifikāta kopiju.

1.7. Ugunsdzēsības aparātu pārbaude veicama reize gadā.

2. **Pakalpojuma sniegšanas vieta – Ventspili - Talsu ielā 84, Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38.**
3. **Pakalpojuma sniegšanas laiks** – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, bet ne vēlāk kā līdz 30.jūnijam.
4. Piedāvājumu **iesniegt līdz 26.maijam plkst 14.00** sūtot uz e-pasta adresi iepirkumi.vsiltums@ventsipils.lv vai vent.siltums@ventsipils.lv
5. Visi jautājumi, kuri saistīti ar piedāvājuma gatavošanu, jārisina līdz pieteikuma iesniegšanai ar PSIA “Ventspils siltums” tehniskās daļas vadītāju pa tālr. 636 02216.

Tehniskais direktors

V.Maula
63602216

E.Bonfelds

(Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.)

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam: PSIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un apkope

I . Ugunsdzēsības aparātu apskate un pārbaude:

Ugunsdzēsības aparāti	Skaits	Ikgadējās apskates cena bez PVN, EUR/gab.		Summa, EUR	Informācijai, EUR/gab.
		Cena uzpildīšanai, bez PVN	cena hidrauliskai pārbaudei, bez PVN		
<i>1.1. Pumpura aparāti</i>		-			
1.1.1. PA-1	15		0		
PA-6	125		0		
KOPĀ:	140	-	0		
PVN					
Pavisam ar PVN					

Uzņēmuma vadītājs