

Tehniskā specifikācija

Šķeldas katla BFB Nr.1 gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru 6 gab. elektropiedziņu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt tauriņvārstiem "Sammet" jauno "Auma" elektropiedziņu (6 gab.) uzstādīšanu, pieslēgšanu un integrāciju esošajā šķeldas katlu vadības, kontroles un automatizācijas sistēmā izmantojot Profibus datu apmaiņas sistēmu;
- 1.2. Veikt programmēšanas darbus katlu mājas šķeldas katlu vadības PLC un SCADA sistēmās uz kontroliera SIMATIC S7 – 300 bāzes;
- 1.3. Veikt izmaiņas esošajās šķeldas katlu elektriskajās shēmās, kas radās pēc jauno elektropiedziņu pieslēgšanas – gan vājstrāvu, gan elektrobarošanas;
- 1.4. Veikt 6gab. tauriņvārstiem "Sammet" jaunuzstādīto elektropiedziņu darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;
- 1.5. Darbus veikt saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu”, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LEK-002 un LEK-008 prasībām, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem.
- 1.6. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020;
- 1.7. Izpilddokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam pēc montāžas darbu veikšanas, ieskaitot izpilddokumentāciju ar izpildshēmām un materiālu atbilstības deklarācijām.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
- 2.2. Montāžas darbu izpildes termiņš – 10 darba dienas;
- 2.3. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.08. līdz 01.09.2021.g., saskaņojot ar Pasūtītāju.

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.
- 4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno materiālu saraksts, kur norāda materiāla marķu, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 4.4. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 15.jūlija plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš