

### Materiālu specifikācija.

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
<b>1.</b>	<b>Siltumtrases materiāli</b>		
1.1	Rūpnieciski izolētas 2.sērijas tērtauda caurules Ø42/125 ar signalizāciju 12m	gab	3.00
1.2	Izolēti, 2.sērijas 90° līkumi ar signalizāciju Ø 42/125 , horizontālais, 1x1m	gab	2.00
1.3	Izolēti, 2. sērijas 90° līkumi ar signalizāciju Ø42/125, vertikālais, 1x1m	gab	2.00
1.4	Izolēti, 2. sērijas 164° līkumi ar signalizāciju Ø42/125, 1x1m	gab	2.00
1.5	Cauruļu un izolācijas savienojumu komplekti Ø125	kompl	16.00
1.6	Izolēti, 2. sērijas 90° ievadlīkumi ar signalizāciju Ø42/125, 1x1m	gab	2.00
1.7	Gala uzdeva Ø42/125	gab	2.00
1.8	Elastīgi ievadgredzeni iebetonēšanai Ø125	gab	2.00
1.9	Brīdinājuma lente	m	15.00
1.10	Izolēti noslēgventīļi Ø 42/125, bez atgaisotājiem	gab	2.00
1.11	Signalizācijas slēguma materiāli	kompl	1.00
1.12	Gala kārbas ( signalizācijai)	gab	4.00

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Materiālu piegāde līdz 23.07.2021.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **29.06.2021. plkst.14.00.**

Tehniskais direktors



E.Bonfelds

### Tehniskā specifikācija

Nr.p.k.	Prasības	Iesniedzamie dokumenti
1.	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai $\lambda$ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka $\lambda$	Pretendentam, nepieciešams iesniegt apliecinājumu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju $\lambda$ , ne lielāku kā 0,027W/mK.
2.	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	Pretendenta apliecinājums par atbilstību punkta Nr.2. prasībām.
3.	Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.	Pretendenta apliecinājums par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem.

Tehniskais direktors



E.Bonfelds