

Materiālu specifikācija.

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Siltumtrases materiāli		
1.1	Rūpnieciski izolētas 2.sērijas dubultās tērauda caurules Ø33x2/160 ar signalizāciju 12m	gab	1
1.2	Rūpnieciski izolētas 2.sērijas dubultās tērauda caurules Ø33x2/160 ar signalizāciju 6m	gab	1
1.3	Izolēti 90°leņķi ar signalizāciju Ø 33x2/160	gab	1
1.4	Mājas ievads ar signalizāciju Ø 33x2/160 (vertikālais)	gab	1
1.5	Gala noslēgkape Ø33x2/160	gab	1
1.6	Cauruļu un izolācijas savienojumu komplekti Ø160	gab	5
1.7	Elastīgi ievadgredzeni iebetonēšanai Ø160	gab	1
2.	Siltumtrases materiāli		
2.1	Rūpnieciski izolētas 2.sērijas tērauda caurules Ø33/110 ar signalizāciju 12m	gab	6
2.2	2. sērijas izolēti tērauda 90°likumi ar signalizāciju Ø 33/110, 1 x 1m	kompl	8
2.3	Gala noslēgkapes Ø 33/110	kompl	2
2.4	Cauruļu un izolācijas savienojumu komplekti Ø110	gab	16
2.5	Elastīgi ievadgredzeni iebetonēšanai Ø110	gab	2
2.6	Izolēti noslēgventīļi bez atgaisošanas un tukšošanas uzgaļiem Ø33/110	gab	2
2.7	Atzara caurule ar ventīli Ø33, 90°	gab	2
2.8	Iegriešanās zem spiediena Ø89/180→Ø33/110, atzara komplekts, ar savienojumu SXT	gab	2
2.9	Signalizācijas slēguma materiāli	kompl	1

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsilums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Uzņēmuma vadītāja parakstītu izziņu par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Materiālu piegāde līdz 21.02.2022.

Materiālu garantija 24 mēneši.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **21.01.2022. plkst.10.00.**

Tehniskais direktors

E.Bonfelds

Tehniskā specifikācija

Nr.p.k.	Prasības	Iesniedzamie dokumenti
1.	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ	Pretendentam, nepieciešams iesniegt apliecinājumu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ , ne lielāku kā 0,027W/mK.
2.	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem	Pretendenta apliecinājums par atbilstību punkta Nr.2. prasībām.
3.	Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.	Pretendenta apliecinājums par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem.

Tehniskais direktors

E.Bonfelds