



Tehniskā specifikācija

„Katlu mājas Brīvības ielā 38 maģistrālo siltumtīklu izvadu siltumizolācijas ar cinkotā skārda pārklājumu atjaunošana, Ventspili”

1. Darbu apraksts:

- 1.1. Veikt katlu mājas Brīvības ielā 38 maģistrālo siltumtīklu izvadu siltumizolācijas ar cinkotā skārda pārklājumu atjaunošanas darbus, kas paredz:
 - 1.1.1. Cauruļvadu Dn400 un Dn150 gruntēšanu ~ 20 t.m apjomā;
 - 1.1.2. Cauruļvadu Dn400mm siltumizolācijas montāžu ~ 9 t.m apjomā;
 - 1.1.3. Cauruļvadu Dn150mm siltumizolācijas montāžu ~ 9 t.m apjomā;
 - 1.1.4. Cauruļvadu Dn400mm aizsargapvalku izgatavošanu un montāžu ~ 9 t.m apjomā;
 - 1.1.5. Cauruļvadu Dn150mm aizsargapvalku izgatavošanu un montāžu ~ 9 t.m apjomā;
 - 1.1.6. Cauruļvadu siltumizolācijai paredzēt cietos akmens vates puscilindrus – “Pro Section 100” vai ekvivalentus;
 - 1.1.7. Cauruļvadu siltumizolācijai paredzēt aizsargapvalku 0,5mm biezumā, tādas faktūras kā esošais – skat. foto zemāk vai ekvivalentu:



- 1.2. Veikt katlu mājā Brīvības ielā 38 maģistrālo siltumtīklu izvadu siltumizolācijas ar aizsargapvalku atjaunošanas darbu nodošanu ekspluatācijā;
- 1.3. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpildedokumentāciju ar materiālu atbilstības deklarācijām un veikto darbu aktiem.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem;
- 4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno materiālu sarakstu, kur norāda materiāla marku, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 4.4. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs E.Liepiņš, m.t. 25757369;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 6.oktobra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš