

Tehniskā specifikācija

Ogļu katla deaeratora Nr.2 kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt katlu mājās Talsu ielā 69 esošā sajaukšanās tipa atmosfēras tvaika deaeratora Nr.2 (ДСА – 100/35) ar ražību 100 t/h kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas remontu, kas paredz:
 - 1.1.1. Esošā deaeratora Nr.2 kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas demontāžu, ieskaitot siltumizolāciju ar skārda pārklājumu, izplešanās trauku un apsaistes cauruļvadus;
 - 1.1.2. Jaunas deaeratora Nr.2 kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas izgatavošanu un montāžu;
 - 1.1.3. Jaunās deaeratora Nr.2 kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas siltumizolācijas un skārda pārklājuma montāžas darbus. Siltuma izolācijas darbus veikt ievērojot LBN 231-15 katlu iekārtu aprīkošanu ar siltumizolāciju, lai temperatūra uz izolētas virsmas nepārsniegtu 35 °C ja iekštelpu temperatūra ir 20°C;
 - 1.1.4. Jaunās deaeratora Nr.2 kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc remonta darbiem.
- 1.2. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu atbilstības deklarācijām un veikto darbu aktiem;
- 1.1. **Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29474949.**

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļas;
- 2.3. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.06. līdz 01.08.2021.g., saskaņojot ar Pasūtītāju.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2.
- 3.2. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Avanss nav paredzēts.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 2.marta plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2021. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Ogļu katla deaeratora Nr.2 kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR (bez PVN) |
|------------------|--|--------|----------|-----------|----------------------|
| 1 | Ogļu katla deaeratora Nr.2 kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī | kompl. | 1 | | |
| Līgumcena | | | | | |

Garantijas termiņš _____

Kopējais darbu izpildes termiņš _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....