



LATVIJAS REPUBLIKA  
**PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspili, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)

Ventspili

15.04.2020. Nr. 1-5.5/369

**Iepirkuma ar identifikācijas  
Nr. VS 2020/2  
Ieinteresētajiem  
piegādātājiem**

**Atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem**

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” sniedz atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspili”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2020/2 (turpmāk – Iepirkums):

1. Jautājums: "Objektu dokumentācijas esamības un izpildes kārtības pārbaudi veikt katru nedēļu; - vai tas ir domāts ka Pretendentam jāierodas objektā katru nedēļu un pārbaudīt dokumentācijas esamību?"

Atbilde: Pretendentam jāierodas objektā katru nedēļu un jāpārbauda dokumentācijas esamība un izpildes kārtība;

2. Jautājums: "Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas paneļiem un moduļiem pārbaudi un apkopi veikt 1 reizi mēnesī – dežūrežīma pārbaudi veikt katru nedēļu; - vai pārbaude jāveic un jāierodas objektā katru nedēļu?"

Atbilde: Pretendentam sistēmas dežūrežīma pārbaude ir jāveic un jāierodas objektā katru nedēļu;

3. Jautājums: "Veikt bojāto detektoru nomaiņu, ja to skaits nepārsniedz vairāk par vienu gabalu mēnesī; - vai Pretendentam apkalpošanas maksā jāiekļauj viena detektora nomaiņas cena katrā objektā?"

Atbilde: Pretendentam apkalpošanas maksā jāiekļauj viena detektora nomaiņas cena mēnesī ņemot vērā visus objektus kopā nevis katrā objektā atsevišķi;

4. Jautājums: "Akumulatoru nomaiņa ugunsgrēka signalizāciju paneļos veikt reizi gadā; - vai Pretendentam apkalpošanas maksā jāiekļauj akumulatoru nomaiņas cenu katrā objektā?"

Atbilde: Pretendentam apkalpošanas maksā jāiekļauj akumulatoru nomaiņas cenu katrā objektā;

5. Jautājums: "Darbu apjomā iekļaut bojājumu novēršanas iespēju pēc izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja puses pēc plkst.17:00, naktī, brīvdienās un svētku dienās, ar reaģēšanas laiku ne ilgāku par četrām stundām no izsaukuma saņemšanas brīža; - vai izsaukumu ārkārtas gadījumā Pasūtītājs apmaksās atsevišķi, vai Pretendentam jāiekļauj kopējā apkalpošanas cenā (tad šādā gadījumā lūdzam precizēt cik reizes mēnesī ir tādi izsaukumi)?"

Atbilde: Skat. tehnisko specifikāciju punktu Nr.27 "Iekārtu neplānoto remonta darbu izmaksas nav jāiekļauj tehniskās apkalpošanas darbu izmaksās. Remonta darbu laiks un apmaksas kārtība tiek saskaņota ar Pasūtītāju atsevišķi". Pretendentam jāparedz savā piedāvājumā tas, ka viņu var izsaukt Pasūtītājs pēc plkst.17:00, naktī, brīvdienās un svētku dienās, ar reaģēšanas laiku ne ilgāku par četrām stundām no izsaukuma saņemšanas brīža, bet tādi izsaukumi tiks apmaksāti atsevišķi.

Valdes priekšsēdētājs

A.Uzaris