

Tehniskā specifikācija

Atloku lodveida noslēgarmatūras piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt lodveida atloku noslēgarmatūras Dn250, Pn25 (2gab.) ar rokas pievadu (darba vide – ūdens; Darba vides temperatūra līdz + 200°C) piegādi katlu mājā Talsu ielā 69;

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
2.2. Darba izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;
Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2019.gada 17.marta plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš