

Tehniskā specifikācija

Četru motorreduktoru piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt motreduktora FG22-35.SMB 90 L4 N3-2 40 n2/min 344 Nm ar elektrodzinēju 1,5kW, kura efektivitātes klase ir vismaz IE3 piegādi katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.2. Veikt motorreduktora TZ4.100 16 n2/min 1266 Nm, ar elektrodzinēju 2,2kW, kura efektivitātes klase ir vismaz IE3 piegādi katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.3. Veikt motorreduktora FG53-60.SMR 100 Ld4 N3-2 10n2/min 2703Nm ar elektrodzinēju 3,0kW, kura efektivitātes klase ir vismaz IE3 piegādi katlu mājā Brīvības ielā 38;
- 1.4. Veikt motorreduktora FG52-60.SMB 132 S4 N3-2 25n2/min 2018Nm ar elektrodzinēju 5,5kW, kura efektivitātes klase ir vismaz IE3 piegādi katlu mājā Brīvības ielā 38.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Darba izpildes termiņš – 8 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020.gada 31.marta plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš