

Tehniskā specifikācija

Apmūrējuma remonts ogļu katlam KE 25-14-250 katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Veikt katlu mājā Talsu ielā 69 esošā ogļu katla KE 25-14-250 (ekspluatācijā no 2007.g.) atjaunošanas darbus, kas paredz:
 - 1.1. Veikt katla kreisās un priekšējās sienu daļēju vecā metāla apšuvuma, izolācijas kārtas un ugunsizturīgā betonējuma slāņa demontāžas darbus ar daļēju apkalpojošo laukumu un pieguļošo cauruļvadu izolācijas demontāžu, lai nodrošinātu piekļuvi katla sildvirsmām ~ 10m² apjomā;
 - 1.2. Veikt sagatavošanas darbus ugunsizturīgās izolācijas uzstādīšanai, piemērinot izolācijas turētājskrūves pie katla KE-25 14/250 kurtuves kreisās un priekšējās sienu daļu cauruļvadiem ~ 32gab.;
 - 1.3. Veikt katla kreisās un priekšējās sienu daļu (virs cauruļvadiem) uguns noturīga slāņa izveidošanu, noklājot to ar kraftpapīru, pītu tērauda sietu un speciālu ugunsizturīgo betonu GUNCRETE BFS 1500. (vai ekvivalentu) ~ 10m² apjomā;
 - 1.4. Veikt atjaunoto virsmu izolēšanu ar jaunu PAROC tehnisko uguns noturīgo izolācijas vati b=100mm (vai ekvivalentu) ~ 10m² apjomā;
 - 1.5. Veikt katla atremontēto virsmu noklāšanu ar jaunām tērauda loksnēm (ar biezumu 2,5-3,0mm), izgatavojot tērauda leņķdzelžu karkasu un piemērinot tās pie tā ~ 10m² apjomā;
 - 1.6. Veikt katlu nodošanu ekspluatācijā pēc priekškurtuvju apmūrējuma atjaunošanas darbiem, ieskaitot izpilddokumentāciju.
 - 1.7. Nodrošināt demontēto materiālu un celtniecības atkritumu utilizēšanu, metāllūžņus nodot Pasūtītājam

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
- 2.2. Katlu remonta komplektu piegādes termiņš – 2 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.
- 2.3. Kopējais darbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;
- 2.4. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 04.08. līdz 30.09.2021.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu);

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1., 3.1., 3.2.
- 4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus;
- 4.4. Veicamo darbu tāme saskaņā ar punktu Nr.1.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu var iesniegt iesūtot to pa faksu 636 02210Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 27.jūlijā plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



E.Liepiņš