

Tehniskā specifikācija

“Jumta ventilatora uzstādīšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

1. Darbu apraksts:

- 1.1. Veikt jauna jumta ventilatora piegādi un uzstādīšanu katlu mājā Talsu ielā 69, kas paredzēts sadzīves telpu gaisa nosūcei. Jumta ventilators - “Systemair” DHS 225 SILEO ar apgriezienu regulatoru un taimeru (vai ekvivalentu).
- 1.2. Iekārtām jābūt marķētām ar CE marķējumu;
- 1.3. Veikt esošā jumta ventilatora, kas atrodas uz katlu mājas jumta demontāžu;
- 1.4. Veikt uzstādāmo jumta ventilatora apsaistes darbus (elektromantāža – barošanas kabeļi, vājstrāvas daļa, taimera un apgriezienu regulatora uzstādīšana);
- 1.5. Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 1.6. Veikt katlu mājā Talsu ielā 69 uzstādītā jumta ventilatora, kas paredzēts sadzīves telpu gaisa nosūcei darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot ieregulēšanu;
- 1.7. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot pretestības mērījumus, kā arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi (ar termokameru);.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem, gan iekārtām;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 2 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus, kā arī tā personālam ir spēkā esoša elektrodrošības B grupas apliecība;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021. gada 31.augusta plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš