

Tehniskā specifikācija

Katlu mājas Talsu ielā 69 esošā automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas signalizācijas (UAS) paneļa nomaiņa, Ventspilī

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt katlu mājas Talsu ielā 69 esošā automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas signalizācijas (UAS) paneļa demontāžu;
- 1.2. Veikt jauna automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas signalizācijas (UAS) paneļa UniPOS IFS7002-4 iegādi un piegādi katlu mājā Talsu ielā 69;
- 1.3. Veikt jaunā automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas signalizācijas (UAS) paneļa UniPOS IFS7002-4 montāžu/pieslēgšanu pie esošās katlu mājas Talsu ielā 69 automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas signalizācijas (UAS);
- 1.4. Veikt visus nepieciešamos demontāžas, montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa "līdz atslēgai". Visām iekārtām un izmantojamiem materiāliem jābūt jauniem un nelietotiem;
- 1.5. Veikt katlu mājā Talsu ielā 69 jaunā automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas signalizācijas (UAS) paneļa UniPOS IFS7002-4 darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot ieregulēšanu;
- 1.6. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām un veikto darbu aktiem, ieskaitot pretestības mērījumus, kā arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi (ar termokameru), ieskaitot personāla apmācību;

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem, gan iekārtām;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus, kā arī tā personālam ir spēkā esoša elektrodrošības B grupas apliecība;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022. gada 23.marta plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš