

## Tehniskā specifikācija

### Katlu mājas Brīvības ielā 38 dūmgāzu kondensatora dūmeņa un dūmeju tīrīšana, Ventspilī.

#### Apraksts:

##### 1. Veicamo darbu apraksts:

- 1.1. Veikt katlu mājas esošā dūmgāzu kondensatora vertikālā dūmeņa (H=30m; Ø=1400mm) attīrīšanu no pelnu un sodrēju kārtas uzauguma iekšpusē;
- 1.2. Veikt katlu mājas esošo dūmeju (Ø=1400mm) posmā no katlu multicikloniem līdz dūmgāzu kondensatoram, apsekošanu un attīrīšanu no pelnu un sodrēju kārtas uzaugumiem iekšpusē ~ 20m apjomā;
- 1.3. Veikt pelnu un sodrēju utilizāciju.
- 1.4. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29474949.
- 1.5. Darbu izpildes termiņš – 1 nedēļa.

##### 2. Prasības Pretendentiem:

- 2.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 2.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

##### 3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2;
- 3.2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts;
- 3.3. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, mob.t.29474949.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021. gada 9.februāra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš