

Tehniskā specifikācija

Šķeldas noliktavas trīs hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī.

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt šķeldas noliktavas trīs hidrostaciju apkopi katlu mājā Talsu ielā 69, kas paredz:
 - 1.1.1. Hidroelļas L-HV-32 nomaiņu – 1 040L;
 - 1.1.2. Filtru FILTREC R140C10B nomaiņu – 3gab.;
- 1.2. Veikt hidrostaciju darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc apkopes darbiem;
- 1.3. Apkopes darbu izpildes termiņš – 1 nedēļa;
- 1.4. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.09. līdz 01.10.2021.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
- 1.5. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020.

2. Prasības:

- 2.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;
- 3.2. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieka Andra Pētersona, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 23.februāra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2021. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventpils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par “Šķeldas noliktavas trīs hidrostatiju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Šķeldas noliktavas trīs hidrostatiju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
Līgumcena					

Kopējais darbu izpildes termiņš _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....